SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO

PORTARIA Nº 156, DE 13 DE MAIO DE 2015

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, da Portaria MME nº 337, de 30 de setembro de 2013, tendo em vista o disposto nos arts. 2º, § 2º e 4º, § 1º, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, na Portaria MME nº 861, de 18 de outubro de 2010, e o que consta nos Processos nºs 48000.002173/2008-54, 48000.001979/2012-11, 48000.001346/2014-65 e 48000.001347/2014-18, resolve:

Art. 1º Definir os novos montantes de garantia física de energia das Usinas Hidrelétricas denominadas UHE Capivara – Etapas 1 e 2, UHE Curuá-Una, UHE Ponte de Pedra, UHE Rosana e UHE Taquaruçu, na forma dos Anexos I e II à presente Portaria.

Parágrafo único. Os montantes de garantia física de energia constantes nos Anexos I e II são determinados nas Barras de Saída dos Geradores. Para efeitos de comercialização de energia elétrica, o consumo interno das Usinas e as perdas na Rede Elétrica deverão ser abatidos dos montantes de garantia física de energia definidos nesta Portaria, observando as Regras de Comercialização de Energia Elétrica vigentes.

Art. 2º Os acréscimos de garantia física de energia referentes às Usinas Hidrelétricas denominadas UHE Capivara (Etapa 2), UHE Curuá-Una e UHE Ponte de Pedra terão validade e eficácia:

I - após a realização de ensaios que comprovem a efetiva modernização/ampliação das Usinas; e

II - após a emissão de Ato da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que homologue as características técnicas empregadas no cálculo dos montantes de garantia física publicados nos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 3º Para todos os efeitos, os montantes de garantia física de energia definidos nesta Portaria poderão ser revisados com base na legislação vigente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALTINO VENTURA FILHO

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 14.05.2015, seção 1, p. 74, v. 152, n. 90.

ANEXO I

GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DENOMINADAS UHEs CAPIVARA, CURUÁ-UNA, PONTE DE PEDRA, ROSANA E TAQUARUÇU.

Usina Hidrelétrica	Rio	UF	Nº de Unidades	Potência Instalada (MW)	TEIF	IP	Garantia Física Vigente (MWmed)	Acréscimo de Garantia Física (MWmed)	Garantia Física Nova (MWmed)	Nº de Unidades Base
UHE Capivara - Etapa 1	Parapanema	SP	4	619,0	0,124	6,624	330,0	7,5	337,5	3
UHE Capivara - Etapa 2	Parapanema	SP	4	643,0	0,124	6,624	337,5	8,1	345,6	3
UHE Curuá-Una	Curuá-Una	PA	4	41,9	1,277	3,287	24,0	4,5	28,5	3
UHE Ponte de Pedra	Correntes	MT/MS	3	176,1	0,318	2,757	131,6	1,9	133,5	3
UHE Rosana	Parapanema	SP	4	354,0	0,528	2,214	176,0	6,7	182,7	3
UHE Taquaruçu	Parapanema	SP	5	525,0	0,354	5,309	200,6	5,0	205,6	3

ANEXO II

GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA NO PERÍODO DE MOTORIZAÇÃO

Usina Hidrelétrica	Garantia Física Total (MWmed)	Unidade 1 (MWmed)	Unidade 2 (MWmed)	Unidade 3 (MWmed)
UHE Capivara (Etapa 2)	345,6	340,8	343,7	345,6
UHE Ponte de Pedra	133,5	132,3	132,9	133,5