

ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA GERAÇÃO

***Garantia Física dos
Empreendimentos Eólicos
Leilão A-4/2019***



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
MME/SPE

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior

Secretária Executiva do MME

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento

Energético

Reive Barros dos Santos

Secretário de Energia Elétrica

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino

Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Márcio Félix Carvalho Bezerra

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação

Mineral

Alexandre Vidigal de Oliveira

ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA GERAÇÃO

*Garantia Física dos
Empreendimentos Eólicos
Leilão A-4/2019*



Empresa de Pesquisa Energética

Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.

Presidente

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

Diretor de Estudos de Energia Elétrica

Erik Eduardo Rego

Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

José Mauro Ferreira Coelho

Diretor de Gestão Corporativa

Álvaro Henrique Matias Pereira

Coordenação Geral e Executiva

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

Erik Eduardo Rego

Coordenação Executiva

Jorge Trinkenreich

Equipe Técnica

Anderson da Costa Moraes

Fernanda Fidélis Paschoalino

Joana D'Arc de França Cordeiro

Leandro Pereira de Andrade

Patricia Costa Gonzalez de Nunes

URL: <http://www.epe.gov.br>

Sede

SCN – Quadra 1 – Bloco C, nº 85 Salas 1712 a 1714

Edifício Brasília Trade Center 70711-902 - Brasília – DF

Escritório Central

Av. Rio Branco, 01 – 11º Andar

20090-003 - Rio de Janeiro – RJ

Nº EPE-DEE-RE-041/2019

Data: 31 de maio de 2019

Histórico de Revisões

Rev.	Data	Descrição
0	31/05/2019	Publicação Original

Índice

APRESENTAÇÃO.....	6
1. Introdução.....	7
2. Cálculo das Garantias Físicas das Usinas Eólicas.....	7
Anexo 1 – Garantia Física das Usinas Eólicas para o Leilão A-4 de 2019.....	10
Anexo 2 – Sazonalização da Garantia Física – Leilão A-4 de 2019.....	38

APRESENTAÇÃO

A presente Nota Técnica registra os estudos e cálculos efetuados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, em conformidade com a regulamentação vigente, para o cálculo das garantias físicas dos empreendimentos de fonte eólica, cadastrados e em processo de habilitação técnica para participar do Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração – A-4 de 2019.

A Portaria MME nº 186, de 3 de abril de 2019, prevê que a ANEEL deverá promover, direta ou indiretamente, o Leilão A-4 de 2019, para início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de janeiro de 2023.

A energia elétrica negociada no Leilão A-4 de 2019 pela contratação de energia gerada por centrais eólicas será objeto de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR na modalidade por quantidade de energia com prazo de suprimento de vinte anos.

O Leilão A-4 de 2019 será realizado no dia 28 de junho de 2019, por meio de plataforma eletrônica na rede mundial de computadores.

Vale ressaltar que os cálculos das garantias físicas dos empreendimentos foram efetuados segundo as diretrizes vigentes e metodologia de cálculo prevista para as usinas eólicas.

Nesta Nota Técnica, considerando-se a fase recursal em andamento e em conformidade com o acordado com o MME, estão apresentados os valores de garantia física calculados para todos os empreendimentos cadastrados para participação no Leilão A-4 de 2019, exceto os desistentes e com cadastramento invalidado, estando os status identificados no Anexo deste documento.

1. Introdução

Consoante à Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, Art. 1º, §7º, “o CNPE proporá critérios gerais de garantia de suprimento, a serem considerados no cálculo das garantias físicas e em outros respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, incluindo importação”. E, segundo o Decreto nº 5.163 de 30 de junho de 2004, Art. 4º, §2º, “O MME, mediante critérios de garantia de suprimento propostos pelo CNPE, disciplinará a forma de cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração, a ser efetuado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, mediante critérios gerais de garantia de suprimento”.

Ressalta-se que os cálculos das garantias físicas dos empreendimentos de fonte eólica foram efetuados conforme Portarias MME nº 92, de 11 de abril de 2006, e 101 de 22 de março de 2016, além das Notas Técnicas EPE-DEE-017/2009-r14, de 4 de agosto de 2017, “Instruções para Solicitação de Cadastramento e Habilitação técnica com vistas à participação nos Leilões de Energia Elétrica” e EPE-DEE-072/2013-r0, de 30 de julho de 2013, “Cálculo da Garantia Física de Empreendimentos Eólicos considerando o P90”, disponíveis no sítio eletrônico da EPE.

2. Cálculo das Garantias Físicas das Usinas Eólicas

A garantia física do Sistema Interligado Nacional – SIN pode ser definida como a máxima quantidade de energia que este sistema pode suprir a um dado critério de garantia de suprimento.

No caso de usinas eólicas, a partir dos Leilões a partir de 2013, a garantia física passou a ser determinada com base na produção anual de energia certificada referente ao valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de ocorrência igual ou maior a 90% para um período de variabilidade futura de 20 anos, conforme metodologia estabelecida na Portaria MME nº 101, de 22 de março de 2016.

$$GF = \frac{P90_{ac} \times (1 - TEIF) \times (1 - IP) - \Delta P}{8760}$$

Onde:

$P90_{ac}$ = produção anual de energia certificada, em MWh, referente ao valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de ocorrência igual ou maior a noventa por cento, constante da Certificação de Medições Anemométricas e de Produção Anual de Energia;

TEIF = Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada;

IP = Indisponibilidade Programada;

ΔP = Estimativa Anual do Consumo Interno e Perdas Elétricas até o Ponto de Medição Individual¹ (PMI) da Usina Eólica, em MWh; e

8760 = número de horas no ano.

Dessa forma, considerando uma distribuição normal, o valor de $P90_{ac}$ constante do documento de Certificação de Medições Anemométricas e de Produção Anual de Energia deve ser igual ao calculado através da seguinte equação:

$$P90_{ac} = P50_{ac} \times (1 - (1,28155 \times Incerteza\ Padrão))$$

Onde:

$P50_{ac}$ = produção anual de energia certificada, referente ao valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de ocorrência igual ou maior a 50% para um período de variabilidade futura de 20 anos, que deve constar do documento de Certificação de Medições Anemométricas e de Produção Anual de Energia Elétrica, em MWh/ano;

1,28155 = variável padronizada da distribuição normal, considerando a probabilidade de ocorrência de 0,1; e

Incerteza Padrão = valor, em %, conforme constante na Certificação de Produção Anual de Energia Elétrica.

Destaca-se que os valores de produção anual de energia certificados ($P50_{ac}$ e $P90_{ac}$) já são expurgados das perdas decorrentes da disposição dos aerogeradores, das condições meteorológicas locais, da densidade do ar, da degradação das pás e perdas aerodinâmicas do próprio parque e dos parques vizinhos (efeito esteira e turbulência).

Ressalta-se ainda que as garantias físicas das eólicas são atribuídas no PMI das usinas. Dessa forma, as perdas elétricas desde o ponto de medição individual até o centro de gravidade do submercado correspondente àquele ponto devem ser consideradas pelo empreendedor na energia ofertada, uma vez que o ponto de entrega da energia contratada é o centro de

¹ O ponto de medição individual (PMI) corresponde ao primeiro ponto do sistema de interesse restrito onde é possível identificar, de forma individualizada, a geração e o consumo interno de uma usina. O PMI deve levar em consideração as possíveis expansões no sistema de interesse restrito, inclusive a possibilidade de compartilhamento de infraestrutura com futuros empreendimentos, de modo que quaisquer expansões não impliquem na necessidade de alteração do PMI. Dessa forma, mesmo em instalações de interesse restrito que possuam característica predominantemente radial, na sua configuração inicial, o PMI já considera a possibilidade de compartilhamento e, portanto, em geral, não haverá coincidência entre o PMI e o Ponto de Conexão do empreendimento.

gravidade do submercado.

Conforme preconizado pela Portaria MME nº 92, de 11 de abril de 2006, foi apresentada, por cada Agente, uma declaração informando a disponibilidade anual de energia gerada, em MW médios, comprometida para venda neste Leilão de Energia, igual à Garantia Física calculada no Sistema da EPE, como caracteriza o modelo do Anexo III das Instruções de Cadastramento.

Essa declaração foi protocolada na EPE, junto com Certificação dos Dados Anemométricos e de Estimativa da Produção de Energia Elétrica.

Os valores de garantia física calculados são apresentados no Anexo 1.

Para os valores mensais apresentados no Anexo 2, foi considerada a seguinte equação:

$$GF_m = \left(\left(P50_{mc} / P50_{ac} \right) \times GF \right) / H_m$$

Onde:

GF_m = sazonalização da garantia física em valores mensais de energia, em MW médios, considerando o perfil médio de sazonalidade esperado ao longo do contrato;

$P50_{mc}$ = valores mensais de energia certificada, referente ao valor de energia anual que é excedido com uma probabilidade de ocorrência igual ou maior a 50% para um período de variabilidade futura de 20 anos, que deve constar do documento de Certificação de Medições Anemométricas e de Produção Anual de Energia Elétrica, em MWh;

GF = garantia física calculada, em MWh; e

H_m = número de horas no mês.

É importante ressaltar que, no decorrer das análises técnicas dos projetos, foram identificadas possíveis interferências aerodinâmicas entre parques eólicos candidatos ao leilão. Portanto, para habilitar tecnicamente os empreendimentos nesta situação, a EPE solicitou dos agentes, apresentação de Declaração de Ciência de Processo de Implantação de Parque Eólico.

Anexo 1 – Garantia Física das Usinas Eólicas para o Leilão A-4 de 2019

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
ALECRIM	PARQUE EÓLICO SOBRADINHO LTDA-ME.	BA	11,1	30,0	Habilitado
Alto do Oriente II	Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.	RN	13,6	28,6	Não Habilitado
Alto Oriente I	Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.	RN	13,4	28,6	Não Habilitado
Angicos III	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	10,5	28,0	Habilitado
Angicos IV	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	10,5	28,0	Habilitado
Angicos IX	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	7,6	22,0	Habilitado
Angicos VI	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	9,9	26,0	Habilitado
Angicos VII	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	9,1	24,0	Habilitado
Angicos VIII	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	8,5	24,0	Habilitado
Angicos X	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	10,0	30,0	Habilitado
Angicos XI	EOLICA ANGICOS GERACAO DE ENERGIAS SPE S/A	RN	9,9	30,0	Habilitado
Arroio dos Antunes	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A	RS	6,1	15,0	Não Habilitado
Arroio Maú	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A	RS	7,8	18,0	Não Habilitado
Aura Mirim I	Atlantic Energias Renováveis S.A.	RS	6,9	15,0	Não Habilitado
Aura Mirim III	Atlantic Energias Renováveis S.A.	RS	6,9	15,0	Não Habilitado
Aura Mirim V	Atlantic Energias Renováveis S.A.	RS	8,4	18,0	Não Habilitado
Aura Queimada Nova 01	Atlantic Energias Renováveis S.A.	PI	11,3	30,0	Habilitado
Aura Queimada Nova 02	Atlantic Energias Renováveis S.A.	PI	14,1	29,4	Não Habilitado
AW CRUZEIRO	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	RN	20,9	42,0	Habilitado
AW NOVA ARIZONA	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	RN	10,1	18,9	Habilitado
AW Olho D Água II	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	RN	14,1	25,2	Habilitado
AW Olho DÁgua I	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	RN	18,9	35,7	Habilitado
AW Santa Régia	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	RN	20,5	35,7	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
AW SÃO JOÃO	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	RN	12,7	23,1	Habilitado
AW SÃO MIGUEL	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	RN	18,3	33,6	Habilitado
BAIXA VERDE	SPE Baixa Verde Energia S/A	RN	7,0	12,6	Habilitado
Baraúnas III	Brennand Energia Eólica S/A	BA	12,2	31,5	Habilitado
Baraúnas XIII	Brennand Energia Eólica S/A	BA	11,4	31,5	Habilitado
Baraúnas XIV	Brennand Energia Eólica S/A	BA	11,3	31,5	Habilitado
Baraúnas XV	Brennand Energia Eólica S/A	BA	12,6	31,5	Habilitado
Baraúnas XVI	Brennand Energia Eólica S/A	BA	12,3	31,5	Habilitado
Baraúnas XVII	Brennand Energia Eólica S/A	BA	11,2	31,5	Habilitado
Barra I	ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A.	MG	25,7	46,2	Habilitado
Barra II	ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A.	MG	28,0	50,4	Habilitado
Barra III	ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A.	MG	26,6	50,4	Habilitado
Barra IV	ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A.	MG	20,5	37,8	Habilitado
BOA ESPERANÇA	PARQUE EOLICO SOBRADINHO LTDA-ME	BA	13,2	30,0	Habilitado
Bom Conselho I	CPFL Energias Renováveis S.A.	PE	10,4	28,8	Não Habilitado
Bom Conselho II	CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	PE	10,2	28,8	Habilitado
Bom Conselho III	CPFL Energias Renováveis S.A.	PE	11,0	28,8	Habilitado
Bom Conselho IV	CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	PE	13,5	28,8	Não Habilitado
Bom Conselho V	CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	PE	13,3	28,8	Não Habilitado
Bom Lugar	ELETROWIND S/A	BA	8,5	18,0	Habilitado
BONS VENTOS BITIQUARA I	Eólica Costa Oeste SA	CE	22,0	42,0	Habilitado
BONS VENTOS BITIQUARA II	Eólica Costa Oeste SA	CE	18,9	42,0	Habilitado
BONS VENTOS BITIQUARA III	Eólica Costa Oeste SA	CE	16,7	37,8	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 01	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	10,9	21,0	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 02	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	14,4	29,4	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 03	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	11,6	25,2	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 04	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	11,5	21,0	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 05	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	15,1	29,4	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 06	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	13,3	27,3	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 07	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	12,9	29,4	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 08	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	13,2	29,4	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 09	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	12,6	29,4	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 10	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	13,0	29,4	Habilitado
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 11	SERVTEC BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU S/A	BA	14,0	29,4	Habilitado
BOQUEIRÃO I	EDP Renováveis Brasil SA	RN	27,9	42,0	Não Habilitado
BOQUEIRÃO II	EDP Renováveis Brasil SA	RN	22,9	37,8	Habilitado
Braço dos Ventos I	Parque Eólico Braço dos Ventos I Ltda.	RN	11,7	25,2	Não Habilitado
BREJINHOS A	HUMAITA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.	BA	23,2	45,0	Habilitado
BREJINHOS B	HUMAITA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.	BA	20,3	41,6	Habilitado
Cacimbinhas	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	9,0	21,0	Não Habilitado
CAETITÉ D	RIO ENERGY EOL III GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA	BA	12,1	27,5	Habilitado
CAETITÉ E	RIO ENERGY EOL III GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA	BA	15,0	32,5	Habilitado
CAETITÉ F	RIO ENERGY EOL III GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA	BA	18,3	42,5	Habilitado
Cagaita	Renova Energia SA	BA	17,1	37,4	Habilitado
CAJUEIRO	SPE Cajueiro Energia S/A	RN	16,4	27,3	Habilitado
Calumbi	EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A	PE	14,5	29,4	Habilitado
Camboas I	Ventos Tecnologia Eletrica Ltda	RN	29,2	51,0	Não Habilitado
Camboas II	Ventos Tecnologia Eletrica Ltda.	RN	34,2	60,0	Não Habilitado
Campina Seca	EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A	PB	10,0	21,0	Habilitado
Campo do Régio	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	10,1	24,0	Não Habilitado
Campos Gerais I	Taim Cade Brasil Ind. e Com. de Equipamentos Ltda	PR	11,3	28,0	Habilitado
Campos Gerais II	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	11,8	30,0	Habilitado
Campos Gerais III	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	10,8	30,0	Habilitado
Campos Gerais IV	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	8,3	24,0	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Campos Gerais IX	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	10,7	30,0	Habilitado
Campos Gerais V	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	7,1	20,0	Habilitado
Campos Gerais VI	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	11,2	30,0	Habilitado
Campos Gerais VII	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	10,5	30,0	Habilitado
Campos Gerais VIII	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	10,9	28,0	Habilitado
Campos Gerais X	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	7,2	20,0	Habilitado
Campos Gerais XI	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	7,7	26,0	Habilitado
Campos Gerais XII	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	8,9	28,0	Habilitado
Campos Gerais XIII	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	10,8	30,0	Habilitado
Campos Gerais XIV	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	8,9	26,0	Habilitado
Campos Gerais XV	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	6,7	20,0	Habilitado
Campos Gerais XVI	TAIM CADE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PR	9,4	28,0	Habilitado
Candiotinha	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	12,8	30,0	Não Habilitado
Capão Alto I	BRAIN ENERGY - PROJETO, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	RS	13,2	44,1	Não Habilitado
Capão Alto II	BRAIN ENERGY - PROJETO, DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	RS	6,7	23,1	Não Habilitado
Carrasco I	CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA	RN	23,4	52,8	Não Habilitado
Carrasco II	CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA	RN	21,5	52,8	Habilitado
Carrasco III	CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA	RN	19,9	48,0	Habilitado
Carrasco IV	CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA	RN	17,7	43,2	Habilitado
Carrasco V	CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA	RN	18,2	43,2	Habilitado
Carrasco VI	CENTRAL EOLICA CARRASCO LTDA	RN	17,9	43,2	Habilitado
CATANDUBA RN I	CENTRAL EÓLICA BOQUEIRÃO I	RN	25,6	42,0	Não Habilitado
CATANDUBA RN II	Central Eólica Boqueirão II S.A.	RN	27,0	46,2	Não Habilitado
Catuaba	Renova Energia SA	BA	7,6	15,4	Habilitado
Cerro da Guarda	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A	RS	6,5	15,0	Não Habilitado
Conde	ELETROWIND S/A	BA	8,3	20,7	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
CORUNILHA	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A	RS	13,7	30,0	Não Habilitado
Covão	EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A	PB	5,1	12,6	Habilitado
Coxilha Negra 1	Eletrosul Centrais Elétricas S/A	RS	6,9	20,0	Não Habilitado
Coxilha Negra 2	Eletrosul Centrais Elétricas S/A	RS	6,4	18,0	Não Habilitado
Coxilha Negra 3	Eletrosul Centrais Elétricas S/A	RS	3,4	10,0	Não Habilitado
Coxilha Santo Antônio	ECB - Pinheiro Machado Energia Eólica Ltda.	RS	12,8	30,0	Não Habilitado
Curral de Pedras III	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	19,1	37,1	Habilitado
Curral de Pedras V	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	24,5	47,7	Habilitado
Curral de Pedras VI	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	23,1	47,7	Não Habilitado
Curral de Pedras VII	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	21,9	47,7	Habilitado
Damasco	ELETROWIND S/A	BA	6,9	15,0	Habilitado
Delta 4 I	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	8,6	17,5	Habilitado
Delta 4 II	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	8,7	20,0	Habilitado
Delta 4 III	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	13,5	30,0	Habilitado
Delta 4 IX	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	7,8	17,5	Habilitado
Delta 4 V	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	14,7	30,0	Habilitado
Delta 4 VI	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	15,5	32,5	Habilitado
Delta 4 VII	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	10,8	22,5	Habilitado
Delta 4 X	Omega Desenvolvimento de Energia do Maranhão S.A.	MA	5,5	12,5	Habilitado
Diamante I	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	38,7	90,1	Não Habilitado
Diamante IV	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	17,4	53,0	Habilitado
Diamante V	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	26,1	63,6	Habilitado
Diamante VI	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	28,5	63,6	Não Habilitado
Diamante VII	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	17,4	37,1	Não Habilitado
Diamante VIII	CER - Companhia de Energias Renováveis	BA	19,1	42,4	Habilitado
EGP PAU FERRO II	ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA	PE	18,9	47,7	Não Habilitado
EGP TACAICÓ II	ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA	PE	22,4	47,7	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Espinheiro 1	Case Eólica LTDA	RN	13,8	29,4	Habilitado
Espinheiro 4	Case Eólica LTDA	RN	11,5	25,2	Habilitado
Esplanada I	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	11,1	29,4	Habilitado
Esplanada II	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	9,9	29,4	Habilitado
Esplanada III	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	12,6	29,4	Habilitado
Esplanada IV	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	14,0	29,4	Habilitado
Esplanada IX	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	2,7	8,4	Habilitado
Esplanada V	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	14,1	29,4	Habilitado
Esplanada VI	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	14,1	29,4	Habilitado
Esplanada VII	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	15,4	29,4	Habilitado
Esplanada VIII	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	BA	15,4	29,4	Habilitado
Estância da Tuna	Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S/A	RS	13,2	30,0	Não Habilitado
Estância do Mirante	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A	RS	11,7	27,0	Não Habilitado
Estância Velha	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A	RS	13,6	30,0	Não Habilitado
EVI1	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	13,5	29,4	Habilitado
EVI2	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	11,9	29,4	Habilitado
EVI3	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	12,2	29,4	Habilitado
EVI4	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	11,8	29,4	Habilitado
EVI5	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	13,8	29,4	Habilitado
EVI6	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	9,9	21,0	Não Habilitado
EVII1	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	12,3	25,2	Não Habilitado
EVII2	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	11,1	25,2	Não Habilitado
EVII3	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	10,5	25,2	Não Habilitado
EVII4	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	10,6	25,2	Não Habilitado
EVII5	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	10,8	25,2	Não Habilitado
EVII6	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	10,1	25,2	Não Habilitado
EVII7	EOLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA	RN	9,7	25,2	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Facheiro 02	Ventos de Santa Leia Energias Renováveis S.A.	RN	10,3	23,6	Habilitado
Facheiro 10	Ventos de Santa Leia Energias Renováveis S.A.	RN	18,4	35,0	Habilitado
Facheiro 11	Ventos de Santa Leia Energias Renováveis S.A.	RN	16,7	32,5	Habilitado
Facheiro 14	Ventos de Santa Leia Energias Renováveis S.A.	RN	10,2	23,6	Habilitado
Facheiro 17	Ventos de Santa Leia Energias Renováveis S.A.	RN	12,2	23,6	Habilitado
Facheiro 18	Ventos de Santa Leia Energias Renováveis S.A.	RN	12,9	23,6	Habilitado
Facheiro 20	Ventos de Santa Leia Energias Renováveis S.A.	RN	11,1	26,3	Habilitado
Farol da Conceição	VENTOS DO ATLANTICO ENERGIA EOLICA S.A.	RS	10,8	29,4	Não Habilitado
FAZENDA JATOBÁ E FAZENDA PINDOBA I	GERADORA EÓLICA BONS VENTOS DA SERRA 3 S/A	CE	25,0	50,4	Habilitado
FAZENDA POÇO DE AREIA	GERADORA EÓLICA BONS VENTOS DA SERRA 3 S/A	CE	19,0	39,9	Habilitado
Flores I	CENERGIAS FLORES GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A	BA	12,5	30,0	Habilitado
Flores II	CENERGIAS FLORES GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A	BA	12,7	30,0	Habilitado
Flores III	CENERGIAS FLORES GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A	BA	12,8	30,0	Habilitado
Flores IV	CENERGIAS FLORES GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A	BA	12,8	30,0	Habilitado
Fragata 1	VENTOS DO NORDESTE S.A.	PB	16,1	37,8	Habilitado
Fragata 2	VENTOS DO NORDESTE S.A.	PB	15,2	37,8	Habilitado
Fragata 3	VENTOS DO NORDESTE S.A.	PB	15,0	42,0	Habilitado
Fragata 4	VENTOS DO NORDESTE S.A.	PB	14,6	42,0	Habilitado
Fragata 5	Ventos do Nordeste S.A.	PB	12,9	37,8	Habilitado
Fragata 6	VENTOS DO NORDESTE S.A.	PB	13,6	37,8	Habilitado
Fragata 7	Ventos do Nordeste S.A.	PB	13,6	37,8	Habilitado
FRANCISCO RIBEIRO ALVES	CENTRAL EÓLICA JANDAÍRA I LTDA.	RN	41,5	90,0	Habilitado
FRONTEIRA SUL I	Fronteira Sul Energia Ltda	RS	13,9	31,5	Não Habilitado
FRONTEIRA SUL II	Fronteira Sul Energia Ltda	RS	5,6	13,1	Não Habilitado
FRONTEIRA SUL III	Fronteira Sul Energia Ltda	RS	11,4	26,3	Não Habilitado
Getúlio	EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A	PB	14,7	29,4	Habilitado
Gouveia I	PEC Energia S.A.	MG	10,5	25,3	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Gouveia II	PEC Energia S.A.	MG	9,3	23,0	Habilitado
Guajuvira 1	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	13,8	28,0	Não Habilitado
GUAJUVIRA 2	Força Eólica do Brasil S.A.	RS	13,3	28,0	Não Habilitado
GUAJUVIRA 3	Força Eólica do Brasil S.A.	RS	10,3	22,0	Não Habilitado
Guajuvira 4	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	7,5	16,0	Não Habilitado
Ideal	Ventos do Atlântico Energia Eólica S.A.	RS	10,1	29,4	Não Habilitado
Imburana 1	Case Eólica LTDA	RN	13,5	27,3	Habilitado
Imburana 3	Case Eólica LTDA	RN	14,2	29,4	Habilitado
Imperador	ELETROWIND S/A	BA	11,8	29,9	Habilitado
Invernada da Pedra Grande	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	12,2	27,0	Não Habilitado
Iraúna IX	DOBREVÊ ENERGIA S/A	RN	14,1	29,4	Não Habilitado
Iraúna X	Dobrevê Energia S.A.	RN	14,1	29,4	Não Habilitado
Iraúna XI	Dobrevê Energia S.A.	RN	13,8	29,4	Não Habilitado
ITAREMA A	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A	CE	13,1	30,0	Não Habilitado
ITAREMA B	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A	CE	13,5	30,0	Não Habilitado
ITAREMA C	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A	CE	11,6	24,0	Não Habilitado
ITAREMA D	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	CE	12,3	27,0	Não Habilitado
ITAREMA E	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	CE	15,7	33,0	Não Habilitado
ITAREMA F	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	CE	7,1	15,0	Não Habilitado
ITAREMA G	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	CE	17,2	36,0	Não Habilitado
ITAREMA H	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	CE	13,8	27,0	Não Habilitado
ITAREMA J	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	CE	8,4	18,0	Não Habilitado
ITAREMA I	PONTAL GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A	CE	14,8	30,0	Não Habilitado
JACARANDÁ I	GREEN MIX VII EMPREENDIMENTOS SA	RN	11,0	24,3	Não Habilitado
JACARANDÁ II	GREEN MIX VII EMPREENDIMENTOS SA	RN	12,0	27,7	Habilitado
Jandaira I	Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.	RN	5,3	11,0	Não Habilitado
Jandaira II	Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.	RN	13,3	26,4	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Jandaira III	Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.	RN	14,6	28,6	Não Habilitado
Jandaira IV	Cutia Empreendimentos Eólicos S.A.	RN	13,9	28,6	Não Habilitado
LAGAMAR II	ELETROWIND S/A	BA	4,6	12,0	Habilitado
LAGOAS DE TOUROS I	POLIMIX CONCRETO LTDA	RN	20,5	45,0	Não Habilitado
LAGOAS DE TOUROS II	POLIMIX CONCRETO LTDA	RN	22,4	52,0	Não Habilitado
LAGOAS DE TOUROS V	POLIMIX CONCRETO LTDA	RN	6,4	13,9	Habilitado
LDA 01	LDA ENERGIA S.A.	BA	10,6	25,2	Habilitado
LDA 02	LDA ENERGIA S.A.	BA	12,7	29,4	Habilitado
LDA 03	LDA ENERGIA S.A.	BA	13,0	29,4	Habilitado
LDA 04	LDA ENERGIA S.A.	BA	12,8	29,4	Habilitado
LDA 05	LDA ENERGIA S.A.	BA	12,9	25,2	Habilitado
LDA 06	LDA ENERGIA S.A.	BA	12,6	21,0	Habilitado
LDA 07	LDA ENERGIA S.A.	BA	12,2	21,0	Habilitado
LDA 08	LDA ENERGIA S.A.	BA	17,5	29,4	Habilitado
LDA 09	LDA ENERGIA S.A.	BA	17,8	29,4	Habilitado
LDA 10	LDA ENERGIA S.A.	BA	16,0	29,4	Não Habilitado
LDA 11	LDA ENERGIA S.A.	BA	17,0	29,4	Não Habilitado
LDA 12	LDA ENERGIA S.A.	BA	16,5	33,6	Não Habilitado
LDA 18	LDA ENERGIA S.A.	BA	12,8	25,2	Não Habilitado
LDA 19	LDA ENERGIA S.A.	BA	14,4	29,4	Não Habilitado
LDA 20	LDA ENERGIA S.A.	BA	11,0	25,2	Não Habilitado
MANDACARU	PARQUE EÓLICO SOBRADINHO LTDA	BA	11,4	30,0	Habilitado
MARGARIDA I	CENTRAL EOLICA MARGARIDA I LTDA.	RN	34,1	78,0	Habilitado
Marizeira I	EMPÓRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	RN	12,8	33,6	Habilitado
Marizeira II	EMPÓRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	RN	14,2	38,4	Habilitado
Marizeira III	EMPÓRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	RN	12,2	33,6	Habilitado
Massaroca I	BI EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A	BA	16,1	42,0	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Massaroca II	BI EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A	BA	15,6	42,0	Habilitado
Massaroca III	BI EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A	BA	16,8	42,0	Habilitado
Massaroca IV	BI EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A	BA	15,7	42,0	Habilitado
Massaroca V	BI EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A	BA	15,8	37,8	Habilitado
Massaroca VI	BI EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A	BA	16,1	37,8	Habilitado
Massaroca VII	BI EMPRESA DE ESTUDOS ENERGETICOS S/A	BA	14,5	37,8	Habilitado
Miguelita	VENTOS DO ATLANTICO ENERGIA EOLICA S.A.	RS	9,5	25,2	Não Habilitado
Monte Verde VI	Eólica Monte Verde VI	RN	27,5	46,2	Habilitado
Morro Pintado 01	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	7,1	16,5	Habilitado
Morro Pintado 02	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	10,7	26,4	Habilitado
Morro Pintado 03	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	10,5	26,4	Habilitado
Morro Pintado 04	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	9,9	26,4	Habilitado
Morro Pintado 05	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	10,4	26,4	Habilitado
Morro Pintado 06	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	9,3	23,1	Habilitado
Morro Pintado 07	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	9,0	23,1	Habilitado
Morro Pintado 08	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	9,3	23,1	Habilitado
Morro Pintado 09	MORRO PINTADO ENERGIA RENOVÁVEL S.A.,	RN	8,3	19,8	Habilitado
MUNDO NOVO III	GREEN MIX VII EMPREENDIMENTOS S.A.	RN	13,4	27,7	Habilitado
MUNDO NOVO V	GREEN MIX VII EMPREENDIMENTOS S.A.	RN	11,4	24,3	Habilitado
MUNDO NOVO VI	GREEN MIX VII EMPREENDIMENTOS S.A.	RN	11,6	24,3	Habilitado
MUNDO NOVO VII	GREEN MIX VII EMPREENDIMENTOS S.A.	RN	11,9	24,3	Habilitado
Mutamba	ARACATI ENERGIA RENOVAVEL LTDA.	CE	10,6	25,3	Habilitado
Mutamba II	ARACATI ENERGIA RENOVAVEL LTDA.	CE	14,6	34,5	Habilitado
Mutamba III	ARACATI ENERGIA RENOVÁVEL LTDA.	CE	12,0	27,6	Habilitado
Mutamba IV	ARACATI ENERGIA RENOVÁVEL LTDA.	CE	9,3	23,0	Habilitado
Mutamba V	ARACATI ENERGIA RENOVAVEL LTDA.	CE	10,6	25,3	Habilitado
Mutamba VI	ARACATI ENERGIA RENOVAVEL LTDA.	CE	10,9	25,3	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Mutamba VII	ARACATI ENERGIA RENOVAVEL LTDA	CE	8,4	18,4	Habilitado
Nossa Senhora da Vitória	ECB - Pinheiro Machado Energia Eólica Ltda	RS	12,5	30,0	Não Habilitado
Novo Campo	ELETROWIND S/A	BA	6,1	15,0	Habilitado
Novo Paraíso	ELETROWIND S/A	BA	6,6	16,1	Habilitado
Oitis 1	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	19,8	37,1	Habilitado
Oitis 10	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	15,7	31,8	Habilitado
Oitis 2	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	19,5	37,1	Habilitado
Oitis 21	Força Eólica do Brasil S/A.	BA	10,6	21,2	Não Habilitado
Oitis 22	Força Eólica do Brasil S/A.	BA	7,3	15,9	Não Habilitado
Oitis 3	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	22,8	42,4	Habilitado
Oitis 4	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	17,6	37,1	Não Habilitado
Oitis 5	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	20,0	42,4	Habilitado
Oitis 6	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	20,0	37,1	Habilitado
Oitis 7	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	19,2	37,1	Habilitado
Oitis 8	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	19,4	37,1	Habilitado
Oitis 9	Força Eólica do Brasil S/A.	PI	21,2	42,4	Habilitado
Olaria	Ventos do Atlântico Energia Eólica S.A.	RS	9,9	25,2	Não Habilitado
Olinda 1	Atiaia Energia S.A.	RN	14,2	30,0	Habilitado
Olinda 2	Atiaia Energia S.A.	RN	14,3	30,0	Habilitado
Olinda 3	Atiaia Energia S.A.	RN	12,6	27,0	Habilitado
Olinda 4	Atiaia Energia S.A.	RN	14,2	30,0	Habilitado
Olinda 5	Atiaia Energia S.A.	RN	12,5	27,0	Habilitado
Ouro Branco 3	EÓLICA ENERGIA LTDA	PE	10,5	22,0	Habilitado
Panasco 1	Case Eólica LTDA	RN	14,4	29,4	Habilitado
Panasco 2	Case Eólica LTDA	RN	13,1	27,3	Habilitado
Panasco 3	Case Eólica LTDA	RN	12,6	27,3	Habilitado
Panasco 4	Case Eólica LTDA	RN	14,3	29,4	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Paraipaba I	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	8,9	25,2	Habilitado
Paraipaba II	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	11,2	31,5	Habilitado
Paraipaba III	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	7,7	22,1	Habilitado
Paraipaba IV	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	12,1	28,4	Habilitado
Paraipaba V	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	10,9	28,4	Habilitado
Paraipaba VI	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	8,8	25,2	Habilitado
Paraipaba VII	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	14,3	34,7	Habilitado
Paraipaba VIII	Paraipaba Geração de Energia S.A.	CE	10,9	31,5	Habilitado
Parobé	Ventos do Atlântico Energia Eólica S.A.	RS	10,8	29,4	Não Habilitado
Passo da Cruz	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A	RS	13,3	30,0	Não Habilitado
Pau Copa	Renova Energia SA	BA	13,1	28,6	Habilitado
Pedra do Bico	EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A	PB	12,1	25,2	Habilitado
Pedra Redonda I	Centrais Eólicas Pedra Redonda SA	BA	16,9	46,2	Habilitado
Pedra Redonda III	Centrais Eólicas Pedra Redonda SA	BA	13,1	42,0	Habilitado
Pedra Redonda V	Centrais Eólicas Pedra Redonda SA	BA	16,2	44,1	Habilitado
Pedras Altas	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A	RS	13,0	30,0	Não Habilitado
PICUI 6 1	EOLICA PICUI 6.1 - GERADORA DE ENERGIA LTDA	PB	19,4	48,5	Habilitado
PICUI 6 2	EOLICA PICUI 6.2 - GERADORA DE ENERGIA LTDA	PB	20,3	48,5	Habilitado
PICUI 6 3	EOLICA PICUI 6.3 - GERADORA DE ENERGIA LTDA	PB	20,6	48,5	Habilitado
PICUI 6 4	EOLICA PICUI 6.4 - GERADORA DE ENERGIA LTDA	PB	21,5	48,5	Habilitado
PICUI 6 5	EOLICA PICUI 6.5 - GERADORA DE ENERGIA LTDA	PB	22,6	48,5	Habilitado
PICUI 6 8	EOLICA PICUI 6.8 - GERADORA DE ENERGIA LTDA	PB	20,2	48,5	Habilitado
PICUI 6 9	EOLICA PICUI 6.9 - GERADORA DE ENERGIA LTDA	PB	19,4	48,5	Habilitado
Pinheiro Nortense	VENTOS DO ATLANTICO ENERGIA EOLICA S.A.	RS	7,4	21,0	Não Habilitado
PONTA DA PEDRA I	PARQUE EÓLICO PONTA DA PEDRA LTDA	PE	17,7	37,8	Não Habilitado
PONTA DA PEDRA II	PARQUE EÓLICO PONTA DA PEDRA LTDA	PE	16,2	37,8	Habilitado
PONTA DA PEDRA III	PARQUE EÓLICO PONTA DA PEDRA LTDA	PE	16,0	33,6	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
PONTAL 4B	SPE - PONTAL GERACAO LTDA.	RS	9,0	26,3	Não Habilitado
PONTAL A	SPE - PONTAL GERACAO LTDA.	RS	7,0	18,4	Não Habilitado
Portal do Delta I	Omega Desenvolvimento de Energia 1 S.A.	PI	26,6	62,5	Habilitado
Portal do Delta II	Omega Desenvolvimento de Energia 1 S.A.	PI	23,8	55,0	Habilitado
Portal do Delta III	Omega Desenvolvimento de Energia 1 S.A.	PI	21,8	57,5	Habilitado
Portal do Delta IV	Omega Desenvolvimento de Energia 1 S.A.	PI	22,4	60,0	Habilitado
Portal do Delta V	Omega Desenvolvimento de Energia 1 S.A.	PI	13,9	40,0	Habilitado
Potiguar B 21	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	25,9	46,2	Habilitado
Potiguar B 22	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	20,8	37,8	Habilitado
Potiguar B 23	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	24,1	46,2	Habilitado
Potiguar B 24	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	15,2	29,4	Habilitado
Potiguar B 25	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	21,2	42,0	Habilitado
Potiguar B 26	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	20,4	42,0	Habilitado
Potiguar B 31	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	25,3	46,2	Habilitado
Potiguar B 32	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	25,8	46,2	Habilitado
Potiguar B 33	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	20,4	37,8	Habilitado
Potiguar B 34	Voltalia Energia do Brasil Ltda	RN	22,1	42,0	Habilitado
Potiguar B 61	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	16,7	37,8	Não Habilitado
Potiguar B 62	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	18,6	37,8	Não Habilitado
Potreiro dos Trilhos	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	7,9	18,0	Não Habilitado
QUARAI 1	Central Geradora Eólica Quaraí 1 Ltda.	RS	27,1	70,0	Não Habilitado
QUARAI 2	Central Geradora Eólica Quaraí 2 Ltda.	RS	25,9	70,0	Não Habilitado
QUARAI 3	Central Geradora Eólica Quaraí 3 Ltda.	RS	26,2	70,0	Não Habilitado
QUARAI 4	Central Geradora Eólica Quaraí 4 Ltda.	RS	24,1	56,0	Não Habilitado
QUARAI 5	Central Geradora Eólica Quaraí 5 Ltda.	RS	30,5	73,5	Não Habilitado
QUARAI 6	Central Geradora Eólica Quaraí 6 Ltda.	RS	29,9	70,0	Não Habilitado
QUARAI 7	Central Geradora Eólica Quaraí 7 Ltda.	RS	9,3	21,0	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
QUERÊNCIA AMADA 1	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	7,4	18,0	Não Habilitado
QUERÊNCIA AMADA 2	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	7,1	18,0	Não Habilitado
QUERÊNCIA AMADA 3	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	10,1	24,0	Não Habilitado
Quincão	EOLICA MACAPARANA E GETULIO GERADORA DE ENERGIA S.A	PE	11,3	27,3	Habilitado
Quixabeira	ELAWAN EÓLICA RIO GRANDE DO NORTE S.A.	RN	24,3	50,4	Habilitado
Riachão III	EXPANSAO ENERGIA LTDA.	RN	11,0	24,0	Habilitado
Riachão V	EXPANSAO ENERGIA LTDA.	RN	12,2	28,8	Habilitado
Rosa dos Ventos I	Rosa dos Ventos Geradora de Energia S.A	PR	10,0	29,7	Habilitado
Rosa dos Ventos II	Rosa dos Ventos Geradora de Energia S.A	PR	10,1	29,7	Habilitado
Rosa dos Ventos III	Rosa dos Ventos Geradora de Energia S.A	PR	9,5	27,0	Habilitado
Sagitário	Brennand Energia Eólica S/A	BA	19,3	49,0	Habilitado
Sagitário II	Brennand Energia Eólica S/A	BA	22,4	44,5	Habilitado
Saloá I	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	PE	8,4	24,0	Não Habilitado
Saloá II	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	PE	8,9	24,0	Não Habilitado
Saloá III	CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	PE	8,8	24,0	Habilitado
Saloá IV	CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	PE	8,1	24,0	Não Habilitado
Saloá V	CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	PE	11,0	24,0	Não Habilitado
Santa Cecília	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A	RS	7,7	18,0	Não Habilitado
Santa Clara I	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	11,8	27,3	Habilitado
Santa Clara III	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	6,9	14,7	Habilitado
Santa Clara IV	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	11,0	23,1	Habilitado
Santa Clara IX	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	4,6	10,5	Habilitado
Santa Clara V	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	11,5	25,2	Habilitado
Santa Clara VI	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	11,6	25,2	Habilitado
Santa Clara VII	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	12,3	27,3	Habilitado
Santa Clara VIII	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	8,7	18,9	Habilitado
Santa Clara X	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	11,0	23,1	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Santa Clara XI	Santa Clara Energia Renovavel Ltda	CE	12,2	27,3	Habilitado
Santa Maria	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A	RS	9,9	24,0	Não Habilitado
Santa Marta	ENERGIAS COMPLEMENTARES DO BRASIL - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A	RS	12,1	30,0	Não Habilitado
Santa Vitória do Palmar 6	Eletrosul Centrais Elétricas S/A	RS	10,5	24,0	Não Habilitado
Santa Vitória do Palmar 9	Eletrosul Centrais Elétricas S/A	RS	9,1	20,0	Não Habilitado
Santo Agostinho 1	Eólica Santo Agostinho 1 Ltda.	RN	11,9	21,0	Habilitado
Santo Agostinho 11	Eólica Santo Agostinho 11 Ltda.	RN	15,3	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 12	Eólica Santo Agostinho 12 Ltda.	RN	14,9	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 13	Eólica Santo Agostinho 13 Ltda.	RN	16,8	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 14	Eólica Santo Agostinho 14 Ltda.	RN	16,1	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 15	Eólica Santo Agostinho 15 Ltda.	RN	16,0	29,4	Não Habilitado
Santo Agostinho 16	Eólica Santo Agostinho 16 Ltda.	RN	16,5	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 17	Eólica Santo Agostinho 17 Ltda.	RN	16,6	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 18	Eólica Santo Agostinho 18 Ltda.	RN	15,4	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 19	Eólica Santo Agostinho 19 Ltda.	RN	15,6	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 2	Eólica Santo Agostinho 2 Ltda.	RN	16,3	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 21	Eólica Santo Agostinho 21 Ltda.	RN	7,4	12,6	Habilitado
Santo Agostinho 24	Eólica Santo Agostinho 24 Ltda.	RN	11,6	21,0	Habilitado
Santo Agostinho 25	Eólica Santo Agostinho 25 Ltda.	RN	15,5	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 26	Eólica Santo Agostinho 26 Ltda.	RN	15,5	29,4	Não Habilitado
Santo Agostinho 27	Eólica Santo Agostinho 27 Ltda.	RN	16,0	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 3	Eólica Santo Agostinho 3 Ltda.	RN	15,5	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 4	Eólica Santo Agostinho 4 Ltda.	RN	15,0	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 5	Eólica Santo Agostinho 5 Ltda.	RN	16,6	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 6	Eólica Santo Agostinho 6 Ltda.	RN	15,7	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 7	Eólica Santo Agostinho 7 Ltda.	RN	14,9	29,4	Habilitado
Santo Agostinho 8	Eólica Santo Agostinho 8 Ltda.	RN	14,6	29,4	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Santo Agostinho 9	Eólica Santo Agostinho 9 Ltda.	RN	13,9	29,4	Habilitado
Santo Antoninho	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	6,2	15,0	Não Habilitado
São Fernando 4	Eólica São Fernando LTDA	RN	34,2	79,2	Habilitado
São Gabriel I	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	BA	17,3	37,8	Não Habilitado
SÃO JERÔNIMO	CENTRAL EÓLICA SÃO JERÔNIMO LTDA.	CE	32,5	75,0	Não Habilitado
SÃO JERÔNIMO 1	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	13,8	30,0	Não Habilitado
SÃO JERÔNIMO 2	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	12,8	30,0	Não Habilitado
SÃO JERÔNIMO 3	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	7,3	18,0	Não Habilitado
SÃO JERÔNIMO 4	Força Eólica do Brasil S/A.	RS	10,2	22,0	Não Habilitado
São João Batista	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	13,3	30,0	Não Habilitado
São Manoel	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	12,2	27,0	Não Habilitado
São Pelegrino 1	CATAVENTOS ENERGETICA LTDA	BA	10,6	30,0	Não Habilitado
São Pelegrino 2	CATAVENTOS ENERGETICA LTDA	BA	9,5	30,0	Não Habilitado
São Pelegrino 3	CATAVENTOS ENERGETICA LTDA	BA	9,9	30,0	Não Habilitado
São Pelegrino 4	CATAVENTOS ENERGETICA LTDA	BA	10,8	30,0	Não Habilitado
São Pelegrino 5	CATAVENTOS ENERGETICA LTDA	BA	14,7	30,0	Não Habilitado
SENTO SÉ 26	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	9,2	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 27	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	11,0	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 28	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	13,4	25,2	Não Habilitado
SENTO SÉ 29	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	11,7	25,2	Não Habilitado
SENTO SÉ 30	Moinhos de Vento Energia S.A.	BA	13,4	25,2	Não Habilitado
SENTO SÉ 31	Moinhos de Vento Energia S.A.	BA	11,8	25,2	Não Habilitado
SENTO SÉ 33	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	11,9	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 34	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	11,6	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 35	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	12,4	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 38	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	12,6	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 39	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	11,6	23,1	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
SENTO SÉ 40	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	12,0	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 41	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	10,3	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 42	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	10,7	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 43	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	10,4	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 44	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	9,9	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 45	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	12,2	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 46	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	11,6	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 48	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	9,1	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 49	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	11,6	23,1	Não Habilitado
SENTO SÉ 53	MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.	BA	7,5	18,9	Não Habilitado
Serra da Ibiapaba I	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	14,8	32,5	Habilitado
Serra da Ibiapaba II	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	13,3	30,0	Habilitado
Serra da Ibiapaba III	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	12,0	30,0	Habilitado
Serra da Ibiapaba IV	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	11,6	27,5	Habilitado
Serra da Ibiapaba V	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	13,0	27,5	Habilitado
Serra da Ibiapaba VI	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	13,6	30,0	Habilitado
Serra da Ibiapaba VII	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	12,7	27,5	Habilitado
Serra da Ibiapaba VIII	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	12,3	27,5	Habilitado
Serra das Almas I	PEC Energia S.A.	BA	15,2	32,5	Habilitado
Serra das Almas II	PEC Energia S.A.	BA	13,5	32,5	Habilitado
Serra das Almas III	PEC Energia S.A.	BA	12,9	32,5	Habilitado
Serra das Almas IV	PEC Energia S.A.	BA	16,0	32,5	Habilitado
Serra das Almas IX	PEC Energia S.A.	BA	13,4	30,0	Habilitado
Serra das Almas V	PEC Energia S.A.	BA	14,3	32,5	Habilitado
Serra das Almas VI	PEC Energia S.A.	BA	10,7	32,5	Habilitado
Serra das Almas VII	PEC Energia S.A.	BA	12,6	30,0	Habilitado
Serra das Almas VIII	PEC Energia S.A.	BA	13,9	32,5	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Serra das Almas X	PEC Energia S.A.	BA	10,9	27,5	Habilitado
SERRA DAS ASPEREZAS	ECB - Pinheiro Machado Energia Eólica Ltda	RS	11,6	30,0	Não Habilitado
Serra das Vacas IX	EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.	PE	13,1	27,6	Habilitado
Serra das Vacas VI	EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.	PE	12,2	27,6	Habilitado
Serra das Vacas VIII	EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.	PE	13,3	27,6	Habilitado
Serra de Ibiapaba IX	Millennium Wind II Participações Ltda.	CE	10,0	25,0	Habilitado
SERRA DO PASSARINHO	ECB - Pinheiro Machado Energia Eólica Ltda	RS	11,9	30,0	Não Habilitado
Serra do Seridó I	PEC Energia S.A.	PB	20,7	45,0	Habilitado
Serra do Seridó II	PEC Energia S.A.	PB	14,7	34,7	Habilitado
Serra do Seridó III	PEC Energia S.A.	PB	20,9	45,0	Habilitado
Serra do Seridó IV	PEC Energia S.A.	PB	16,3	34,7	Habilitado
Serra do Seridó IX	PEC Energia S.A.	PB	21,7	45,0	Habilitado
Serra do Seridó V	PEC Energia S.A.	PB	18,8	45,0	Habilitado
Serra do Seridó VI	PEC Energia S.A.	PB	17,6	38,1	Habilitado
Serra do Seridó VII	PEC Energia S.A.	PB	19,7	48,5	Habilitado
Serra do Seridó VIII	PEC Energia S.A.	PB	15,7	38,1	Habilitado
Serra do Seridó X	PEC Energia S.A.	PB	19,1	38,1	Habilitado
Serra do Velede	ECB - Pedras Altas Energia Eólica S/A	RS	9,0	21,0	Não Habilitado
Serra dos Ventos II	EÓLICA SERRA DAS VACAS PARTICIPAÇÕES S.A.	PE	11,9	29,4	Habilitado
Serra Verde I	Serra Verde I Energética S/A	RN	17,7	29,9	Habilitado
Serra Verde II	Serra Verde II Energética S/A	RN	12,6	23,0	Habilitado
Serra Verde III	Serra Verde III Energética S/A	RN	14,1	23,0	Habilitado
Serra Verde IV	Serra Verde IV Energética S/A	RN	14,7	25,3	Habilitado
Serra Verde V	Serra Verde V Energética S/A	RN	9,8	16,1	Habilitado
SÍTIO BOI MORTO SÍTIO JURUBEBA E FAZENDA SANTA TEREZA	GERADORA EÓLICA BONS VENTOS DA SERRA 3 S/A	CE	27,8	54,6	Habilitado
Tamandaré Nortense	VENTOS DO ATLANTICO ENERGIA EOLICA S.A.	RS	8,1	21,0	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Tamboril III	Brookfield Energia Renovável S.A.	BA	11,8	27,7	Habilitado
Tamboril IV	Brookfield Energia Renovável S.A.	BA	9,6	27,7	Habilitado
Tamboril V	Brookfield Energia Renovável S.A.	BA	10,7	27,7	Habilitado
Tanque Novo	ELETROWIND S/A	BA	11,0	25,3	Habilitado
Tesoureiro	Ventos do Atlântico Energia Eólica S.A.	RS	9,8	29,4	Não Habilitado
Testa Branca II	Testa Branca II Energia S.A.	PI	10,2	22,0	Não Habilitado
Toco Preto	ELETROWIND S/A	BA	13,4	29,9	Habilitado
Tucano I	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	13,9	29,4	Habilitado
Tucano II	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	21,8	42,0	Habilitado
Tucano III	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	21,4	42,0	Habilitado
Tucano IV	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	18,9	37,8	Habilitado
Tucano IX	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	17,6	42,0	Habilitado
Tucano V	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	9,1	21,0	Habilitado
Tucano VI	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	6,5	16,8	Não Habilitado
Tucano VII	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	18,3	42,0	Habilitado
Tucano VIII	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	17,7	42,0	Habilitado
Tucano X	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	18,2	42,0	Habilitado
Tucano XI	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	19,0	42,0	Habilitado
Tucano XIII	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	12,6	29,4	Habilitado
Tucano XIX	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	19,3	42,0	Habilitado
Tucano XVI	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	14,8	29,4	Habilitado
Tucano XVII	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	9,8	21,0	Habilitado
Tucano XVIII	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	19,5	42,0	Habilitado
Tucano XX	Parque Eólico Tucano Ltda	BA	10,4	21,0	Habilitado
Tuna	Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Eletrica S/A	RS	5,4	12,0	Não Habilitado
Umari 1	VENTOS DO NORDESTE S.A.	RN	16,2	29,4	Habilitado
Umari 2	VENTOS DO NORDESTE S.A.	RN	15,9	29,4	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Umari 3	VENTOS DO NORDESTE S.A.	RN	12,7	29,4	Habilitado
Umburanas 12	Centrais Eólicas Umburanas 1 S.A.	BA	14,4	25,2	Não Habilitado
Umburanas 14	Centrais Eólicas Umburanas 1 S.A.	BA	11,2	21,0	Não Habilitado
Umburanas 20	Centrais Eólicas Umburanas 1 S.A.	BA	14,8	25,2	Não Habilitado
Umburanas 22	Centrais Eólicas Umburanas 1 S.A.	BA	10,8	21,0	Não Habilitado
Umburanas 24	Centrais Eólicas Umburanas 1 S.A.	BA	12,2	21,0	Não Habilitado
Umburanas 4	Centrais Eólicas Umburanas 1 S.A.	BA	13,0	25,2	Não Habilitado
Umburanas 7	Centrais Eólicas Umburanas 1 S.A.	BA	13,0	25,2	Habilitado
UMBUZEIRO MUQUIM	PARQUE EÓLICO SOBRADINHO LTDA-ME.	BA	11,2	30,0	Habilitado
Varzea Cercada I	CENTRAL EOLICA VARZEA CERCADA LTDA	RN	17,2	43,2	Habilitado
Varzea Cercada II	CENTRAL EOLICA VARZEA CERCADA LTDA	RN	18,1	48,0	Habilitado
Varzea Cercada III	CENTRAL EOLICA VARZEA CERCADA LTDA	RN	15,8	43,2	Habilitado
Varzea Cercada IV	CENTRAL EOLICA VARZEA CERCADA LTDA	RN	12,7	33,6	Habilitado
Varzea Cercada V	CENTRAL EOLICA VARZEA CERCADA LTDA	RN	18,4	48,0	Habilitado
Vencedor	VENTOS DO ATLANTICO ENERGIA EOLICA S.A.	RS	10,1	25,2	Não Habilitado
Ventos da Bahia V	PARQUE EOLICO VDB DEV LTDA	BA	15,4	31,8	Não Habilitado
Ventos da Bahia VI	PARQUE EOLICO VDB DEV LTDA	BA	15,6	31,8	Habilitado
Ventos da Bahia VII	PARQUE EOLICO VDB DEV LTDA	BA	15,4	31,8	Habilitado
Ventos da Bahia X	PARQUE EOLICO VDB DEV LTDA	BA	16,6	31,8	Habilitado
Ventos da Bahia XI	PARQUE EOLICO VDB DEV LTDA	BA	17,7	37,1	Habilitado
Ventos da Bahia XII	PARQUE EOLICO VDB DEV LTDA	BA	9,9	21,2	Habilitado
Ventos da Bahia XVI	PARQUE EOLICO VDB DEV LTDA	BA	9,2	21,2	Habilitado
Ventos da Serra Azul 01	CASAFORTE EÓLICA LTDA.	BA	10,1	18,9	Habilitado
Ventos da Serra Azul 02	CASAFORTE EÓLICA LTDA.	BA	9,0	18,9	Habilitado
Ventos da Serra Azul 06	CASAFORTE EÓLICA LTDA.	BA	9,4	18,9	Habilitado
Ventos da Serra Azul 07	CASAFORTE EÓLICA LTDA.	BA	10,3	18,9	Habilitado
Ventos da Serra Azul 08	CASAFORTE EÓLICA LTDA.	BA	9,1	18,9	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Ventos da Serra Azul 09	CASAFORTE EÓLICA LTDA.	BA	7,7	18,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 01	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,6	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 02	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	14,4	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 04	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,6	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 05	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	14,0	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 06	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,9	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 07	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	14,1	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 08	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	14,1	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 09	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,0	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 11	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,9	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 14	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,5	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 19	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	14,7	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 20	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	14,7	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 21	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,7	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 23	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,6	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 25	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,6	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Aparecida 27	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,1	28,9	Habilitado
Ventos de Santa Diana	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	14,7	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Efigenia	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	14,7	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Esperança 01	ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA	BA	14,4	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Esperança 04	Ventos de São Mário Energias Renováveis S.A.	BA	13,5	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Esperança 05	Ventos de São Mário Energias Renováveis S.A.	BA	13,4	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Esperança 06	Ventos de São Mário Energias Renováveis S.A.	BA	13,1	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Esperança 28	Ventos de São Mário Energias Renováveis S.A.	BA	13,5	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 01	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,3	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 02	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	12,1	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 03	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	14,2	30,0	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Ventos de Santa Eugenia 04	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	14,0	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 05	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	14,8	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 06	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,2	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 07	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,9	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 08	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,2	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 09	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	14,3	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 10	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,6	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 11	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,9	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 12	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,8	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 13	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	14,1	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Eugenia 14	Ventos de Santa Eugenia Energias Renováveis S.A.	BA	13,7	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 01	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	12,1	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 02	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	12,7	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 03	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	12,2	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 04	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	16,6	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 05	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	16,0	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 06	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	15,5	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 07	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	15,5	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 08	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	16,2	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 09	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	16,5	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 10	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	13,3	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 11	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	11,6	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Inês 12	Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Julia	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,8	26,3	Habilitado
Ventos de Santa Leia 01	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	13,5	23,6	Não Habilitado
Ventos de Santa Leia 02	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	14,4	25,0	Não Habilitado
Ventos de Santa Leia 03	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	11,0	20,0	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Ventos de Santa Leia 04	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	12,0	23,6	Não Habilitado
Ventos de Santa Leia 05	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	17,2	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Leia 06	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	18,0	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Leia 07	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	17,1	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Leia 08	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	16,1	30,0	Habilitado
Ventos de Santa Leia 09	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	11,7	20,0	Não Habilitado
Ventos de Santa Leia 10	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	12,7	23,6	Habilitado
Ventos de Santa Leia 11	Ventos de Santa Léia Energias Renováveis S.A.	RN	11,9	20,0	Não Habilitado
Ventos de Santa Martina 02	VENTOS DE SANTA MARTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	RN	19,6	30,8	Habilitado
Ventos de Santa Martina 03	VENTOS DE SANTA MARTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	RN	17,6	30,8	Habilitado
Ventos de Santa Martina 04	VENTOS DE SANTA MARTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	RN	17,0	30,8	Habilitado
Ventos de Santa Martina 05	VENTOS DE SANTA MARTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	RN	20,8	30,8	Habilitado
Ventos de Santa Martina 06	VENTOS DE SANTA MARTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.	RN	20,3	30,8	Habilitado
Ventos de Santa Martina 07	VENTOS DE SANTA MARTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	RN	17,4	30,8	Habilitado
Ventos de Santa Martina 08	VENTOS DE SANTA MARTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	RN	17,1	30,8	Habilitado
Ventos de Santa Tereza	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	15,2	28,0	Habilitado
Ventos de Santa Vitoria	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,8	26,3	Habilitado
Ventos de Santo Ambrósio	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,4	26,3	Habilitado
Ventos de Santo Anselmo	Ventos de Santo Anselmo Energias Renováveis S.A.	PE	12,8	29,9	Habilitado
Ventos de Santo Antero	Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A.	PE	15,4	30,0	Habilitado
Ventos de Santo Eloy	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	11,9	24,0	Habilitado
Ventos de Santo Eugênio	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	26,3	Habilitado
Ventos de Santo Expedito 01	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	12,0	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 02	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	10,7	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 03	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	10,9	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 04	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,6	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 05	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,9	27,0	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Ventos de Santo Expedito 06	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	12,0	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 07	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,4	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 08	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,2	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 09	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,3	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 10	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,2	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 11	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,2	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Expedito 12	Ventos de Santo Expedito Energias Renováveis S.A.	CE	11,2	27,0	Não Habilitado
Ventos de Santo Gregorio	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	15,6	30,0	Habilitado
Ventos de Santo Lorenzo	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	14,5	30,0	Habilitado
Ventos de Santo Saulo	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	16,3	30,0	Habilitado
Ventos de São Bernardo	Ventos de São Bernardo Energias Renováveis S.A.	PE	13,0	29,9	Habilitado
Ventos de São Cleofas	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	11,7	24,0	Habilitado
Ventos de São Dionísio	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,8	26,3	Habilitado
Ventos de São Gonçalo	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	26,3	Habilitado
Ventos de São Januário 02	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	15,9	29,4	Não Habilitado
Ventos de São Januário 07	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	14,8	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 08	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	15,3	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 09	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	14,6	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 12	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	14,6	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 15	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	15,2	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 16	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	15,5	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 17	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	15,0	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 18	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	14,8	29,4	Habilitado
Ventos de São Januário 19	Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.	BA	15,0	29,4	Habilitado
Ventos de São José	Ventos Tecnologia Elétrica Ltda	CE	10,0	24,0	Não Habilitado
Ventos de São Lázaro	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	15,3	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	14,3	30,0	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Ventos de São Roque 01	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	16,4	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 02	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,1	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 03	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,6	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 04	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,5	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 05	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	12,2	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 06	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	12,8	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 07	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	12,1	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 08	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,3	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 09	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,7	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 10	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,7	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 11	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	15,6	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 12	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,0	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 13	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,5	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 14	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,6	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 15	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,6	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 16	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,3	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 17	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,8	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 18	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,5	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 19	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,8	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 20	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	11,9	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 21	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,6	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 22	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	15,2	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 23	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	12,3	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 24	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,0	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 25	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	12,9	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 26	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,4	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 27	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,7	30,0	Não Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Ventos de São Roque 28	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,8	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 29	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	14,2	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 30	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,1	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 31	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,0	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 32	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,5	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 33	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,6	30,0	Habilitado
Ventos de São Roque 34	Ventos de São Roque Energias Renováveis S.A.	PI	13,0	30,0	Habilitado
Ventos de São Salomao	Ventos de Santa Diana Energias Renováveis S.A.	BA	14,8	28,0	Habilitado
Ventos de São Tadeu	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	12,1	26,3	Habilitado
Ventos de São Tomas	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	11,2	26,3	Habilitado
Ventos de São Venâncio	Ventos de Santa Aparecida Energias Renováveis S.A.	BA	13,4	26,3	Habilitado
Ventos de São Vicente 01	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	15,0	30,0	Habilitado
Ventos de São Vicente 02	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	13,8	29,9	Habilitado
Ventos de São Vicente 03	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	14,6	29,9	Habilitado
Ventos de São Vicente 04	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	14,0	29,9	Habilitado
Ventos de São Vicente 05	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	12,8	29,9	Habilitado
Ventos de São Vicente 06	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	16,0	30,0	Habilitado
Ventos de São Vicente 07	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	12,7	29,9	Habilitado
Ventos de São Vicente 15	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	13,0	29,9	Habilitado
Ventos de São Vicente 16	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	13,2	29,9	Habilitado
Ventos de São Vicente 17	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	15,4	30,0	Habilitado
Ventos de São Vicente 18	Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.	PI	15,5	30,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 1	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 10	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,8	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 11	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,9	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 12	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 13	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	12,6	27,0	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
Ventos de São Vitor 14	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 2	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	12,9	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 3	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,1	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 4	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,1	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 5	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 6	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,1	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 7	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	14,1	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 8	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,0	27,0	Habilitado
Ventos de São Vitor 9	Ventos de São Vitor Energias Renováveis S.A.	BA	13,2	27,0	Habilitado
Ventos de São Zacarias 01	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	14,2	31,5	Não Habilitado
Ventos de São Zacarias 02	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	14,7	31,5	Não Habilitado
Ventos de São Zacarias 03	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	15,0	31,5	Não Habilitado
Ventos de São Zacarias 04	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	15,5	31,5	Não Habilitado
Ventos de São Zacarias 05	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	15,0	31,5	Habilitado
Ventos de São Zacarias 07	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	14,6	31,5	Habilitado
Ventos de São Zacarias 08	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	14,3	31,5	Habilitado
Ventos de São Zacarias 09	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	14,2	31,5	Habilitado
Ventos de São Zacarias 10	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	14,7	31,5	Não Habilitado
Ventos de São Zacarias 11	Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.	PI	14,4	31,5	Habilitado
Vila Alagoas I	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	19,2	37,8	Habilitado
Vila Alagoas II	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	14,4	29,4	Habilitado
Vila Alagoas III	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	11,0	21,0	Habilitado
Vila Alagoas IV	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	23,7	46,2	Habilitado
Vila Alagoas V	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	19,8	42,0	Habilitado
Vila Ceará II	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	13,9	22,0	Não Habilitado
Vila Ceará III	Voltalia Energia do Brasil Ltda.	RN	13,8	22,0	Não Habilitado
VILA DE JUNCO 1	Sequoia Capital Ltda.	PB	10,1	28,9	Habilitado

Usina	Empreendimento (Razão Social)	UF	Garantia Física (MWmed)	Potência (MW)	Status da Análise de Habilitação Técnica da EPE
					Data de Referência: 30/05/2019
VILA DE JUNCO 2	Sequoia Capital Ltda.	PB	11,0	28,9	Habilitado
VILA DE JUNCO 3	Sequoia Capital Ltda.	PB	8,4	28,9	Habilitado
VILA DE JUNCO 4	Sequoia Capital Ltda.	PB	7,2	18,4	Habilitado
Vila Nova	Ventos do Atlântico Energia Eólica S.A.	RS	10,0	25,2	Não Habilitado

Anexo 2 – Sazonalização da Garantia Física – Leilão A-4 de 2019

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
ALECRIM	7,6	7,5	7,1	9,3	11,2	14,0	14,9	15,7	14,8	13,0	9,5	7,8
Alto do Oriente II	9,9	8,9	7,0	7,5	9,4	13,6	17,2	20,4	20,9	18,8	16,0	13,3
Alto Oriente I	9,7	8,6	6,8	7,3	9,2	13,3	17,0	20,2	20,7	18,6	15,7	13,0
Angicos III	9,9	9,2	7,6	6,4	7,9	9,7	10,3	12,8	13,3	14,3	12,7	11,9
Angicos IV	9,8	9,2	7,5	6,3	7,8	9,6	10,2	12,8	13,3	14,3	12,7	11,9
Angicos IX	7,0	6,4	4,8	3,7	5,1	6,9	8,3	9,9	10,1	10,9	9,6	8,8
Angicos VI	9,3	8,7	7,2	6,1	7,5	9,1	9,7	12,1	12,5	13,4	12,0	11,2
Angicos VII	8,6	8,0	6,6	5,6	6,9	8,4	8,9	11,1	11,5	12,4	11,0	10,3
Angicos VIII	7,8	7,1	5,4	4,2	5,7	7,7	9,2	11,0	11,2	12,0	10,6	9,8
Angicos X	9,1	8,3	6,2	4,7	6,6	9,0	10,9	13,1	13,4	14,4	12,6	11,6
Angicos XI	9,0	8,2	6,0	4,5	6,4	8,8	10,8	13,0	13,2	14,3	12,5	11,4
Arroio dos Antunes	5,8	6,0	5,7	5,5	5,4	6,2	6,6	7,3	7,0	6,3	6,1	5,7
Arroio Maú	7,4	7,6	7,1	7,0	6,9	7,8	8,3	9,1	8,8	8,0	7,7	7,3
Aura Mirim I	6,7	6,7	6,8	6,1	6,2	6,9	7,3	7,9	7,6	6,9	7,1	6,8
Aura Mirim III	6,6	6,7	6,7	6,1	6,1	6,8	7,2	7,8	7,6	6,8	7,0	6,8
Aura Mirim V	8,1	8,2	8,2	7,4	7,5	8,4	8,8	9,6	9,2	8,4	8,6	8,3
Aura Queimada Nova 01	6,7	9,7	7,2	8,9	12,6	14,3	15,3	15,7	14,3	13,8	8,8	8,7
Aura Queimada Nova 02	8,6	12,3	9,3	11,4	15,6	17,7	18,9	18,8	17,5	16,9	11,2	11,0
AW CRUZEIRO	17,5	17,0	14,3	14,9	18,1	22,4	24,4	27,6	27,1	24,9	22,1	19,7
AW NOVA ARIZONA	8,7	8,3	6,9	7,3	8,6	10,3	11,6	13,1	13,2	11,9	10,9	9,8
AW Olho D Água II	11,9	11,7	10,0	10,6	12,9	15,6	16,5	18,2	17,7	16,5	14,7	13,2
AW Olho D Água I	16,0	15,6	13,2	13,7	16,7	20,6	22,1	24,7	24,1	22,4	20,0	17,9
AW Santa Régia	17,5	17,2	14,7	15,4	18,4	22,2	23,6	26,0	25,5	23,8	21,5	19,5
AW SÃO JOÃO	11,0	10,5	8,9	9,4	11,0	13,2	14,7	16,4	16,5	15,0	13,7	12,4
AW SÃO MIGUEL	15,5	15,1	12,9	13,4	16,1	19,8	21,2	23,7	23,2	21,5	19,3	17,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
BAIXA VERDE	6,6	6,4	5,6	5,5	6,3	7,0	7,4	8,1	8,1	8,1	7,6	7,4
Baraúnas III	7,9	8,2	8,0	9,8	12,4	15,4	16,4	17,2	16,6	14,4	10,6	8,9
Baraúnas XIII	7,8	7,7	7,5	9,7	11,5	14,2	15,1	16,0	15,2	13,3	9,7	8,4
Baraúnas XIV	7,5	7,3	6,8	9,1	11,4	14,5	15,5	16,6	15,8	13,7	9,8	7,9
Baraúnas XV	8,8	8,8	8,5	10,9	12,9	15,6	16,5	17,3	16,5	14,6	10,9	9,4
Baraúnas XVI	8,5	8,5	8,0	10,5	12,5	15,3	16,3	17,1	16,3	14,4	10,6	8,9
Baraúnas XVII	7,7	7,6	7,3	9,6	11,3	14,1	15,0	15,9	15,2	13,2	9,6	8,2
Barra I	21,5	23,3	22,2	28,8	27,0	27,6	30,1	27,3	29,0	26,7	25,1	19,9
Barra II	22,8	25,4	24,0	31,6	29,5	30,4	32,9	30,1	31,7	29,3	27,1	21,1
Barra III	22,3	24,1	23,0	29,9	28,0	28,6	31,1	28,3	30,0	27,7	26,0	20,6
Barra IV	17,1	18,4	17,8	23,3	22,0	22,2	24,1	22,2	22,9	21,3	19,6	15,5
BOA ESPERANÇA	9,2	9,2	8,9	11,3	13,6	16,6	17,5	18,3	17,3	15,5	11,4	9,6
Bom Conselho I	9,7	9,0	7,9	7,9	8,6	10,9	11,9	12,2	12,4	12,1	11,7	10,9
Bom Conselho II	9,6	8,7	7,9	7,8	8,6	10,5	11,5	11,5	12,0	11,8	11,6	10,6
Bom Conselho III	10,4	9,4	8,7	8,5	9,4	11,3	12,2	12,4	12,9	12,6	12,4	11,3
Bom Conselho IV	12,8	11,8	11,0	10,8	11,9	13,9	14,7	15,0	15,6	15,2	15,0	13,8
Bom Conselho V	12,6	11,7	10,8	10,7	11,7	13,7	14,5	14,9	15,4	15,0	14,8	13,6
Bom Lugar	7,4	7,6	5,9	6,8	8,3	9,1	10,1	11,1	11,1	9,3	8,2	6,5
BONS VENTOS BITIQUARA I	19,5	16,9	14,8	13,8	16,2	20,6	23,9	27,4	28,8	28,2	27,8	25,4
BONS VENTOS BITIQUARA II	16,2	13,9	12,1	11,3	13,3	17,1	20,6	24,2	25,8	25,1	24,5	21,7
BONS VENTOS BITIQUARA III	14,1	12,1	10,5	9,8	11,6	14,9	18,2	21,6	23,1	22,5	21,8	19,1
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 01	8,5	9,8	8,6	10,0	10,8	12,8	13,1	13,4	13,3	11,7	10,0	8,6
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 02	11,3	12,9	11,4	13,3	14,3	16,9	17,3	17,8	17,6	15,5	13,2	11,4
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 03	9,1	10,4	9,2	10,7	11,5	13,6	13,9	14,3	14,2	12,4	10,6	9,2
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 04	9,0	10,3	9,1	10,6	11,4	13,5	13,8	14,2	14,1	12,4	10,6	9,1
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 05	11,8	13,5	12,0	13,9	15,0	17,7	18,1	18,6	18,5	16,2	13,9	12,0
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 06	10,4	11,9	10,5	12,2	13,2	15,6	16,0	16,4	16,3	14,3	12,2	10,5
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 07	10,1	11,6	10,2	11,9	12,8	15,2	15,5	15,9	15,8	13,9	11,9	10,3

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 08	10,4	11,9	10,5	12,2	13,1	15,5	15,9	16,3	16,2	14,2	12,2	10,5
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 09	9,9	11,3	10,0	11,6	12,5	14,8	15,1	15,5	15,4	13,5	11,6	10,0
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 10	10,2	11,7	10,3	11,9	12,9	15,2	15,6	16,0	15,9	13,9	11,9	10,3
BONS VENTOS MORRO DO CHAPÉU 11	10,9	12,5	11,1	12,8	13,8	16,4	16,7	17,2	17,1	15,0	12,8	11,1
BOQUEIRÃO I	25,0	26,9	22,4	23,0	24,1	28,7	30,7	32,4	33,2	31,2	29,8	27,3
BOQUEIRÃO II	20,5	22,1	18,4	18,9	19,8	23,5	25,2	26,6	27,3	25,7	24,5	22,4
Braço dos Ventos I	9,4	9,9	7,7	8,5	10,4	12,7	13,8	15,0	15,3	13,8	12,8	11,0
BREJINHOS A	20,2	24,1	20,4	21,6	21,3	26,1	28,9	28,7	27,5	24,6	18,0	16,5
BREJINHOS B	17,5	20,9	17,7	18,9	18,9	23,0	25,6	25,5	24,4	21,6	15,6	14,1
Cacimbinhas	8,4	8,7	8,2	7,8	8,2	9,2	9,7	10,8	10,3	9,0	8,8	8,4
CAETITÉ D	11,5	12,2	9,4	8,2	11,2	15,1	16,3	14,9	15,2	14,2	10,2	7,5
CAETITÉ E	14,4	15,0	11,8	10,3	13,8	18,4	19,9	18,2	18,4	17,3	12,6	9,4
CAETITÉ F	17,2	18,3	14,1	12,3	16,8	22,8	24,6	22,4	22,9	21,4	15,3	11,3
Cagaita	16,3	18,1	15,6	14,9	16,8	18,9	20,4	20,4	19,7	19,2	13,1	12,1
CAJUEIRO	15,5	15,0	13,0	12,8	14,7	16,4	17,3	19,0	18,9	18,8	17,8	17,2
Calumbi	12,7	13,2	12,5	12,6	13,0	14,9	16,6	17,3	16,9	15,9	14,3	13,6
Camboas I	25,4	25,3	22,4	21,0	23,8	28,2	32,2	37,6	36,2	37,0	30,9	29,5
Camboas II	29,8	29,7	26,3	24,5	27,9	33,1	37,7	44,0	42,4	43,3	36,1	34,6
Campina Seca	8,3	8,6	8,1	8,8	9,2	11,0	12,4	12,8	12,1	10,9	9,3	8,7
Campo do Régio	9,5	9,9	9,2	8,8	9,2	10,4	11,0	12,2	11,7	10,2	10,0	9,5
Campos Gerais I	10,7	10,0	10,6	10,3	10,6	11,3	12,1	11,8	12,8	12,3	12,3	10,9
Campos Gerais II	11,2	10,4	11,1	10,7	11,1	11,8	12,7	12,3	13,4	12,9	12,9	11,4
Campos Gerais III	10,2	9,5	10,1	9,8	10,1	10,8	11,6	11,2	12,2	11,7	11,8	10,3
Campos Gerais IV	7,9	7,2	7,9	7,5	7,7	8,3	9,0	8,5	9,4	9,1	9,3	8,0
Campos Gerais IX	10,2	9,4	10,2	9,7	10,0	10,7	11,5	10,9	12,0	11,6	11,8	10,3
Campos Gerais V	6,8	6,2	6,7	6,4	6,6	7,1	7,7	7,2	8,0	7,8	7,9	6,8
Campos Gerais VI	10,7	9,8	10,6	10,1	10,4	11,2	12,2	11,4	12,7	12,2	12,5	10,8
Campos Gerais VII	10,0	9,3	10,0	9,5	9,8	10,5	11,3	10,7	11,8	11,4	11,6	10,1

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Campos Gerais VIII	10,4	9,6	10,4	9,9	10,2	10,9	11,8	11,1	12,3	11,9	12,1	10,5
Campos Gerais X	6,9	6,5	6,7	6,6	6,8	7,2	7,8	7,4	8,0	7,7	7,6	7,0
Campos Gerais XI	7,2	6,6	6,8	6,7	7,1	7,8	8,7	8,1	9,0	8,6	8,4	7,4
Campos Gerais XII	8,3	7,6	7,9	7,8	8,2	9,0	10,0	9,3	10,3	9,8	9,6	8,5
Campos Gerais XIII	10,2	9,5	10,4	10,1	10,2	10,4	11,3	11,0	12,3	11,9	12,3	10,3
Campos Gerais XIV	8,4	7,7	8,5	8,2	8,4	8,5	9,3	9,0	10,0	9,8	10,1	8,4
Campos Gerais XV	6,4	6,0	6,1	6,1	6,3	6,7	7,2	6,9	7,4	7,2	7,1	6,5
Campos Gerais XVI	8,9	8,2	9,0	8,7	8,9	9,0	9,9	9,6	10,7	10,4	10,7	8,9
Candiotinha	12,5	12,7	11,8	11,5	11,5	12,7	13,5	15,1	14,4	13,2	12,9	12,2
Capão Alto I	12,6	11,4	13,3	13,0	11,2	10,7	11,9	13,2	15,1	17,6	14,7	13,6
Capão Alto II	6,4	5,7	6,7	6,6	5,6	5,4	6,0	6,7	7,7	9,0	7,4	6,9
Carrasco I	22,3	23,9	20,4	20,9	21,6	23,5	23,7	25,0	26,1	25,0	25,2	23,4
Carrasco II	20,5	22,0	18,8	19,2	19,8	21,6	21,7	23,0	24,0	23,0	23,1	21,5
Carrasco III	18,9	20,3	17,4	17,8	18,4	20,0	20,1	21,3	22,2	21,3	21,4	19,9
Carrasco IV	16,8	18,0	15,4	15,8	16,3	17,7	17,9	18,9	19,7	18,9	19,0	17,7
Carrasco V	17,4	18,6	15,9	16,3	16,8	18,3	18,4	19,5	20,4	19,5	19,6	18,3
Carrasco VI	17,0	18,3	15,6	16,0	16,5	18,0	18,1	19,1	19,9	19,1	19,2	17,9
CATANDUBA RN I	22,2	24,2	20,4	21,4	23,1	27,4	28,9	30,6	30,7	27,8	26,4	23,8
CATANDUBA RN II	23,4	25,5	21,5	22,6	24,4	28,9	30,5	32,2	32,4	29,3	27,8	25,2
Catuaba	7,2	8,0	6,9	6,6	7,4	8,4	9,0	9,0	8,7	8,5	5,8	5,3
Cerro da Guarda	6,2	6,4	6,1	5,8	5,8	6,6	7,0	7,7	7,4	6,7	6,5	6,1
Conde	6,6	7,6	5,5	6,8	8,7	9,7	10,6	11,3	11,0	8,5	7,0	5,8
CORUNILHA	13,2	13,4	12,7	12,4	12,3	13,9	14,6	16,1	15,4	14,2	13,7	13,0
Covão	4,1	4,3	4,0	4,4	4,7	5,6	6,4	7,0	6,5	5,6	4,5	4,3
Coxilha Negra 1	5,9	6,7	6,0	6,2	6,4	7,2	7,8	8,1	8,3	7,5	7,0	6,4
Coxilha Negra 2	5,4	6,1	5,5	5,7	5,9	6,6	7,2	7,4	7,6	6,8	6,4	5,9
Coxilha Negra 3	2,9	3,3	2,9	3,0	3,1	3,5	3,8	3,9	4,0	3,6	3,5	3,1
Coxilha Santo Antônio	12,1	12,4	11,7	11,2	11,6	13,3	14,0	15,1	15,0	12,7	12,6	12,0

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Curral de Pedras III	17,4	18,4	14,5	16,0	20,7	21,5	23,2	22,9	22,3	20,4	16,9	14,6
Curral de Pedras V	22,3	23,7	18,6	20,6	26,6	27,6	29,8	29,5	28,6	26,2	21,8	18,8
Curral de Pedras VI	21,1	22,3	17,6	19,4	25,1	26,1	28,1	27,8	27,0	24,7	20,5	17,7
Curral de Pedras VII	19,0	21,0	15,7	17,4	22,2	25,2	28,0	28,3	28,6	24,7	17,3	14,8
Damasco	6,0	6,2	4,8	5,5	6,7	7,4	8,1	8,9	9,0	7,6	6,6	5,3
Delta 4 I	8,3	7,1	5,0	4,3	4,8	6,4	8,0	10,7	12,5	12,5	13,0	10,4
Delta 4 II	8,1	6,9	4,7	4,1	4,5	6,2	7,9	10,8	13,0	13,3	13,4	10,8
Delta 4 III	12,7	10,9	7,5	6,5	7,2	9,7	12,4	16,9	20,2	20,6	20,9	16,7
Delta 4 IX	7,4	6,3	4,3	3,8	4,2	5,7	7,2	9,8	11,7	11,9	12,1	9,7
Delta 4 V	14,1	12,0	8,5	7,3	8,1	10,9	13,6	18,4	21,5	21,6	22,3	17,9
Delta 4 VI	14,7	12,6	8,9	7,6	8,5	11,4	14,3	19,3	22,7	22,8	23,5	18,9
Delta 4 VII	10,3	8,8	6,2	5,3	5,9	7,9	10,0	13,5	15,8	15,9	16,4	13,2
Delta 4 X	5,2	4,4	3,0	2,6	2,9	4,0	5,1	6,9	8,3	8,5	8,6	6,9
Diamante I	33,7	37,2	27,9	30,8	39,3	44,6	49,7	50,1	50,7	43,8	30,7	26,2
Diamante IV	15,1	16,7	12,5	13,8	17,6	20,1	22,3	22,5	22,8	19,7	13,8	11,8
Diamante V	22,7	25,1	18,8	20,8	26,5	30,1	33,5	33,8	34,2	29,5	20,7	17,7
Diamante VI	25,3	27,1	21,2	23,4	29,9	32,8	36,1	36,5	34,8	31,0	23,7	20,4
Diamante VII	15,5	16,6	13,0	14,3	18,3	20,1	22,1	22,3	21,3	18,9	14,5	12,5
Diamante VIII	16,9	18,1	14,2	15,7	20,0	22,0	24,1	24,4	23,2	20,7	15,8	13,6
EGP PAU FERRO II	16,1	15,6	14,7	15,8	17,4	21,7	25,5	23,7	23,3	21,3	15,9	15,9
EGP TACAICÓ II	18,9	18,7	17,8	19,6	21,9	24,5	29,0	27,7	27,1	24,8	19,5	18,6
Espinheiro 1	13,2	12,0	10,3	9,4	11,1	13,5	14,9	17,3	17,7	17,0	15,5	14,0
Espinheiro 4	10,9	9,9	8,4	7,6	9,0	11,1	12,4	14,5	14,9	14,3	12,9	11,6
Esplanada I	7,4	7,1	6,6	9,1	10,7	13,9	15,5	16,4	15,6	13,3	9,2	7,8
Esplanada II	6,6	6,3	6,0	8,3	9,5	12,4	13,9	14,7	13,9	11,9	8,2	7,0
Esplanada III	9,1	9,1	8,6	10,8	12,8	15,4	16,8	17,2	16,4	14,6	10,9	9,5
Esplanada IV	10,4	10,6	9,9	12,1	14,3	16,9	18,2	18,5	17,6	16,0	12,3	10,9
Esplanada IX	1,8	1,6	1,5	2,2	2,6	3,4	3,9	4,2	4,0	3,3	2,2	1,8

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Esplanada V	10,7	11,0	10,2	12,2	14,5	16,8	18,1	18,3	17,5	16,0	12,5	11,1
Esplanada VI	10,6	10,8	10,1	12,2	14,4	16,9	18,2	18,4	17,5	16,0	12,5	11,0
Esplanada VII	11,8	12,1	11,3	13,4	15,9	18,4	19,7	19,9	19,0	17,4	13,8	12,3
Esplanada VIII	12,0	12,4	11,5	13,5	15,9	18,2	19,4	19,6	18,7	17,3	13,8	12,4
Estância da Tuna	12,6	12,9	12,2	11,9	11,7	13,3	14,1	15,4	14,8	13,6	13,1	12,5
Estância do Mirante	11,2	11,4	10,8	10,5	10,4	11,8	12,5	13,8	13,2	12,1	11,7	11,1
Estância Velha	13,0	13,2	12,5	12,2	12,1	13,7	14,5	15,9	15,3	14,0	13,5	12,8
EVI1	11,3	10,9	9,4	10,3	11,9	13,9	15,7	17,1	17,3	16,1	14,7	12,8
EVI2	9,9	9,6	8,3	9,1	10,5	12,3	13,8	15,0	15,3	14,2	13,0	11,3
EVI3	10,2	9,9	8,5	9,4	10,8	12,6	14,3	15,5	15,7	14,6	13,4	11,6
EVI4	9,9	9,6	8,3	9,1	10,5	12,2	13,8	15,0	15,2	14,1	13,0	11,2
EVI5	11,5	11,2	9,6	10,5	12,2	14,2	16,1	17,4	17,7	16,4	15,1	13,1
EVI6	8,3	8,0	6,9	7,6	8,7	10,2	11,5	12,5	12,7	11,8	10,8	9,4
EVI11	10,3	10,0	8,6	9,4	10,8	12,7	14,3	15,6	15,8	14,7	13,4	11,7
EVI12	9,3	9,0	7,8	8,5	9,8	11,5	13,0	14,1	14,3	13,3	12,2	10,6
EVI13	8,8	8,5	7,4	8,1	9,3	10,9	12,3	13,4	13,6	12,6	11,5	10,0
EVI14	8,9	8,6	7,4	8,1	9,4	11,0	12,4	13,5	13,7	12,7	11,6	10,1
EVI15	9,0	8,8	7,5	8,3	9,5	11,2	12,6	13,7	13,9	12,9	11,8	10,2
EVI16	8,5	8,2	7,1	7,8	8,9	10,5	11,8	12,8	13,0	12,1	11,1	9,6
EVI17	8,1	7,8	6,8	7,4	8,5	10,0	11,3	12,3	12,4	11,6	10,6	9,2
Facheiro 02	9,1	8,5	7,4	7,4	8,4	10,3	11,4	12,6	12,9	12,8	11,6	10,8
Facheiro 10	16,4	15,9	14,4	14,1	16,1	18,7	20,2	21,6	22,0	21,7	20,1	19,4
Facheiro 11	14,8	14,3	12,7	12,6	14,3	16,9	18,4	19,9	20,3	20,0	18,5	17,7
Facheiro 14	9,1	8,6	7,5	7,4	8,5	10,3	11,3	12,5	12,7	12,6	11,4	10,8
Facheiro 17	10,9	10,5	9,3	9,2	10,5	12,4	13,5	14,5	14,8	14,6	13,5	12,9
Facheiro 18	11,6	11,3	10,1	9,9	11,3	13,2	14,1	15,2	15,4	15,2	14,1	13,6
Facheiro 20	9,8	9,4	8,3	8,2	9,3	11,2	12,3	13,3	13,6	13,4	12,3	11,7
Farol da Conceição	10,3	9,6	10,3	10,3	9,3	9,9	10,6	12,1	12,4	12,4	11,6	10,6

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
FAZENDA JATOBA E FAZENDA PINDOBA I	23,0	24,7	20,7	20,9	21,3	24,1	24,7	26,2	29,0	29,3	30,0	26,7
FAZENDA POÇO DE AREIA	17,5	18,7	15,7	15,9	16,2	18,3	18,7	19,9	22,0	22,2	22,7	20,2
Flores I	10,8	11,8	11,2	10,8	12,2	13,8	14,8	14,6	13,8	14,2	11,4	9,9
Flores II	11,1	12,0	11,5	11,1	12,4	14,1	15,1	14,9	14,0	14,4	11,7	10,2
Flores III	11,2	12,1	11,6	11,2	12,5	14,2	15,2	15,0	14,1	14,5	11,8	10,3
Flores IV	11,2	12,1	11,5	11,1	12,5	14,1	15,1	14,9	14,1	14,5	11,8	10,3
Fragata 1	14,9	16,2	13,7	14,3	14,9	16,7	17,0	17,4	18,0	17,0	17,0	15,7
Fragata 2	14,1	15,4	13,0	13,6	14,2	15,8	16,1	16,6	17,1	16,2	16,1	14,9
Fragata 3	13,9	15,1	12,8	13,4	13,9	15,6	15,9	16,3	16,8	15,9	15,8	14,7
Fragata 4	13,5	14,7	12,5	13,0	13,6	15,2	15,5	15,8	16,3	15,5	15,4	14,3
Fragata 5	11,9	13,0	11,0	11,5	12,0	13,4	13,6	14,0	14,4	13,6	13,6	12,6
Fragata 6	12,6	13,7	11,6	12,1	12,7	14,2	14,4	14,8	15,2	14,4	14,4	13,3
Fragata 7	12,6	13,7	11,6	12,1	12,6	14,1	14,4	14,7	15,2	14,4	14,3	13,3
FRANCISCO RIBEIRO ALVES	36,6	38,6	35,3	32,9	36,2	38,1	44,4	54,0	50,4	51,1	41,4	38,3
FRONTEIRA SUL I	12,5	13,1	11,4	11,8	12,4	13,9	15,7	15,9	16,9	15,0	14,7	13,1
FRONTEIRA SUL II	5,1	5,3	4,7	4,8	5,0	5,7	6,4	6,5	6,9	6,1	6,0	5,3
FRONTEIRA SUL III	10,2	10,7	9,4	9,7	10,1	11,4	12,8	13,0	13,8	12,3	12,0	10,7
Getúlio	13,0	13,6	12,8	12,8	13,2	15,0	16,6	17,5	17,2	16,2	14,6	14,0
Gouveia I	9,3	10,9	9,6	8,8	10,0	10,8	11,4	12,5	12,8	13,1	9,6	7,5
Gouveia II	8,3	9,7	8,5	7,8	8,9	9,5	10,1	11,1	11,4	11,6	8,5	6,7
Guajuvira 1	14,2	13,4	12,4	12,1	13,6	11,9	14,3	16,3	15,4	14,6	14,8	12,4
GUAJUVIRA 2	13,7	13,0	11,9	11,7	13,1	11,5	13,9	15,9	15,0	14,1	14,4	12,0
GUAJUVIRA 3	10,6	10,0	9,2	9,0	10,2	8,9	10,7	12,3	11,6	10,9	11,2	9,2
Guajuvira 4	7,8	7,3	6,7	6,6	7,4	6,5	7,8	9,0	8,5	8,0	8,2	6,8
Ideal	9,6	8,9	9,6	9,6	8,6	9,2	9,9	11,4	11,7	11,7	10,9	9,9
Imburana 1	12,8	11,7	10,0	9,2	10,9	13,3	14,6	16,9	17,2	16,5	15,0	13,6
Imburana 3	13,5	12,4	10,5	9,6	11,4	13,9	15,4	17,9	18,3	17,6	15,9	14,4
Imperador	9,5	10,9	7,9	9,7	12,4	13,9	15,1	16,0	15,7	12,2	10,0	8,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Invernada da Pedra Grande	11,9	12,0	11,2	10,9	10,9	12,1	12,8	14,2	13,6	12,5	12,2	11,5
Iraúna IX	12,2	11,3	8,9	9,2	11,5	14,7	16,5	18,1	18,1	17,4	16,3	14,8
Iraúna X	12,1	11,0	9,7	9,9	11,8	14,7	16,7	18,0	18,0	17,1	15,8	14,4
Iraúna XI	11,6	10,7	8,1	8,6	11,0	14,3	16,5	18,2	18,4	17,5	16,1	14,5
ITAREMA A	10,7	9,7	7,7	7,2	8,8	11,4	14,8	17,8	18,7	18,2	16,9	15,1
ITAREMA B	11,1	10,0	8,0	7,3	9,1	11,8	15,4	18,4	19,1	18,6	17,3	15,5
ITAREMA C	9,6	8,7	6,9	6,4	7,9	10,3	13,3	15,7	16,2	15,8	14,7	13,3
ITAREMA D	10,2	9,2	7,3	6,7	8,3	10,9	14,1	16,7	17,1	16,8	15,6	14,1
ITAREMA E	13,0	11,7	9,3	8,6	10,6	13,9	18,0	21,3	22,0	21,5	20,0	18,0
ITAREMA F	5,9	5,3	4,3	3,9	4,9	6,3	8,2	9,6	9,8	9,6	9,0	8,2
ITAREMA G	14,5	13,0	10,5	9,7	11,9	15,6	19,8	23,1	23,7	23,2	21,7	19,8
ITAREMA H	11,9	10,7	8,7	8,0	9,9	12,9	16,0	18,1	18,5	18,1	17,2	15,8
ITAREMA J	7,0	6,3	4,8	4,6	5,5	7,6	9,5	11,3	12,0	11,5	10,9	10,0
ITAREMA I	12,6	11,3	9,1	8,4	10,4	13,6	17,0	19,6	20,0	19,6	18,5	16,9
JACARANDÁ I	9,0	9,0	7,9	8,7	10,1	11,3	12,8	14,7	14,1	12,7	11,4	10,4
JACARANDÁ II	9,7	9,7	8,5	9,5	11,0	12,4	14,1	16,1	15,4	13,7	12,3	11,3
Jandaira I	4,6	4,2	3,4	3,6	4,4	5,5	6,2	6,8	6,8	6,5	6,2	5,6
Jandaira II	11,4	10,4	8,5	8,8	10,9	13,7	15,4	16,9	17,0	16,2	15,5	14,0
Jandaira III	12,7	11,7	9,6	10,0	12,3	15,2	16,9	18,3	18,5	17,7	17,0	15,6
Jandaira IV	12,0	10,9	8,9	9,3	11,5	14,4	16,1	17,5	17,7	16,9	16,2	14,7
LAGAMAR II	3,9	4,1	3,0	3,5	4,5	5,1	5,6	6,2	6,3	5,2	4,4	3,4
LAGOAS DE TOUROS I	22,0	18,1	14,3	12,0	14,8	18,1	19,5	23,8	25,9	27,2	26,1	23,5
LAGOAS DE TOUROS II	23,4	19,1	15,0	12,7	16,4	20,6	22,2	27,2	29,0	29,8	27,8	24,9
LAGOAS DE TOUROS V	6,6	5,6	4,5	3,8	4,9	6,0	6,6	7,8	8,2	8,3	7,8	7,1
LDA 01	9,1	9,4	8,0	9,8	10,1	12,5	13,6	13,6	12,9	12,0	9,0	7,6
LDA 02	10,9	11,9	10,2	11,6	11,9	14,5	15,7	16,3	15,6	14,7	10,7	9,0
LDA 03	11,1	12,4	10,6	11,8	12,1	14,7	15,8	16,6	15,8	15,0	10,8	9,2
LDA 04	10,9	12,2	10,4	11,5	11,9	14,5	15,6	16,3	15,5	14,8	10,6	9,0

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
LDA 05	11,4	12,0	10,5	12,0	12,2	14,6	15,4	15,9	15,3	14,5	11,4	9,9
LDA 06	11,3	12,2	11,1	12,0	12,0	13,7	13,7	14,9	14,4	14,0	11,5	10,0
LDA 07	11,0	11,9	10,9	11,7	11,8	13,5	13,3	14,4	13,8	13,5	11,1	9,8
LDA 08	15,7	17,0	15,5	16,9	16,9	19,3	19,2	20,7	19,9	19,3	15,9	13,9
LDA 09	16,0	17,3	15,9	17,2	17,3	19,6	19,5	20,9	20,2	19,6	16,2	14,3
LDA 10	14,0	14,8	13,3	15,2	15,4	18,1	18,8	19,4	18,7	17,7	14,1	12,2
LDA 11	15,1	16,3	14,9	16,4	16,5	19,0	19,1	20,3	19,5	18,8	15,3	13,3
LDA 12	14,3	14,7	12,6	15,2	15,5	18,9	20,6	20,6	20,0	18,6	14,3	12,2
LDA 18	11,2	11,5	9,9	11,8	12,0	14,6	15,9	16,0	15,5	14,4	11,1	9,5
LDA 19	12,4	12,8	11,1	13,4	13,8	16,7	18,1	18,0	17,3	16,1	12,3	10,5
LDA 20	9,4	9,8	8,3	10,2	10,4	12,9	14,1	14,1	13,4	12,5	9,3	7,9
MANDACARU	7,7	7,8	7,4	9,6	11,6	14,4	15,3	16,0	15,3	13,4	9,8	8,1
MARGARIDA I	30,1	31,7	29,0	27,0	29,7	31,3	36,6	44,7	41,6	42,1	34,0	31,5
Marizeira I	11,8	12,8	10,7	11,1	11,7	13,0	13,3	14,1	14,7	14,2	13,8	12,7
Marizeira II	13,1	14,2	11,8	12,2	12,9	14,4	14,7	15,6	16,2	15,7	15,2	14,0
Marizeira III	11,3	12,2	10,2	10,6	11,2	12,4	12,7	13,5	14,0	13,6	13,2	12,1
Massaroca I	12,0	11,3	10,9	13,7	16,3	19,9	20,4	21,8	21,3	19,0	14,4	12,2
Massaroca II	11,6	10,9	10,6	13,3	15,8	19,3	19,8	21,1	20,6	18,4	13,9	11,8
Massaroca III	12,5	12,1	11,6	14,5	17,0	20,6	21,1	22,4	21,7	19,6	14,9	12,8
Massaroca IV	11,8	11,2	10,8	13,5	15,9	19,2	19,7	20,9	20,3	18,3	14,0	12,0
Massaroca V	12,3	11,3	11,3	13,7	16,1	19,1	19,9	20,8	20,1	18,2	14,3	12,3
Massaroca VI	12,6	11,6	11,5	14,0	16,4	19,3	20,2	21,0	20,3	18,4	14,6	12,6
Massaroca VII	11,4	10,5	10,5	12,6	14,8	17,5	18,2	19,0	18,4	16,7	13,2	11,4
Miguelita	8,9	8,4	9,0	9,1	8,4	8,8	9,6	10,5	11,0	11,0	10,2	9,3
Monte Verde VI	24,4	26,8	22,9	24,0	25,3	29,2	30,4	31,8	32,1	29,4	28,2	25,9
Morro Pintado 01	7,1	7,0	6,1	4,9	5,9	6,4	7,5	8,5	7,6	8,9	7,8	7,0
Morro Pintado 02	10,8	10,6	9,3	7,5	9,0	9,7	11,4	12,9	11,5	13,5	11,9	10,7
Morro Pintado 03	10,5	10,3	9,1	7,3	8,7	9,4	11,1	12,6	11,2	13,2	11,6	10,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Morro Pintado 04	10,0	9,8	8,6	6,9	8,3	8,9	10,5	11,9	10,7	12,5	11,0	9,9
Morro Pintado 05	10,4	10,2	9,0	7,3	8,7	9,4	11,0	12,5	11,2	13,1	11,5	10,4
Morro Pintado 06	9,3	9,1	8,0	6,5	7,8	8,4	9,8	11,1	9,9	11,7	10,2	9,2
Morro Pintado 07	9,0	8,9	7,8	6,3	7,5	8,1	9,5	10,8	9,7	11,4	10,0	9,0
Morro Pintado 08	9,4	9,2	8,1	6,5	7,8	8,4	9,9	11,2	10,0	11,8	10,3	9,3
Morro Pintado 09	8,4	8,2	7,2	5,8	7,0	7,5	8,8	10,0	8,9	10,5	9,2	8,3
MUNDO NOVO III	11,5	11,4	10,1	10,7	12,1	13,2	14,6	17,2	16,7	15,5	14,3	13,3
MUNDO NOVO V	9,4	9,4	8,3	9,0	10,4	11,6	13,1	15,1	14,5	13,1	11,9	10,9
MUNDO NOVO VI	9,6	9,5	8,4	9,3	10,8	12,0	13,4	15,3	14,7	13,3	12,0	11,1
MUNDO NOVO VII	10,0	9,9	8,8	9,5	11,0	12,2	13,5	15,3	14,8	13,6	12,5	11,5
Mutamba	10,2	10,0	8,7	6,8	7,1	8,1	9,7	12,1	14,1	14,0	13,6	12,3
Mutamba II	14,1	13,9	12,1	9,7	10,1	11,3	13,5	16,7	19,3	19,2	18,6	16,9
Mutamba III	11,6	11,4	10,0	8,1	8,4	9,4	11,1	13,7	15,8	15,7	15,2	13,8
Mutamba IV	9,0	8,8	7,6	6,0	6,3	7,1	8,6	10,7	12,5	12,4	12,0	10,9
Mutamba V	10,2	10,1	8,7	6,9	7,2	8,1	9,8	12,2	14,2	14,1	13,6	12,3
Mutamba VI	10,6	10,4	9,1	7,2	7,5	8,4	10,1	12,5	14,5	14,4	14,0	12,6
Mutamba VII	8,1	8,0	7,1	5,7	5,9	6,6	7,8	9,5	10,9	10,9	10,6	9,6
Nossa Senhora da Vitória	12,0	12,3	11,5	11,0	11,2	12,7	13,5	14,6	14,7	12,5	12,5	11,9
Novo Campo	5,2	5,3	4,0	4,7	5,9	6,6	7,4	8,2	8,2	6,7	5,8	4,5
Novo Paraíso	5,3	6,1	4,4	5,4	7,0	7,8	8,5	9,0	8,9	6,8	5,6	4,7
Oitis 1	14,6	14,1	12,7	15,8	21,9	25,1	26,1	26,9	25,4	22,6	17,3	14,8
Oitis 10	11,4	11,1	9,9	12,5	17,3	20,0	20,8	21,6	20,4	18,1	13,7	11,6
Oitis 2	14,2	13,8	12,3	15,5	21,4	24,7	25,7	26,7	25,2	22,3	17,0	14,4
Oitis 21	7,5	7,4	6,5	8,4	11,5	13,4	14,1	14,7	13,9	12,3	9,2	7,6
Oitis 22	5,1	5,1	4,4	5,8	7,9	9,3	9,8	10,3	9,8	8,6	6,4	5,1
Oitis 3	16,8	16,2	14,6	18,2	25,2	28,9	30,0	30,9	29,2	26,0	19,9	17,0
Oitis 4	12,5	12,3	10,9	14,0	19,2	22,4	23,4	24,5	23,2	20,4	15,4	12,7
Oitis 5	14,3	14,1	12,4	15,9	21,9	25,5	26,7	27,9	26,4	23,2	17,5	14,5

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Oitis 6	14,7	14,2	12,8	15,9	22,0	25,3	26,3	27,2	25,7	22,8	17,4	14,9
Oitis 7	13,9	13,5	12,1	15,2	21,0	24,3	25,4	26,4	24,9	22,0	16,7	14,0
Oitis 8	14,1	13,7	12,2	15,4	21,3	24,6	25,7	26,7	25,2	22,3	17,0	14,2
Oitis 9	15,2	14,9	13,2	16,8	23,2	27,0	28,2	29,4	27,8	24,6	18,6	15,4
Olaria	9,3	8,9	9,4	9,4	8,6	9,2	9,9	11,0	11,4	11,4	10,6	9,7
Olinda 1	12,2	11,3	9,2	9,7	11,4	14,7	16,4	19,0	19,1	17,6	16,0	14,0
Olinda 2	12,4	11,5	9,3	9,8	11,5	14,7	16,4	19,0	19,2	17,7	16,2	14,3
Olinda 3	10,8	10,0	8,0	8,5	10,0	12,9	14,5	16,9	17,1	15,7	14,2	12,5
Olinda 4	12,2	11,2	9,1	9,6	11,4	14,6	16,3	18,9	19,0	17,6	16,0	14,0
Olinda 5	10,7	9,8	7,9	8,3	9,8	12,7	14,3	16,8	16,9	15,6	14,1	12,4
Ouro Branco 3	9,2	9,0	8,1	8,3	9,3	11,6	12,7	12,7	12,8	11,8	10,8	9,9
Panasco 1	13,7	12,5	10,6	9,8	11,5	14,2	15,7	18,2	18,5	17,7	16,0	14,5
Panasco 2	12,4	11,3	9,5	8,8	10,4	12,8	14,3	16,7	17,0	16,2	14,5	13,1
Panasco 3	11,8	10,7	9,0	8,3	10,0	12,4	13,9	16,3	16,6	15,7	14,0	12,5
Panasco 4	13,5	12,3	10,4	9,7	11,5	14,1	15,7	18,1	18,4	17,6	15,8	14,2
Paraipaba I	7,4	6,9	4,6	2,8	5,8	7,1	9,1	13,0	14,1	13,2	12,4	10,7
Paraipaba II	9,3	8,6	5,7	3,5	7,3	8,9	11,4	16,2	17,5	16,5	15,5	13,3
Paraipaba III	6,4	5,9	3,9	2,4	5,0	6,1	7,8	11,2	12,1	11,3	10,7	9,2
Paraipaba IV	10,4	9,8	7,2	5,2	8,6	10,0	12,3	16,6	17,7	16,8	15,9	14,0
Paraipaba V	9,2	8,6	6,1	4,1	7,5	8,9	11,1	15,3	16,5	15,5	14,7	12,8
Paraipaba VI	7,3	6,8	4,6	2,9	5,8	7,0	9,0	12,6	13,7	12,8	12,1	10,4
Paraipaba VII	12,4	11,7	8,8	6,6	10,4	12,0	14,5	19,3	20,7	19,6	18,6	16,4
Paraipaba VIII	9,1	8,4	5,7	3,6	7,2	8,7	11,1	15,7	17,0	15,9	15,0	12,9
Parobé	10,3	9,6	10,3	10,3	9,3	9,9	10,6	12,1	12,4	12,5	11,6	10,6
Passo da Cruz	12,7	12,9	12,3	12,0	11,8	13,4	14,1	15,5	14,9	13,7	13,2	12,6
Pau Copa	12,2	12,9	10,3	11,5	13,7	14,5	15,9	16,0	15,5	14,7	10,3	9,5
Pedra do Bico	10,0	10,3	9,8	10,7	11,2	13,4	15,2	15,3	14,3	12,9	11,4	10,6
Pedra Redonda I	14,9	16,6	12,9	14,8	17,9	19,4	22,4	21,8	21,5	18,0	11,9	10,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Pedra Redonda III	11,5	12,8	10,0	11,5	13,9	15,1	17,4	16,9	16,7	13,9	9,2	8,1
Pedra Redonda V	14,3	16,0	12,4	14,3	17,2	18,7	21,6	21,0	20,7	17,3	11,4	10,0
Pedras Altas	12,3	12,8	12,0	11,6	11,4	13,1	13,9	15,5	14,9	13,4	13,0	12,2
PICUI 6 1	20,0	18,8	17,2	14,2	16,8	17,5	19,1	22,6	22,5	23,4	20,3	19,7
PICUI 6 2	20,9	19,7	18,0	14,9	17,5	18,4	20,0	23,7	23,6	24,5	21,3	20,6
PICUI 6 3	21,3	20,0	18,3	15,1	17,8	18,7	20,3	24,1	24,0	24,9	21,7	21,0
PICUI 6 4	21,4	20,7	19,0	16,3	19,3	20,5	22,1	25,5	24,7	25,1	22,1	21,3
PICUI 6 5	22,5	21,8	20,0	17,2	20,2	21,6	23,2	26,8	25,9	26,4	23,2	22,3
PICUI 6 8	20,1	19,5	17,9	15,3	18,1	19,3	20,7	23,9	23,2	23,6	20,8	20,0
PICUI 6 9	20,0	18,8	17,2	14,2	16,8	17,6	19,1	22,7	22,6	23,4	20,4	19,7
Pinheiro Nortense	7,0	6,6	6,8	6,9	6,3	6,9	7,5	8,2	8,6	8,4	8,1	7,2
PONTA DA PEDRA I	13,8	14,8	13,5	13,5	17,1	17,8	22,2	26,0	23,1	19,9	16,1	13,9
PONTA DA PEDRA II	12,3	13,3	11,9	12,0	15,6	16,3	20,7	24,5	21,5	18,4	14,6	12,4
PONTA DA PEDRA III	12,6	13,5	12,3	12,3	15,5	16,1	19,9	23,2	20,7	17,9	14,6	12,7
PONTAL 4B	8,4	7,8	9,1	7,5	7,1	8,0	8,9	10,3	10,8	9,8	10,5	9,7
PONTAL A	6,6	6,1	7,0	5,9	5,7	6,3	6,9	7,9	8,2	7,6	8,0	7,4
Portal do Delta I	23,1	21,5	17,5	16,3	16,7	21,1	25,7	31,1	37,0	39,0	36,7	32,5
Portal do Delta II	20,8	19,3	15,7	14,6	15,0	18,9	23,1	27,9	33,3	35,0	33,0	29,2
Portal do Delta III	19,0	17,7	14,4	13,4	13,7	17,3	21,1	25,6	30,5	32,0	30,2	26,8
Portal do Delta IV	19,5	18,2	14,8	13,8	14,1	17,8	21,7	26,3	31,3	32,9	31,0	27,5
Portal do Delta V	12,1	11,3	9,1	8,5	8,7	11,0	13,4	16,3	19,4	20,4	19,2	17,0
Potiguar B 21	25,0	23,6	22,2	20,7	23,2	23,3	25,4	29,0	30,3	30,0	29,9	27,8
Potiguar B 22	19,6	18,2	17,4	16,2	18,2	18,7	20,5	23,9	25,0	24,6	24,6	22,4
Potiguar B 23	23,1	21,7	20,4	19,1	21,6	21,5	23,4	27,4	28,6	28,3	28,2	25,8
Potiguar B 24	14,5	13,5	12,6	12,2	13,8	13,8	15,0	17,5	18,3	17,8	17,7	16,1
Potiguar B 25	20,2	18,9	17,8	16,7	19,0	18,9	20,6	24,4	25,3	24,9	24,7	22,5
Potiguar B 26	19,4	18,0	16,8	16,2	18,5	18,4	19,9	23,7	24,7	23,9	23,8	21,5
Potiguar B 31	24,7	23,6	22,3	19,9	22,3	22,0	24,1	27,9	29,2	29,6	29,7	27,7

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Potiguar B 32	25,0	24,0	22,7	20,3	22,9	22,7	25,0	28,6	29,9	30,2	30,1	28,1
Potiguar B 33	19,6	18,7	17,7	15,9	18,1	18,0	19,8	22,9	23,8	24,0	23,8	22,1
Potiguar B 34	21,4	20,4	19,3	17,2	19,5	19,1	21,1	24,7	25,9	26,2	26,2	24,2
Potiguar B 61	15,0	13,8	12,5	12,1	13,4	15,3	17,3	20,0	21,1	21,8	20,0	18,4
Potiguar B 62	16,9	15,6	14,0	13,7	15,0	17,1	19,2	22,0	23,0	23,8	21,9	20,4
Potreiro dos Trilhos	7,7	7,8	7,3	7,1	7,1	7,8	8,3	9,3	8,9	8,2	7,9	7,5
QUARAI 1	23,9	20,9	25,5	28,4	27,3	26,1	29,8	30,7	29,5	31,9	26,8	24,4
QUARAI 2	22,9	19,9	24,3	27,1	26,0	24,9	28,4	29,3	28,2	30,5	25,5	23,2
QUARAI 3	23,1	20,2	24,6	27,4	26,4	25,2	28,7	29,7	28,5	30,8	25,8	23,5
QUARAI 4	21,2	18,5	22,6	25,1	24,2	23,1	26,4	27,3	26,2	28,3	23,7	21,6
QUARAI 5	26,9	23,5	28,6	31,9	30,7	29,4	33,5	34,6	33,2	35,9	30,1	27,4
QUARAI 6	26,4	23,0	28,1	31,2	30,1	28,8	32,8	33,9	32,5	35,2	29,5	26,8
QUARAI 7	8,2	7,1	8,7	9,7	9,3	8,9	10,2	10,5	10,1	10,9	9,1	8,3
QUERÊNCIA AMADA 1	6,8	7,7	7,2	7,3	5,8	7,4	7,4	8,0	8,5	8,5	8,1	6,6
QUERÊNCIA AMADA 2	6,5	7,3	6,9	6,9	5,6	7,0	7,0	7,7	8,1	8,1	7,8	6,3
QUERÊNCIA AMADA 3	9,3	10,4	9,7	9,8	8,0	9,9	10,0	10,9	11,4	11,4	10,9	9,0
Quincão	9,4	9,7	9,0	9,7	10,2	12,0	13,8	15,0	14,2	12,7	10,5	9,9
Quixabeira	23,1	20,9	14,9	17,5	18,0	24,3	28,4	32,7	30,9	29,0	28,0	24,1
Riachão III	10,0	9,4	8,5	8,1	8,8	9,9	11,6	13,7	13,8	13,7	12,9	11,7
Riachão V	10,5	10,1	9,0	9,1	10,3	11,9	14,0	15,8	15,3	14,8	13,4	12,2
Rosa dos Ventos I	8,3	8,4	8,8	8,9	9,5	10,6	11,4	12,9	11,8	10,4	9,8	8,6
Rosa dos Ventos II	8,4	8,6	9,0	9,1	9,7	10,8	11,6	13,1	12,0	10,6	10,0	8,8
Rosa dos Ventos III	8,0	8,1	8,5	8,6	9,1	10,1	10,8	12,1	11,1	9,9	9,4	8,3
Sagitário	14,0	14,0	13,4	16,7	19,7	23,6	24,9	26,1	24,7	21,9	16,8	14,8
Sagitário II	16,8	17,0	16,6	19,9	23,4	27,0	28,2	29,2	27,7	25,1	19,8	17,6
Saloá I	8,1	7,7	6,9	6,7	7,1	8,6	9,1	9,5	9,5	9,5	9,3	9,0
Saloá II	8,2	7,9	6,7	6,8	7,3	9,2	10,0	10,6	10,4	10,2	9,7	9,3
Saloá III	8,2	7,9	6,8	6,8	7,3	9,2	9,8	10,4	10,2	10,0	9,4	9,2

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Saloá IV	7,6	7,3	6,2	6,2	6,7	8,5	9,2	9,7	9,5	9,3	8,9	8,6
Saloá V	10,4	10,1	8,8	8,7	9,5	11,6	12,2	12,9	12,5	12,4	11,4	11,4
Santa Cecília	7,3	7,5	7,1	6,8	6,8	7,7	8,2	9,2	8,8	7,9	7,7	7,2
Santa Clara I	10,2	9,5	7,9	7,7	9,5	11,9	13,4	14,3	15,1	14,9	14,3	13,2
Santa Clara III	6,0	5,7	4,8	4,6	5,7	7,0	7,8	8,2	8,6	8,5	8,2	7,7
Santa Clara IV	9,6	9,1	7,7	7,5	9,1	11,1	12,4	13,1	13,7	13,5	13,1	12,2
Santa Clara IX	4,1	3,8	3,2	3,1	3,8	4,7	5,2	5,5	5,8	5,7	5,5	5,2
Santa Clara V	9,9	9,3	7,8	7,6	9,3	11,6	13,0	13,9	14,6	14,3	13,8	12,8
Santa Clara VI	10,2	9,6	8,2	8,0	9,6	11,8	13,1	13,8	14,4	14,2	13,8	12,9
Santa Clara VII	10,8	10,1	8,6	8,3	10,1	12,4	13,9	14,7	15,4	15,2	14,7	13,7
Santa Clara VIII	7,6	7,2	6,1	5,9	7,2	8,8	9,8	10,4	10,8	10,7	10,3	9,7
Santa Clara X	9,7	9,2	7,9	7,6	9,2	11,1	12,3	13,0	13,6	13,4	13,0	12,2
Santa Clara XI	10,6	10,0	8,4	8,2	10,0	12,3	13,7	14,6	15,3	15,0	14,5	13,5
Santa Maria	9,5	9,7	9,1	8,9	8,8	10,1	10,7	11,8	11,3	10,3	9,9	9,4
Santa Marta	11,5	11,7	11,0	10,7	10,6	12,2	13,0	14,4	13,8	12,5	12,0	11,4
Santa Vitória do Palmar 6	8,2	6,7	6,1	8,2	10,6	12,7	13,7	14,4	14,3	12,2	9,9	8,0
Santa Vitória do Palmar 9	7,1	5,8	5,3	7,1	9,2	11,0	11,9	12,4	12,4	10,5	8,6	7,0
Santo Agostinho 1	9,7	10,2	9,5	9,5	11,5	11,9	14,4	16,6	14,9	13,1	11,0	9,8
Santo Agostinho 11	11,8	12,7	11,4	11,5	14,8	15,4	19,4	22,9	20,2	17,3	13,9	11,9
Santo Agostinho 12	11,4	12,3	11,1	11,2	14,4	15,1	19,1	22,5	19,9	17,0	13,5	11,5
Santo Agostinho 13	13,4	14,3	13,1	13,2	16,3	17,0	20,9	24,2	21,6	18,8	15,5	13,6
Santo Agostinho 14	13,3	14,1	13,1	13,1	15,7	16,2	19,4	22,1	20,0	17,7	15,0	13,4
Santo Agostinho 15	12,3	13,3	12,0	12,0	15,4	16,1	20,3	23,8	21,0	18,1	14,5	12,5
Santo Agostinho 16	13,5	14,2	13,2	13,2	16,0	16,6	20,0	23,0	20,7	18,2	15,3	13,6
Santo Agostinho 17	13,5	14,3	13,2	13,3	16,2	16,7	20,3	23,4	21,0	18,5	15,4	13,6
Santo Agostinho 18	12,6	13,4	12,4	12,4	15,0	15,5	18,7	21,5	19,3	17,1	14,3	12,7
Santo Agostinho 19	12,7	13,4	12,4	12,4	15,2	15,7	19,0	21,9	19,7	17,3	14,4	12,8
Santo Agostinho 2	13,3	14,1	13,1	13,1	15,9	16,4	19,9	22,8	20,5	18,1	15,1	13,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Santo Agostinho 21	6,2	6,5	6,0	6,1	7,2	7,4	8,9	10,1	9,1	8,1	6,9	6,2
Santo Agostinho 24	9,5	10,1	9,3	9,3	11,3	11,7	14,1	16,2	14,6	12,9	10,8	9,6
Santo Agostinho 25	12,5	13,3	12,2	12,3	15,1	15,7	19,1	22,1	19,8	17,3	14,3	12,6
Santo Agostinho 26	11,7	12,7	11,4	11,4	14,9	15,6	19,9	23,6	20,7	17,7	13,9	11,8
Santo Agostinho 27	12,6	13,5	12,3	12,3	15,5	16,1	20,0	23,2	20,7	17,9	14,6	12,7
Santo Agostinho 3	12,2	13,0	11,9	11,9	15,0	15,6	19,4	22,7	20,1	17,5	14,2	12,3
Santo Agostinho 4	11,9	12,7	11,6	11,6	14,6	15,2	18,8	21,9	19,5	16,9	13,8	12,0
Santo Agostinho 5	13,2	14,1	12,9	12,9	16,1	16,7	20,6	24,0	21,4	18,6	15,2	13,3
Santo Agostinho 6	12,5	13,3	12,2	12,2	15,3	15,9	19,6	22,8	20,3	17,6	14,4	12,6
Santo Agostinho 7	11,1	12,1	10,7	10,8	14,3	15,0	19,4	23,2	20,2	17,1	13,4	11,2
Santo Agostinho 8	11,0	11,9	10,6	10,7	14,1	14,8	18,9	22,5	19,7	16,8	13,2	11,1
Santo Agostinho 9	10,2	11,1	9,8	9,9	13,3	14,0	18,2	21,9	19,0	16,0	12,4	10,3
Santo Antoninho	6,1	6,2	5,7	5,6	5,5	6,2	6,6	7,4	7,0	6,4	6,2	5,9
São Fernando 4	31,7	27,4	22,0	21,7	26,7	34,3	39,0	45,8	46,9	41,7	38,9	33,7
São Gabriel I	13,1	13,1	13,2	16,7	17,8	20,0	21,9	20,0	20,8	19,1	16,2	14,9
SÃO JERÔNIMO	33,2	33,8	32,7	25,4	26,7	26,5	27,7	32,6	38,7	38,5	38,0	37,0
SÃO JERÔNIMO 1	12,9	14,2	13,3	13,3	11,3	13,4	13,8	15,0	15,5	15,4	14,8	12,4
SÃO JERÔNIMO 2	11,9	13,2	12,4	12,4	10,3	12,6	12,8	14,0	14,5	14,5	13,9	11,5
SÃO JERÔNIMO 3	6,8	7,5	7,1	7,1	5,8	7,2	7,3	7,9	8,3	8,3	8,0	6,5
SÃO JERÔNIMO 4	9,5	10,5	9,9	9,9	8,3	10,0	10,2	11,1	11,5	11,5	11,0	9,2
São João Batista	12,4	13,0	12,1	11,6	12,1	13,7	14,5	16,0	15,3	13,3	13,1	12,5
São Manoel	11,4	11,9	11,1	10,6	11,1	12,5	13,2	14,5	14,0	12,2	12,0	11,4
São Pelegrino 1	9,6	9,8	8,2	7,5	10,6	11,6	13,0	14,1	13,1	13,3	8,7	8,2
São Pelegrino 2	8,2	8,6	7,0	6,8	9,8	10,8	12,2	12,9	11,7	11,7	7,6	7,1
São Pelegrino 3	8,7	9,1	7,4	7,2	10,2	11,1	12,5	13,2	12,0	12,0	8,0	7,5
São Pelegrino 4	9,3	9,7	8,0	8,2	11,4	12,0	13,3	14,2	13,0	13,0	8,9	8,0
São Pelegrino 5	15,3	13,0	12,6	11,1	15,3	16,8	17,6	17,5	15,3	15,5	12,2	13,7
SENTO SÉ 26	8,1	9,1	6,9	8,8	9,6	10,6	11,6	11,3	11,1	9,4	7,7	6,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
SENTO SÉ 27	9,7	10,9	8,2	10,5	11,4	12,7	13,9	13,5	13,2	11,2	9,2	7,6
SENTO SÉ 28	11,8	13,3	10,1	12,8	13,9	15,5	16,9	16,5	16,2	13,7	11,2	9,3
SENTO SÉ 29	10,3	11,6	8,8	11,2	12,2	13,5	14,8	14,4	14,1	12,0	9,8	8,2
SENTO SÉ 30	11,8	13,3	10,1	12,8	13,9	15,4	16,9	16,5	16,1	13,7	11,2	9,3
SENTO SÉ 31	10,4	11,7	8,9	11,3	12,3	13,6	14,9	14,5	14,2	12,0	9,9	8,2
SENTO SÉ 33	10,8	11,7	9,1	11,5	12,5	13,4	14,4	14,1	13,7	11,7	10,5	8,8
SENTO SÉ 34	10,6	11,5	9,0	11,3	12,3	13,1	14,2	13,8	13,4	11,5	10,3	8,7
SENTO SÉ 35	11,3	12,3	9,6	12,1	13,1	14,0	15,1	14,8	14,3	12,2	11,0	9,3
SENTO SÉ 38	11,5	12,4	9,7	12,3	13,3	14,2	15,3	15,0	14,6	12,4	11,1	9,4
SENTO SÉ 39	10,2	11,5	9,1	11,0	11,7	12,7	14,6	14,4	14,3	11,7	9,7	8,6
SENTO SÉ 40	11,0	11,9	9,3	11,7	12,7	13,6	14,7	14,3	13,9	11,9	10,6	9,0
SENTO SÉ 41	9,1	10,2	8,0	9,8	10,4	11,3	12,9	12,7	12,7	10,4	8,6	7,6
SENTO SÉ 42	9,5	10,6	8,4	10,2	10,8	11,8	13,5	13,3	13,3	10,8	9,0	7,9
SENTO SÉ 43	9,1	10,3	8,1	9,8	10,4	11,3	13,0	12,8	12,8	10,5	8,6	7,6
SENTO SÉ 44	8,7	9,8	7,7	9,4	10,0	10,8	12,4	12,2	12,2	10,0	8,3	7,3
SENTO SÉ 45	10,9	12,0	9,5	11,7	12,6	14,0	15,3	14,7	14,5	12,3	10,7	9,0
SENTO SÉ 46	10,3	11,5	8,7	11,1	12,1	13,4	14,7	14,3	14,0	11,9	9,7	8,1
SENTO SÉ 48	8,0	9,0	6,8	8,7	9,5	10,5	11,5	11,2	11,0	9,3	7,6	6,3
SENTO SÉ 49	10,2	11,5	8,7	11,1	12,1	13,4	14,6	14,3	14,0	11,8	9,7	8,1
SENTO SÉ 53	6,6	7,4	5,8	7,2	7,7	8,6	9,3	9,0	8,9	7,5	6,5	5,5
Serra da Ibiapaba I	15,0	14,5	13,7	11,4	12,7	13,5	14,0	15,2	17,1	17,3	16,5	17,1
Serra da Ibiapaba II	13,5	13,0	12,3	10,2	11,4	12,1	12,6	13,7	15,4	15,5	14,8	15,4
Serra da Ibiapaba III	12,1	11,7	11,1	9,2	10,2	10,9	11,3	12,3	13,8	13,9	13,3	13,8
Serra da Ibiapaba IV	11,7	11,3	10,7	8,9	9,9	10,5	10,9	11,9	13,4	13,5	12,8	13,4
Serra da Ibiapaba V	13,2	12,7	12,1	10,0	11,2	11,9	12,3	13,4	15,0	15,2	14,5	15,0
Serra da Ibiapaba VI	13,8	13,3	12,5	10,4	11,6	12,3	12,8	13,9	15,7	15,8	15,1	15,7
Serra da Ibiapaba VII	12,8	12,4	11,7	9,7	10,8	11,5	11,9	13,0	14,6	14,7	14,0	14,6
Serra da Ibiapaba VIII	12,5	12,0	11,4	9,4	10,5	11,2	11,6	12,6	14,2	14,3	13,6	14,2

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Serra das Almas I	15,1	15,8	13,5	11,5	13,9	16,1	17,4	17,7	18,1	17,8	13,1	12,5
Serra das Almas II	13,4	14,0	12,0	10,2	12,4	14,3	15,4	15,7	16,1	15,8	11,6	11,1
Serra das Almas III	12,8	13,4	11,5	9,8	11,8	13,7	14,8	15,0	15,4	15,1	11,1	10,6
Serra das Almas IV	15,9	16,6	14,2	12,2	14,7	17,0	18,3	18,6	19,1	18,7	13,8	13,2
Serra das Almas IX	12,0	13,3	12,4	11,7	13,2	13,5	15,6	15,8	15,9	16,0	11,1	10,1
Serra das Almas V	14,2	14,8	12,6	10,8	13,1	15,1	16,3	16,6	17,0	16,6	12,3	11,7
Serra das Almas VI	10,6	11,1	9,5	8,1	9,8	11,3	12,2	12,4	12,7	12,5	9,2	8,8
Serra das Almas VII	12,6	13,2	11,1	9,7	12,1	13,7	14,6	15,2	14,8	14,8	9,8	10,0
Serra das Almas VIII	13,8	14,5	12,2	10,6	13,3	15,0	16,0	16,7	16,2	16,2	10,8	10,9
Serra das Almas X	9,8	10,8	10,1	9,5	10,7	11,0	12,6	12,8	12,9	13,0	9,0	8,2
SERRA DAS ASPEREZAS	11,1	11,4	10,5	10,0	10,3	11,8	12,6	13,7	13,8	11,6	11,6	10,9
Serra das Vacas IX	14,3	14,1	13,4	11,2	11,0	11,1	11,8	13,0	14,2	14,9	14,3	14,5
Serra das Vacas VI	13,3	13,1	12,4	10,4	10,2	10,3	11,0	12,0	13,2	13,8	13,2	13,4
Serra das Vacas VIII	14,5	14,2	13,5	11,3	11,1	11,2	12,0	13,1	14,3	15,0	14,4	14,6
Serra de Ibiapaba IX	10,1	9,7	9,2	7,7	8,5	9,1	9,4	10,2	11,5	11,6	11,1	11,5
SERRA DO PASSARINHO	11,4	11,7	10,9	10,4	10,6	12,1	12,9	14,0	14,1	11,9	11,9	11,3
Serra do Seridó I	18,4	18,3	16,1	16,1	19,6	22,3	23,9	25,5	24,4	23,8	20,2	19,1
Serra do Seridó II	13,1	13,0	11,4	11,5	13,9	15,8	17,0	18,2	17,3	16,9	14,4	13,6
Serra do Seridó III	18,6	18,5	16,3	16,3	19,8	22,5	24,2	25,8	24,6	24,1	20,5	19,2
Serra do Seridó IV	14,5	14,5	12,7	12,7	15,5	17,6	18,9	20,2	19,2	18,8	16,0	15,0
Serra do Seridó IX	19,3	19,2	16,9	16,9	20,6	23,4	25,1	26,8	25,6	25,0	21,3	20,0
Serra do Seridó V	16,7	16,7	14,6	14,7	17,8	20,2	21,7	23,2	22,1	21,6	18,4	17,3
Serra do Seridó VI	15,7	15,6	13,7	13,8	16,7	19,0	20,4	21,8	20,8	20,3	17,3	16,3
Serra do Seridó VII	17,5	17,5	15,3	15,4	18,7	21,2	22,8	24,3	23,2	22,7	19,3	18,2
Serra do Seridó VIII	14,0	13,9	12,2	12,3	14,9	16,9	18,2	19,4	18,5	18,1	15,4	14,5
Serra do Seridó X	17,0	16,9	14,8	14,9	18,1	20,5	22,1	23,5	22,5	22,0	18,7	17,6
Serra do Veleda	8,4	8,8	8,2	7,8	8,2	9,3	9,8	10,8	10,4	9,0	8,9	8,4
Serra dos Ventos II	11,8	11,1	9,8	9,2	9,7	11,8	12,4	13,4	13,6	13,7	13,4	13,0

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Serra Verde I	16,0	15,9	13,3	13,3	15,9	18,5	19,8	20,8	20,8	20,5	19,4	18,5
Serra Verde II	11,3	11,2	9,4	9,4	11,3	13,1	14,0	14,7	14,7	14,5	13,7	13,1
Serra Verde III	12,7	12,6	10,5	10,6	12,6	14,7	15,7	16,5	16,5	16,3	15,4	14,7
Serra Verde IV	13,2	13,1	11,0	11,0	13,1	15,3	16,3	17,2	17,2	17,0	16,0	15,3
Serra Verde V	8,9	8,8	7,3	7,4	8,8	10,3	10,9	11,5	11,5	11,4	10,7	10,3
SÍTIO BOI MORTO SÍTIO JURUBEBA E FAZENDA SANTA TEREZA	25,6	27,4	22,9	23,2	23,7	26,8	27,4	29,1	32,2	32,5	33,3	29,6
Tamandaré Nortense	7,7	7,3	7,6	7,8	7,2	7,5	8,2	9,0	9,3	9,4	8,7	8,0
Tamboril III	9,1	9,2	8,9	10,6	11,6	13,8	14,7	15,1	15,0	13,6	10,1	9,1
Tamboril IV	7,2	7,2	6,9	8,5	9,4	11,5	12,4	12,7	12,7	11,3	8,0	7,1
Tamboril V	8,0	8,0	7,7	9,4	10,4	12,9	13,9	14,1	14,2	12,6	9,0	7,9
Tanque Novo	9,0	10,2	7,5	9,1	11,5	12,8	13,8	14,6	14,4	11,3	9,4	8,0
Tesoureiro	9,3	8,6	9,3	9,2	8,3	8,9	9,6	11,1	11,4	11,4	10,6	9,5
Testa Branca II	10,6	8,5	5,7	4,9	4,8	6,8	9,5	12,3	14,5	15,2	15,4	14,1
Toco Preto	10,9	12,5	9,2	11,1	14,1	15,7	17,0	18,0	17,6	13,8	11,5	9,7
Tucano I	13,9	15,4	12,9	12,5	11,8	13,0	13,9	14,3	15,2	14,8	15,1	13,9
Tucano II	21,8	24,2	20,3	19,6	18,5	20,4	21,9	22,4	23,9	23,3	23,7	21,9
Tucano III	21,4	23,8	20,0	19,3	18,2	20,1	21,5	22,0	23,5	22,9	23,3	21,5
Tucano IV	18,9	20,9	17,6	17,0	16,0	17,7	19,0	19,4	20,7	20,1	20,5	18,9
Tucano IX	17,5	19,3	16,4	15,8	14,8	16,2	17,7	18,1	19,2	19,6	19,0	18,0
Tucano V	9,1	10,1	8,5	8,2	7,7	8,6	9,2	9,4	10,0	9,7	9,9	9,1
Tucano VI	6,4	7,1	6,0	5,8	5,5	6,1	6,5	6,6	7,1	6,9	7,0	6,5
Tucano VII	18,3	20,3	17,1	16,5	15,5	17,2	18,4	18,8	20,1	19,5	19,9	18,3
Tucano VIII	17,6	19,4	16,4	15,9	14,9	16,3	17,7	18,1	19,3	19,7	19,1	18,1
Tucano X	18,1	19,9	16,9	16,3	15,3	16,7	18,2	18,6	19,8	20,2	19,6	18,6
Tucano XI	18,9	20,7	17,6	17,1	16,0	17,5	19,0	19,4	20,7	21,1	20,5	19,4
Tucano XIII	12,5	13,8	11,7	11,3	10,6	11,6	12,6	12,9	13,7	14,0	13,6	12,9
Tucano XIX	19,3	21,4	18,0	17,4	16,4	18,1	19,4	19,8	21,1	20,6	21,0	19,3
Tucano XVI	14,8	16,4	13,8	13,3	12,6	13,9	14,9	15,2	16,2	15,8	16,1	14,8

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Tucano XVII	9,8	10,8	9,1	8,8	8,3	9,2	9,8	10,1	10,7	10,4	10,6	9,8
Tucano XVIII	19,5	21,7	18,2	17,6	16,6	18,3	19,6	20,1	21,4	20,8	21,2	19,6
Tucano XX	10,4	11,5	9,7	9,4	8,8	9,8	10,5	10,7	11,4	11,1	11,3	10,4
Tuna	5,1	5,2	5,0	4,8	4,8	5,4	5,7	6,3	6,0	5,5	5,3	5,1
Umari 1	16,3	15,9	14,8	13,5	14,4	15,0	16,0	19,0	18,5	19,4	16,1	16,0
Umari 2	16,0	15,5	14,5	13,1	14,1	14,6	15,6	18,5	18,1	19,0	15,7	15,6
Umari 3	12,8	12,4	11,2	9,7	10,8	11,3	12,4	15,6	15,2	16,1	12,5	12,4
Umburanas 12	13,5	14,0	11,9	13,2	14,6	15,9	17,0	17,2	16,8	14,5	13,0	11,3
Umburanas 14	10,4	10,8	9,0	10,1	11,4	12,5	13,4	13,6	13,2	11,2	10,0	8,5
Umburanas 20	13,5	12,9	12,8	14,4	14,0	14,7	16,2	16,9	17,0	15,6	15,1	14,2
Umburanas 22	10,0	10,4	8,5	9,7	11,0	12,3	13,3	13,5	13,1	10,9	9,5	7,9
Umburanas 24	10,8	10,2	10,1	11,8	11,4	12,1	13,7	14,4	14,6	13,0	12,6	11,6
Umburanas 4	12,0	12,5	10,1	11,6	13,3	14,8	16,1	16,3	15,7	13,1	11,4	9,5
Umburanas 7	12,2	12,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,4	15,5	15,1	13,1	11,8	10,3
UMBUZEIRO MUQUIM	7,5	7,4	7,0	9,3	11,3	14,2	15,1	16,1	15,3	13,3	9,5	7,8
Varzea Cercada I	16,2	17,4	14,9	15,4	15,9	17,3	17,2	18,4	19,2	18,6	18,5	17,7
Varzea Cercada II	17,0	18,3	15,6	16,1	16,7	18,1	18,1	19,3	20,2	19,5	19,4	18,6
Varzea Cercada III	14,9	16,0	13,7	14,1	14,6	15,9	15,8	16,9	17,6	17,1	17,0	16,3
Varzea Cercada IV	12,0	12,9	11,0	11,4	11,7	12,8	12,7	13,6	14,2	13,7	13,7	13,1
Varzea Cercada V	17,3	18,6	15,9	16,4	16,9	18,4	18,4	19,6	20,5	19,8	19,7	18,9
Vencedor	9,6	9,1	9,6	9,7	8,9	9,4	10,2	11,2	11,6	11,6	10,8	9,9
Ventos da Bahia V	13,6	15,4	14,1	14,1	14,4	15,5	17,4	18,4	17,7	17,2	13,2	13,3
Ventos da Bahia VI	13,9	15,7	14,3	14,3	14,7	15,8	17,6	18,5	18,0	17,4	13,5	13,5
Ventos da Bahia VII	13,7	15,5	14,2	14,2	14,5	15,6	17,4	18,4	17,8	17,2	13,3	13,4
Ventos da Bahia X	14,8	16,7	15,3	15,3	15,6	16,8	18,7	19,7	19,1	18,4	14,4	14,4
Ventos da Bahia XI	15,6	17,7	16,2	16,2	16,6	17,8	20,0	21,1	20,4	19,7	15,2	15,3
Ventos da Bahia XII	8,8	10,0	9,1	9,1	9,3	10,0	11,3	12,0	11,5	11,1	8,5	8,6
Ventos da Bahia XVI	8,0	9,2	8,3	8,4	8,6	9,2	10,4	11,2	10,6	10,4	7,8	8,0

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Ventos da Serra Azul 01	7,6	8,2	7,5	8,7	10,9	12,1	13,1	13,4	12,4	11,5	8,4	7,6
Ventos da Serra Azul 02	7,4	7,5	7,0	7,3	9,2	10,7	11,1	10,9	10,8	10,4	8,0	7,5
Ventos da Serra Azul 06	7,9	8,6	7,9	8,3	9,4	10,5	11,2	11,0	10,8	10,7	8,4	8,4
Ventos da Serra Azul 07	8,6	9,4	8,7	9,0	10,3	11,5	12,3	12,0	11,8	11,6	9,2	9,2
Ventos da Serra Azul 08	7,7	7,8	7,3	8,0	9,4	10,5	11,1	10,8	10,6	9,9	8,1	7,8
Ventos da Serra Azul 09	6,6	6,7	6,2	6,8	8,0	8,9	9,4	9,2	9,0	8,4	6,9	6,6
Ventos de Santa Aparecida 01	10,9	11,2	10,9	12,5	13,9	15,7	16,1	16,7	16,4	15,5	12,3	11,0
Ventos de Santa Aparecida 02	11,3	11,6	11,3	13,0	14,6	16,8	17,3	17,9	17,6	16,4	12,8	11,5
Ventos de Santa Aparecida 04	10,6	10,8	10,5	12,2	13,6	16,1	16,7	17,3	16,8	15,6	12,1	10,7
Ventos de Santa Aparecida 05	11,1	11,5	11,2	12,8	14,3	16,2	16,7	17,3	17,0	15,9	12,5	11,3
Ventos de Santa Aparecida 06	10,2	10,5	10,2	11,7	13,1	15,0	15,4	15,9	15,7	14,7	11,5	10,3
Ventos de Santa Aparecida 07	11,5	11,8	11,5	13,0	14,5	16,2	16,5	17,2	16,9	16,0	12,8	11,5
Ventos de Santa Aparecida 08	11,4	11,8	11,5	13,0	14,5	16,3	16,6	17,2	16,9	16,0	12,7	11,5
Ventos de Santa Aparecida 09	9,4	9,6	9,3	10,8	12,1	14,0	14,5	15,0	14,7	13,7	10,6	9,5
Ventos de Santa Aparecida 11	11,3	11,6	11,4	12,8	14,3	16,0	16,3	16,9	16,6	15,7	12,6	11,3
Ventos de Santa Aparecida 14	9,9	10,2	9,9	11,4	12,8	14,6	15,1	15,6	15,3	14,3	11,1	10,0
Ventos de Santa Aparecida 19	11,1	11,3	10,7	13,4	15,1	17,8	18,5	19,2	18,6	17,0	12,4	11,2
Ventos de Santa Aparecida 20	11,2	11,5	10,9	13,5	15,2	17,7	18,4	19,0	18,4	16,9	12,5	11,2
Ventos de Santa Aparecida 21	10,4	10,7	10,2	12,5	14,1	16,4	17,0	17,5	17,0	15,7	11,6	10,5
Ventos de Santa Aparecida 23	10,8	11,1	10,8	12,5	13,8	15,8	16,3	16,8	16,5	15,4	12,2	10,9
Ventos de Santa Aparecida 25	10,9	11,3	11,0	12,6	13,9	15,8	16,2	16,6	16,3	15,4	12,3	11,1
Ventos de Santa Aparecida 27	9,4	9,6	9,3	10,9	12,2	14,3	14,9	15,5	15,0	14,0	10,7	9,5
Ventos de Santa Diana	12,1	12,4	12,0	13,5	14,7	16,7	17,1	17,9	17,9	16,7	13,6	12,2
Ventos de Santa Efigenia	12,1	12,4	12,0	13,6	14,8	16,5	17,1	17,7	17,6	16,3	13,6	12,1
Ventos de Santa Esperança 01	11,2	11,4	10,4	12,9	14,8	16,9	18,0	18,5	18,3	17,0	13,0	10,8
Ventos de Santa Esperança 04	10,1	10,0	9,0	11,9	13,5	16,1	17,4	18,0	17,6	16,2	12,2	9,7
Ventos de Santa Esperança 05	10,1	9,9	8,9	11,8	13,5	16,0	17,3	18,0	17,5	16,2	12,1	9,6
Ventos de Santa Esperança 06	9,8	9,7	8,7	11,5	13,1	15,6	16,9	17,5	17,0	15,7	11,8	9,3

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Ventos de Santa Esperança 28	10,2	10,0	9,0	11,9	13,6	16,1	17,5	18,1	17,6	16,3	12,2	9,7
Ventos de Santa Eugenia 01	10,3	10,5	10,2	12,0	13,6	15,8	16,8	17,2	16,4	15,0	11,2	10,3
Ventos de Santa Eugenia 02	9,4	9,5	9,2	11,1	12,4	14,4	15,4	15,7	15,1	13,6	10,2	9,4
Ventos de Santa Eugenia 03	11,0	11,3	11,0	12,9	14,5	16,7	17,8	18,2	17,4	15,9	11,9	11,1
Ventos de Santa Eugenia 04	10,9	11,2	10,9	12,7	14,3	16,4	17,5	17,8	17,2	15,7	11,8	10,9
Ventos de Santa Eugenia 05	11,4	11,8	11,3	13,4	15,2	17,5	18,6	19,0	18,4	16,7	12,4	11,5
Ventos de Santa Eugenia 06	10,0	10,2	9,9	11,9	13,5	16,0	17,1	17,5	16,6	15,0	11,0	10,1
Ventos de Santa Eugenia 07	10,5	10,7	10,4	12,5	14,1	16,8	17,9	18,2	17,3	15,7	11,5	10,6
Ventos de Santa Eugenia 08	9,9	10,2	9,8	12,0	13,6	15,9	17,0	17,2	16,7	14,9	11,0	10,0
Ventos de Santa Eugenia 09	10,6	11,1	10,5	13,0	14,8	17,2	18,5	18,9	18,4	16,3	11,8	10,9
Ventos de Santa Eugenia 10	10,3	10,6	10,3	12,5	14,1	16,4	17,4	17,5	17,1	15,3	11,4	10,5
Ventos de Santa Eugenia 11	10,6	11,0	10,7	12,8	14,4	16,5	17,5	17,7	17,3	15,6	11,7	10,8
Ventos de Santa Eugenia 12	10,4	10,7	10,4	12,6	14,2	16,5	17,6	17,7	17,3	15,4	11,5	10,6
Ventos de Santa Eugenia 13	10,6	11,1	10,8	12,9	14,6	16,8	17,9	18,0	17,5	15,7	11,8	10,9
Ventos de Santa Eugenia 14	10,2	10,4	10,0	12,4	14,1	16,7	17,7	17,9	17,5	15,4	11,3	10,3
Ventos de Santa Inês 01	8,5	8,5	8,0	10,4	12,0	15,3	16,8	17,3	16,4	14,0	9,4	8,5
Ventos de Santa Inês 02	9,0	9,0	8,5	11,0	12,7	16,1	17,5	18,0	17,1	14,7	9,9	9,0
Ventos de Santa Inês 03	8,6	8,6	8,2	10,6	12,2	15,4	16,6	17,2	16,4	14,1	9,6	8,6
Ventos de Santa Inês 04	12,9	13,7	13,6	15,8	17,7	19,2	20,3	20,7	19,7	18,4	14,0	13,3
Ventos de Santa Inês 05	12,3	12,9	12,6	15,0	16,9	18,7	20,0	20,4	19,4	17,9	13,3	12,6
Ventos de Santa Inês 06	12,0	12,7	12,6	14,7	16,5	17,9	19,0	19,3	18,4	17,2	13,1	12,4
Ventos de Santa Inês 07	12,0	12,7	12,6	14,7	16,5	17,9	19,1	19,4	18,5	17,2	13,1	12,4
Ventos de Santa Inês 08	12,4	13,1	12,9	15,2	17,2	18,9	20,2	20,4	19,5	17,9	13,6	12,9
Ventos de Santa Inês 09	12,2	13,0	12,3	15,6	17,3	19,8	20,9	21,1	20,3	18,2	13,8	12,8
Ventos de Santa Inês 10	9,8	10,1	9,7	12,0	13,7	16,3	17,5	17,7	16,9	14,9	10,8	10,0
Ventos de Santa Inês 11	8,4	8,6	8,2	10,3	11,8	14,3	15,3	15,9	15,1	13,3	9,3	8,5
Ventos de Santa Inês 12	9,5	9,8	9,3	11,7	13,3	16,0	17,2	17,5	16,5	14,7	10,6	9,7
Ventos de Santa Julia	10,2	10,6	10,3	11,7	13,1	14,9	15,3	15,8	15,5	14,6	11,5	10,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Ventos de Santa Leia 01	12,2	11,8	10,5	10,3	11,7	13,4	14,6	16,0	16,1	16,0	14,7	14,3
Ventos de Santa Leia 02	13,0	12,5	11,2	11,0	12,5	14,3	15,7	17,2	17,3	17,2	15,8	15,3
Ventos de Santa Leia 03	10,0	9,5	8,5	8,4	9,5	11,2	12,1	13,2	13,3	13,2	12,1	11,5
Ventos de Santa Leia 04	10,8	10,3	9,0	9,0	10,2	12,1	13,2	14,5	14,7	14,6	13,3	12,6
Ventos de Santa Leia 05	15,6	15,0	13,4	13,2	14,9	17,4	18,7	20,3	20,5	20,3	18,8	18,0
Ventos de Santa Leia 06	16,5	16,0	14,3	14,1	15,8	18,2	19,4	20,8	21,0	20,9	19,6	19,1
Ventos de Santa Leia 07	15,6	14,9	13,3	13,1	14,8	17,2	18,5	20,1	20,3	20,2	18,8	18,1
Ventos de Santa Leia 08	14,3	13,8	12,4	12,2	13,9	16,3	17,7	19,1	19,5	19,1	17,7	17,0
Ventos de Santa Leia 09	10,6	10,2	9,1	9,0	10,1	11,8	12,7	13,9	14,1	14,0	12,9	12,5
Ventos de Santa Leia 10	11,3	10,8	9,5	9,4	10,7	12,7	13,8	15,3	15,5	15,4	14,1	13,5
Ventos de Santa Leia 11	10,7	10,4	9,3	9,1	10,3	12,0	12,8	14,1	14,2	14,1	13,2	12,6
Ventos de Santa Martina 02	18,3	17,8	16,0	15,8	17,6	19,6	20,9	22,4	22,5	22,5	21,3	20,6
Ventos de Santa Martina 03	16,1	15,4	13,6	13,5	15,2	17,5	19,0	20,7	21,0	20,9	19,5	18,6
Ventos de Santa Martina 04	15,5	14,8	13,1	12,9	14,6	16,9	18,3	20,0	20,3	20,2	18,8	17,9
Ventos de Santa Martina 05	19,5	19,1	17,4	17,0	19,0	20,8	22,0	23,5	23,6	23,6	22,5	21,8
Ventos de Santa Martina 06	19,0	18,5	16,8	16,5	18,4	20,3	21,6	23,0	23,2	23,2	22,0	21,3
Ventos de Santa Martina 07	15,7	14,9	13,1	13,0	14,7	17,3	18,9	20,8	21,2	21,1	19,5	18,5
Ventos de Santa Martina 08	15,6	14,9	13,2	13,1	14,8	17,0	18,4	20,0	20,3	20,3	18,9	18,0
Ventos de Santa Tereza	12,6	12,9	12,6	14,0	15,3	17,1	17,5	18,1	17,9	17,0	14,1	12,7
Ventos de Santa Vitoria	9,8	10,1	9,6	11,7	13,1	15,3	15,8	16,4	15,9	14,7	11,0	9,9
Ventos de Santo Ambrósio	10,2	10,4	10,0	12,1	13,7	16,0	16,6	17,2	16,8	15,4	11,5	10,3
Ventos de Santo Anselmo	7,0	6,6	5,5	7,8	13,6	17,7	20,1	20,8	19,4	16,2	10,8	7,8
Ventos de Santo Antero	9,1	8,7	7,3	10,3	17,2	21,1	23,2	23,5	21,9	18,9	13,4	10,1
Ventos de Santo Eloy	9,8	9,9	9,7	10,9	12,0	13,6	13,9	14,5	14,1	13,4	10,9	9,8
Ventos de Santo Eugênio	10,3	10,7	10,4	11,9	13,3	15,1	15,5	16,1	15,8	14,8	11,6	10,5
Ventos de Santo Expedito 01	7,1	7,2	6,7	9,2	12,3	16,0	17,4	17,8	16,2	14,1	10,4	8,8
Ventos de Santo Expedito 02	6,0	6,0	5,6	8,0	10,9	14,6	16,1	16,6	14,9	12,7	9,0	7,5
Ventos de Santo Expedito 03	6,4	6,4	6,0	8,1	11,1	14,7	16,2	16,5	14,7	12,8	9,3	7,7

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Ventos de Santo Expedito 04	7,2	7,3	6,8	9,1	12,2	15,4	16,5	16,8	15,2	13,8	10,3	8,7
Ventos de Santo Expedito 05	7,7	7,7	7,2	9,5	12,4	15,4	16,6	16,8	15,3	13,9	10,8	9,2
Ventos de Santo Expedito 06	7,4	7,5	7,0	9,4	12,4	15,8	17,1	17,4	15,8	14,1	10,7	9,1
Ventos de Santo Expedito 07	6,8	6,9	6,4	8,8	11,9	15,3	16,4	16,9	15,5	13,6	10,0	8,4
Ventos de Santo Expedito 08	6,4	6,5	6,1	8,4	11,6	15,2	16,3	17,0	15,4	13,5	9,7	8,0
Ventos de Santo Expedito 09	6,5	6,5	6,1	8,4	11,7	15,4	16,5	17,2	15,6	13,6	9,7	8,1
Ventos de Santo Expedito 10	6,4	6,5	6,1	8,5	11,7	15,2	16,3	17,0	15,5	13,5	9,7	8,0
Ventos de Santo Expedito 11	6,6	6,7	6,2	8,5	11,4	15,0	16,3	16,9	15,2	13,2	9,7	8,0
Ventos de Santo Expedito 12	6,7	6,8	6,3	8,6	11,5	15,0	16,3	16,9	15,2	13,3	9,8	8,1
Ventos de Santo Gregorio	12,8	13,2	12,9	14,3	15,7	17,6	18,2	18,8	18,3	17,7	14,4	12,9
Ventos de Santo Lorenzo	12,0	12,3	11,9	13,4	14,6	16,4	16,9	17,6	17,3	16,3	13,4	12,0
Ventos de Santo Saulo	13,4	13,8	13,5	15,0	16,4	18,4	19,0	19,7	19,1	18,6	15,0	13,5
Ventos de São Bernardo	7,2	6,8	5,6	8,0	13,9	18,0	20,3	21,0	19,6	16,4	11,1	8,0
Ventos de São Cleofas	9,6	9,7	9,5	10,7	11,7	13,4	13,7	14,3	13,9	13,2	10,7	9,6
Ventos de São Dionísio	10,2	10,6	10,3	11,8	13,0	14,8	15,2	15,6	15,3	14,4	11,5	10,4
Ventos de São Gonçalves	10,1	10,3	10,0	11,8	13,2	15,3	16,0	16,4	16,1	14,8	11,6	10,2
Ventos de São Januário 02	12,5	12,9	12,2	14,3	16,2	18,3	19,1	19,9	19,3	18,3	14,8	13,1
Ventos de São Januário 07	12,1	11,9	11,6	13,3	14,9	16,9	17,7	18,1	17,7	17,0	13,6	12,2
Ventos de São Januário 08	12,2	12,7	12,1	13,8	15,5	17,6	18,4	19,0	18,0	17,5	14,1	12,8
Ventos de São Januário 09	11,6	12,0	11,4	13,2	14,8	16,8	17,7	18,3	17,4	16,8	13,5	12,1
Ventos de São Januário 12	11,3	11,6	10,9	12,9	14,7	17,0	17,9	18,7	18,0	17,0	13,5	11,8
Ventos de São Januário 15	12,2	12,6	12,0	13,7	15,5	17,4	18,1	18,7	18,1	17,2	14,1	12,7
Ventos de São Januário 16	12,4	12,8	12,2	14,0	15,8	17,7	18,4	19,0	18,5	17,5	14,4	12,9
Ventos de São Januário 17	12,1	12,3	11,8	13,5	15,2	17,1	17,8	18,4	17,9	17,0	13,9	12,4
Ventos de São Januário 18	12,1	11,8	11,5	13,3	14,8	17,1	17,9	18,3	18,2	17,0	13,7	12,2
Ventos de São Januário 19	12,2	11,9	11,6	13,4	15,0	17,2	18,1	18,5	18,4	17,2	13,8	12,3
Ventos de São José	10,2	10,4	10,1	7,8	8,2	8,2	8,5	10,0	11,9	11,9	11,7	11,4
Ventos de São Lázaro	12,6	12,9	12,5	14,1	15,4	17,3	17,9	18,5	18,5	17,1	14,2	12,6

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Ventos de São Roque	11,7	11,9	11,5	13,1	14,2	16,1	16,6	17,5	17,6	16,3	13,2	11,8
Ventos de São Roque 01	11,2	11,8	10,9	14,1	18,3	20,9	21,8	21,9	20,4	18,8	14,1	12,5
Ventos de São Roque 02	9,0	9,5	8,6	11,6	15,4	18,5	19,6	19,9	18,3	16,4	11,9	10,1
Ventos de São Roque 03	8,7	9,2	8,3	11,2	14,9	17,9	19,0	19,2	17,7	15,9	11,5	9,7
Ventos de São Roque 04	9,1	9,6	8,7	12,0	15,7	19,1	20,1	20,4	19,3	16,9	12,2	10,2
Ventos de São Roque 05	7,5	7,8	7,0	9,8	13,1	16,2	17,3	17,6	16,6	14,3	10,2	8,3
Ventos de São Roque 06	8,0	8,4	7,5	10,5	13,8	16,9	17,9	18,2	17,2	14,9	10,7	8,9
Ventos de São Roque 07	7,5	7,8	7,1	9,8	13,0	16,1	17,1	17,4	16,4	14,2	10,1	8,3
Ventos de São Roque 08	9,0	9,5	8,6	11,9	15,6	18,9	20,0	20,3	19,1	16,7	12,1	10,1
Ventos de São Roque 09	8,7	9,0	8,2	11,4	14,9	18,1	19,2	19,4	18,3	15,9	11,6	9,6
Ventos de São Roque 10	8,5	8,9	8,1	11,2	14,8	18,1	19,3	19,5	18,4	15,9	11,5	9,5
Ventos de São Roque 11	9,9	10,4	9,4	13,1	17,1	20,5	21,5	22,0	20,7	18,1	13,2	11,1
Ventos de São Roque 12	8,1	8,4	7,6	10,6	14,1	17,4	18,4	18,8	17,5	15,3	11,0	9,0
Ventos de São Roque 13	9,3	9,7	8,8	12,1	15,8	19,0	20,1	20,3	19,1	16,8	12,3	10,3
Ventos de São Roque 14	8,5	8,9	8,1	11,2	14,8	18,1	19,1	19,5	18,2	16,0	11,5	9,5
Ventos de São Roque 15	8,5	8,9	8,0	11,1	14,7	18,1	19,2	19,6	18,3	16,1	11,5	9,4
Ventos de São Roque 16	9,2	9,6	8,7	11,9	15,7	18,8	19,8	20,1	18,7	16,8	12,3	10,2
Ventos de São Roque 17	9,7	10,3	9,3	12,8	16,2	19,2	20,1	20,3	19,0	17,0	12,7	10,9
Ventos de São Roque 18	9,2	9,7	8,8	12,2	15,9	19,0	20,1	20,3	19,0	16,8	12,3	10,3
Ventos de São Roque 19	8,6	9,0	8,1	11,3	15,0	18,4	19,5	19,9	18,5	16,1	11,6	9,6
Ventos de São Roque 20	7,4	7,7	7,0	9,7	12,9	15,9	16,9	17,2	16,1	14,1	10,1	8,2
Ventos de São Roque 21	8,6	9,1	8,2	11,2	14,8	18,0	18,9	19,2	17,9	16,1	11,6	9,6
Ventos de São Roque 22	9,8	10,4	9,4	12,7	16,7	19,8	20,7	21,0	19,6	17,7	13,1	11,0
Ventos de São Roque 23	7,6	7,8	7,1	9,8	13,2	16,6	17,6	17,9	16,9	14,5	10,3	8,3
Ventos de São Roque 24	8,1	8,5	7,7	10,6	14,0	17,2	18,2	18,4	17,3	15,1	10,9	9,0
Ventos de São Roque 25	8,0	8,4	7,6	10,5	13,9	17,1	18,2	18,4	17,3	15,0	10,8	8,9
Ventos de São Roque 26	9,1	9,6	8,7	11,9	15,7	19,0	20,0	20,3	19,0	16,8	12,2	10,2
Ventos de São Roque 27	8,9	9,4	8,5	11,5	14,9	17,9	18,8	19,0	17,8	15,9	11,7	9,9

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Ventos de São Roque 28	8,8	9,2	8,3	11,4	15,1	18,1	19,1	19,4	18,2	15,9	11,6	9,8
Ventos de São Roque 29	9,0	9,5	8,6	11,7	15,5	18,6	19,7	20,0	18,7	16,4	12,0	10,1
Ventos de São Roque 30	8,2	8,5	7,8	10,7	14,1	17,5	18,5	18,7	17,6	15,3	11,0	9,1
Ventos de São Roque 31	7,8	8,3	7,4	10,4	14,0	17,4	18,5	19,1	17,7	15,5	10,9	8,8
Ventos de São Roque 32	8,2	8,7	7,7	10,9	14,6	18,1	19,2	19,8	18,4	16,1	11,4	9,2
Ventos de São Roque 33	8,1	8,6	7,7	10,9	14,6	18,2	19,4	20,1	18,6	16,2	11,4	9,1
Ventos de São Roque 34	7,7	8,2	7,3	10,3	13,9	17,4	18,5	19,2	17,8	15,5	10,8	8,7
Ventos de São Salomao	12,2	12,5	12,0	13,6	14,8	16,8	17,2	17,8	17,7	16,7	13,8	12,3
Ventos de São Tadeu	9,6	9,9	9,6	11,1	12,3	14,1	14,6	15,0	14,7	13,8	10,9	9,8
Ventos de São Tomas	8,7	8,9	8,6	10,2	11,3	13,3	13,8	14,3	14,0	12,9	10,0	8,8
Ventos de São Venâncio	10,2	10,5	9,9	12,3	13,9	16,1	16,7	17,2	16,7	15,4	11,4	10,3
Ventos de São Vicente 01	9,1	8,7	7,3	10,3	16,8	20,3	22,1	22,3	20,9	18,2	13,2	10,0
Ventos de São Vicente 02	8,0	7,6	6,4	9,0	15,1	18,9	21,0	21,4	20,0	17,1	11,9	8,9
Ventos de São Vicente 03	8,8	8,4	7,1	9,9	16,2	19,7	21,7	22,0	20,6	17,8	12,7	9,6
Ventos de São Vicente 04	8,6	8,2	7,0	9,7	15,6	18,7	20,5	20,7	19,4	16,9	12,3	9,4
Ventos de São Vicente 05	7,6	7,2	6,1	8,5	14,1	17,5	19,4	19,7	18,4	15,8	11,1	8,3
Ventos de São Vicente 06	9,9	9,5	8,0	11,2	18,1	21,6	23,4	23,6	22,1	19,4	14,1	10,8
Ventos de São Vicente 07	7,1	6,7	5,5	7,8	13,6	17,6	19,8	20,5	19,1	16,0	10,8	7,9
Ventos de São Vicente 15	7,7	7,3	6,2	8,6	14,3	17,6	19,5	19,9	18,6	15,9	11,3	8,4
Ventos de São Vicente 16	7,9	7,5	6,4	8,9	14,6	18,0	19,8	20,1	18,8	16,2	11,5	8,7
Ventos de São Vicente 17	9,4	9,0	7,6	10,7	17,4	20,9	22,7	22,9	21,5	18,7	13,6	10,3
Ventos de São Vicente 18	9,4	9,0	7,6	10,7	17,4	21,0	22,9	23,1	21,6	18,8	13,6	10,3
Ventos de São Vitor 1	9,4	9,6	8,9	11,2	13,3	15,8	17,1	17,4	16,8	15,0	11,3	9,8
Ventos de São Vitor 10	10,3	10,6	9,8	12,1	14,6	16,8	17,8	18,0	17,2	15,8	12,2	10,6
Ventos de São Vitor 11	10,3	10,5	9,9	12,1	14,5	16,9	18,0	18,2	17,5	15,9	12,1	10,6
Ventos de São Vitor 12	9,2	9,3	8,3	10,8	13,6	16,2	17,7	17,8	17,0	15,3	11,5	9,1
Ventos de São Vitor 13	8,7	8,8	7,7	10,4	13,2	15,8	17,5	17,5	16,7	15,0	11,1	8,5
Ventos de São Vitor 14	9,0	9,2	8,1	10,7	13,7	16,3	18,0	18,0	17,2	15,5	11,5	8,9

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
Ventos de São Vitor 2	9,3	9,4	8,7	11,1	13,2	15,7	17,0	17,4	16,7	14,9	11,1	9,7
Ventos de São Vitor 3	9,6	9,8	9,1	11,3	13,5	15,8	17,1	17,3	16,7	15,0	11,4	9,9
Ventos de São Vitor 4	9,1	9,6	8,3	11,0	13,9	16,6	17,6	17,8	16,8	15,5	11,4	9,4
Ventos de São Vitor 5	9,2	9,6	8,3	11,0	13,9	16,4	17,4	17,5	16,6	15,3	11,4	9,5
Ventos de São Vitor 6	9,4	9,7	8,7	11,2	13,8	16,4	17,5	17,7	16,8	15,3	11,4	9,7
Ventos de São Vitor 7	10,4	10,6	9,9	12,2	14,6	17,1	18,2	18,5	17,8	16,1	12,3	10,7
Ventos de São Vitor 8	9,3	9,5	8,8	11,1	13,3	16,0	17,2	17,6	16,8	15,0	11,2	9,7
Ventos de São Vitor 9	9,4	9,5	8,7	11,2	13,6	16,4	17,8	18,1	17,3	15,4	11,5	9,6
Ventos de São Zacarias 01	9,3	9,3	8,8	11,4	14,9	18,4	19,7	19,8	18,3	16,4	12,6	11,1
Ventos de São Zacarias 02	9,5	9,5	9,0	11,7	15,3	19,3	20,4	20,7	19,0	16,9	12,9	11,3
Ventos de São Zacarias 03	10,3	10,3	9,8	12,4	15,9	19,3	20,2	20,3	18,8	17,0	13,5	12,1
Ventos de São Zacarias 04	10,9	11,0	10,4	12,9	16,4	19,5	20,6	20,7	19,2	17,3	13,9	12,7
Ventos de São Zacarias 05	10,6	10,7	10,2	12,6	15,9	19,0	20,0	20,0	18,5	16,8	13,5	12,4
Ventos de São Zacarias 07	9,5	9,6	9,1	11,7	15,4	19,0	20,2	20,5	18,8	16,7	12,9	11,4
Ventos de São Zacarias 08	9,2	9,2	8,7	11,4	15,0	18,7	20,1	20,4	18,9	16,5	12,7	11,0
Ventos de São Zacarias 09	8,8	8,8	8,4	11,1	14,8	18,9	20,4	20,8	19,1	16,5	12,4	10,6
Ventos de São Zacarias 10	9,4	9,5	9,0	11,8	15,4	19,2	20,5	20,8	19,3	16,9	12,9	11,1
Ventos de São Zacarias 11	9,3	9,3	8,8	11,4	15,1	18,9	20,1	20,5	18,8	16,6	12,7	11,1
Vila Alagoas I	17,9	16,4	15,8	14,7	16,7	17,1	18,9	22,5	23,6	23,0	22,9	20,6
Vila Alagoas II	13,5	12,4	11,9	11,0	12,4	12,7	13,9	16,7	17,6	17,3	17,3	15,6
Vila Alagoas III	10,2	9,4	9,1	8,5	9,6	9,9	10,9	12,9	13,5	13,1	13,0	11,7
Vila Alagoas IV	22,4	20,6	19,7	18,3	20,7	21,0	23,0	27,4	28,7	28,2	28,2	25,5
Vila Alagoas V	18,9	17,5	16,3	15,7	17,9	17,6	19,1	22,9	24,0	23,3	23,2	20,9
Vila Ceará II	12,7	12,5	11,5	11,8	12,2	13,5	14,4	15,7	15,8	16,4	15,9	15,0
Vila Ceará III	12,5	12,3	11,3	11,6	12,0	13,3	14,2	15,6	15,6	16,2	15,8	14,8
VILA DE JUNCO 1	8,8	9,3	8,3	7,8	9,5	11,0	11,5	12,0	11,5	11,7	10,2	10,1
VILA DE JUNCO 2	9,5	10,1	9,0	8,4	10,2	11,9	12,5	13,0	12,4	12,6	11,0	11,0
VILA DE JUNCO 3	7,3	7,7	6,9	6,5	7,8	9,1	9,5	9,9	9,5	9,6	8,4	8,4

Usina	Jan (MWmed)	Fev (MWmed)	Mar (MWmed)	Abr (MWmed)	Mai (MWmed)	Jun (MWmed)	Jul (MWmed)	Ago (MWmed)	Set (MWmed)	Out (MWmed)	Nov (MWmed)	Dez (MWmed)
VILA DE JUNCO 4	6,2	6,6	5,9	5,5	6,7	7,8	8,2	8,5	8,2	8,3	7,3	7,2
Vila Nova	9,5	8,9	9,4	9,6	8,8	9,2	10,1	11,0	11,5	11,6	10,8	9,9