

CÁLCULO E REVISÃO DE GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA

***Cálculo e Revisão de Garantia Física
de Energia de Empreendimentos Eólicos
com base na Geração de Energia Elétrica
Verificada***

Setembro de 2021



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
MME/SPE

Ministério de Minas e Energia
Ministro
Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior

Secretária Executiva
Marisete Fátima Dadald Pereira

**Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Energético**
Paulo César Magalhães Domingues

Secretário de Energia Elétrica
Christiano Vieira da Silva

**Secretário de Petróleo, Gás Natural e
Combustíveis Renováveis**
José Mauro Ferreira Coelho

**Secretário de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral**
Pedro Paulo Dias Mesquita

CÁLCULO E REVISÃO DE GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA

Cálculo e Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos Eólicos com base na Geração de Energia Elétrica Verificada



Empresa de Pesquisa Energética

Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.

Presidente
Thiago Vasconcellos Barral Ferreira
Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais
Giovani Vitória Machado
Diretor de Estudos de Energia Elétrica
Erik Eduardo Rego
Diretora de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustível
Heloisa Borges Bastos Esteves
Diretora de Gestão Corporativa
Angela Regina Livino de Carvalho

URL: <http://www.epe.gov.br>

Sede
Esplanada dos Ministérios Bloco "U" - Ministério de Minas e
Energia - Sala 744 - 7º andar - 70065-900 - Brasília - DF

Escritório Central
Praça Pio X, nº54 - Centro
20091-040 - Rio de Janeiro - RJ

Coordenação Geral e Executiva
Thiago Vasconcellos Barral Ferreira
Erik Eduardo Rego

Coordenação Executiva
Bernardo Folly de Aguiar
Thiago Ivanoski Teixeira

Equipe Técnica
Anderson da Costa Moraes
Fernanda Gabriela Batista dos Santos
Gustavo Pires da Ponte

Nº EPE-DEE-NT-109/2021-r0
Data: 24 de setembro de 2021

Histórico de Revisões

Rev.	Data	Descrição
0	24/09/2021	Publicação Original

Sumário

APRESENTAÇÃO	6
1. Introdução	7
2. Metodologia	7
2.1. Revisão de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada...7	
2.1.1. Dados de Garantia Física Vigente Sazonalizada	9
2.2. Cálculo de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada..	10
3. Dados e Premissas	11
Anexo 1 – Revisão das Garantias Físicas de Usinas Eólicas com base na Geração Verificada	15
Anexo 2 – Cálculo das Garantias Físicas de Usinas Eólicas com base na Geração Verificada	68

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Resumo dos dados de Geração Verificada informados pela CCEE	15
Tabela 2 - Garantia Física Vigente Sazonalizada disponível na CCEE	35
Tabela 3 - Revisão de Garantia Física	49
Tabela 4 - Resumo dos dados de Geração Verificada informados pela CCEE para casos de "Cálculo de GF"	68
Tabela 5 - Cálculo de Garantia Física	68

APRESENTAÇÃO

A presente Nota Técnica registra os cálculos efetuados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, em conformidade com a regulamentação vigente, para o cálculo e a revisão dos montantes de garantia física de energia de empreendimentos de fonte eólica com base na geração de energia elétrica verificada, conforme estabelecido pela Portaria MME nº 416, de 1º de setembro de 2015.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da referida Portaria, os procedimentos e as metodologias definidos para revisão dos montantes de garantia física de energia de usinas eólicas não se aplicam à parcela de energia de referência de usina participante do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, nem aos empreendimentos que comercializaram energia em Leilões de Energia de Reserva.

A Portaria MME nº 416/2015 estabelece que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE deverá calcular e encaminhar ao Ministério de Minas e Energia - MME, com cópia para a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, até o dia 31 de março de cada ano, informação atestando a Geração Média de Energia Elétrica Apurada por Empreendimento.

Nesse contexto, considerando que a CCEE não dispõe dos dados dos projetos com alterações de características técnicas autorizadas pelo MME e aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL que tiveram revisão de garantia física e, conseqüentemente, da sua sazonalização, ficou acordado entre o MME e a CCEE que esta última informaria os montantes de geração verificada e que o cálculo da geração média seria feito pelo próprio MME com o auxílio da EPE.

A presente Nota Técnica considera os empreendimentos cujos dados de geração verificada, informados pela CCEE, foram considerados suficientes para o cálculo ou revisão anual dos montantes de garantia física com base na geração verificada, de acordo com o estabelecido na portaria MME 416/2015, cabendo destacar que, em atendimento ao disposto no §3º do art. 6º da referida Portaria, os dados contemplam a geração obtida até dezembro de 2020 que, pelo calendário operacional padrão da CCEE, é o último mês validado disponível no último dia de fevereiro de 2021.

Acrescenta-se que, em atendimento ao §5º do art. 6º da Portaria MME 416/2015, a ANEEL se manifestou por meio do Ofício nº 053/2021-SRG/ANEEL, de 21 de setembro de 2021, em relação à exclusão de quaisquer meses afetados por obras de modernização ou reforma com ganhos operativos ao Sistema Elétrico, períodos em que houve suspensão da Operação Comercial de Unidades Geradoras ou períodos de indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros.

1. Introdução

Consoante à Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, Art. 1º, §7º, “o CNPE proporá critérios gerais de garantia de suprimento, a serem considerados no cálculo das garantias físicas e em outros respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, incluindo importação”. E, segundo o Decreto nº 5.163 de 30 de junho de 2004, Art. 4º, §2º, “O MME, mediante critérios de garantia de suprimento propostos pelo CNPE, disciplinará a forma de cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração, a ser efetuado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, mediante critérios gerais de garantia de suprimento”.

Em 1º de setembro de 2015 foi publicada a Portaria MME nº 416, que estabelece procedimentos e metodologias relativos aos montantes de garantia física de energia de usinas eólicas, tanto para revisão com base nas alterações de características técnicas quanto para cálculo e revisão anual com base na geração de energia elétrica verificada. Tais diretrizes não são aplicáveis aos empreendimentos que comercializaram energia em Leilões de Energia de Reserva e à parcela de energia de referência de empreendimento participante do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, calculada nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 62, de 5 de maio de 2004.

Vale ressaltar que o cálculo e a revisão dos montantes de garantia física dos empreendimentos eólicos seguiram o estabelecido na Portaria MME nº 416/2015, considerando os dados de geração de energia elétrica verificada, informados pela CCEE e encaminhados ao MME e à EPE, sendo que o envio dos dados ocorreu via email em 9 de abril de 2021. Todos os dados de geração foram informados usando como referência o Ponto de Conexão.

2. Metodologia

A metodologia de revisão e cálculo de garantia física de energia de usinas eólicas com base na geração de energia elétrica verificada, estabelecida na Portaria MME nº 416/2015, é apresentada a seguir.

2.1. Revisão de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada

Conforme definido pela Portaria MME nº 416/2015 para empreendimentos em operação

comercial, a revisão da garantia física de energia, com base na geração de energia elétrica verificada, será efetuada quando a Geração Média ($G_{média}$) for inferior a noventa por cento ou superior a cento e cinco por cento da Garantia Física Vigente ($GF_{vigente}$), conforme a formulação a seguir apresentada:

Para: $G_{média} < 90\% \text{ da } GF_{vigente}$ ou $G_{média} > 105\% \text{ da } GF_{vigente}$

$$GF_{revisada} = G_{média}$$

Sendo:

$$G_{média} = \frac{\sum_{i=13}^m E_{ger_i}}{\sum_{i=13}^m H_{ger_i}}$$

Onde:

$G_{média}$: Geração Média de Energia Elétrica, utilizando os registros mensais de medição de energia elétrica disponíveis na CCEE, expressa em Megawatt médio [MWmed];

E_{ger_i} : Energia gerada no mês "i", expressa em Megawatt-hora [MWh];

H_{ger_i} : Número de horas correspondente ao mês "i" do registro de meses de energia gerada;

i : Mês correspondente ao registro do Montante de Energia Gerada, a partir do décimo terceiro mês, inclusive, da entrada em Operação Comercial da primeira unidade geradora do empreendimento;

m : Número de meses, múltiplo de doze, considerado no cálculo da Gmédia.

$GF_{revisada}$: Montante Revisado de Garantia Física de Energia, expresso em Megawatt médio [MWmed]; e

$GF_{vigente}$: Montante de Garantia Física de Energia que estiver vigente na data de publicação do resultado da revisão de que trata esta Portaria, expresso em Megawatt médio [MWmed].

No cálculo da Gmédia será considerado o período a partir do décimo terceiro mês, inclusive, da entrada em Operação Comercial da Primeira Unidade Geradora do Empreendimento até o registro mensal mais recente disponível, de forma que o número de meses do período seja múltiplo de doze, sendo desconsiderados do cálculo da Gmédia os doze primeiros meses a

partir do mês de entrada em Operação Comercial da Primeira Unidade Geradora do Empreendimento.

Para o cálculo da Gmédia será utilizado o histórico crescente de registros de medição na CCEE com no mínimo quarenta e oito registros, sendo considerados os registros mensais de medição de energia elétrica disponíveis até o último dia de fevereiro de cada ano.

Em caso de Empreendimentos que comercializaram energia no Ambiente de Contratação Regulado - ACR, no cálculo da Gmédia serão desconsiderados os meses anteriores ao início de suprimento do primeiro Contrato.

O resumo dos dados de entrada enviados pela CCEE¹ é mostrado na Tabela 1 do Anexo I. E os valores revistos de garantia física dos empreendimentos com base na Geração de Energia Elétrica Verificada, são apresentados na Tabela 3 do Anexo I.

Cabe ressaltar que os dados de geração de energia elétrica verificada informados pela CCEE foram referenciados ao Ponto de Conexão de cada empreendimento, por não se dispor dos registros de medição no Ponto de Medição Individual (PMI).

2.1.1. Dados de Garantia Física Vigente Sazonalizada

Para os casos em que não exista disponibilidade de dados de medição que totalizem o mínimo de registros para o cálculo da Gmédia, os registros faltantes de Energia Gerada (Egeri) devem ser completados com os valores de Garantia Física sazonalizados, registrados na CCEE.

A CCEE informou os valores de Garantia Física sazonalizados mais recentes para a realização da complementação de registros faltantes através do documento "Quantidade mensal de Garantia Física Sazonalizada para fins de Lastro (MWh) 2021", datado de 9 de abril de 2021.

Os valores de Garantia Física sazonalizados mensalmente estão disponíveis na Tabela 2 do Anexo I.

¹ Algumas usinas com geração verificada pela CCEE não foram consideradas nessa Nota Técnica. Dentre elas, as usinas eólicas Pulpito, Bom Jardim, Salto, Rio do Ouro, Aquibatã, Campo Belo, Cascata, Cruz Alta, Santo Antônio, Amparo e Alegria II, que são empreendimentos participantes do PROINFA;

2.2. Cálculo de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada

Para os Empreendimentos sem Garantia Física de Energia publicada pelo MME e que disponham de dados de medição na CCEE, totalizando o mínimo de vinte e quatro meses de registros de energia elétrica gerada a contar do mês de entrada em Operação Comercial da Primeira Unidade Geradora do Empreendimento, o cálculo a que se refere o art. 1º, inciso II da Portaria MME nº 416/2015, resultará em um montante de Garantia Física igual à Geração Média ($G_{média}$).

$$G_{média} = \frac{\sum_{i=13}^m Eger_i}{\sum_{i=13}^m Hger_i}$$

Onde:

$G_{média}$: Geração Média de Energia Elétrica, utilizando os registros mensais de medição de energia elétrica disponíveis na CCEE, expressa em Megawatt médio [MWmed];

$Eger_i$: Energia gerada no mês "i", expressa em Megawatt-hora [MWh];

$Hger_i$: Número de horas correspondente ao mês "i" do registro de meses de energia gerada;

i : Mês correspondente ao registro do Montante de Energia Gerada, a partir do décimo terceiro mês, inclusive, da entrada em Operação Comercial da primeira unidade geradora do empreendimento;

m : Número de meses, múltiplo de doze, considerado no cálculo da $G_{média}$.

Na definição de garantia física de energia, a $Eger_i$ deve ser considerada no Ponto de Medição Individual (PMI) de cada empreendimento.

Cabe ressaltar, entretanto, que os dados de geração de energia elétrica verificada informados pela CCEE foram referenciados ao Ponto de Conexão de cada empreendimento, por não se dispor dos registros de medição no Ponto de Medição Individual (PMI). Dessa forma, excepcionalmente, a $Eger_i$ utilizada na definição de garantia física de energia foi considerada no Ponto de Conexão dos respectivos empreendimentos

Para os empreendimentos eólicos sem garantia física vigente e que totalizem pelo menos 12 registros válidos, o resumo dos dados enviados pela CCEE e os valores calculados de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada são apresentados nas Tabelas 4 e 5 do Anexo 2.

3. Dados e Premissas

Os dados de geração de energia elétrica verificada considerados nesta Nota Técnica foram encaminhados por e-mail pela CCEE ao MME em 9 de abril de 2021, em cumprimento ao artigo 6º da Portaria MME nº 416/2015.

Em atendimento ao disposto no §3º do art. 6º da referida Portaria, os dados encaminhados abarcam os Registros Mensais de Medição de Energia Elétrica disponíveis na CCEE, até o último dia de fevereiro de cada ano, o que na prática engloba os dados de medição até o dia 31 de dezembro do ano anterior.

Cabe ressaltar que os dados informados foram referenciados ao Ponto de Conexão de cada empreendimento. Dessa forma, excepcionalmente, para todos os empreendimentos, a Egeri utilizada no cálculo ou revisão de garantia física de energia foi considerada no Ponto de Conexão.

Alguns parques do ACL solicitaram o cálculo de garantia física ao MME e tiveram os montantes publicados após o 13º mês do início da operação comercial. Como não ocorreu alteração de potência após a data limite, não houve nenhum descarte além dos doze primeiros meses de operação comercial. Em resumo, são casos em que o pedido de cálculo de garantia física para usinas do ACL ocorreu após o início da operação comercial. Encontram-se neste grupo os seguintes parques eólicos: Campo Largo I, Campo Largo II, Campo Largo XV, Campo Largo XVI, Campo Largo XVIII, Garrote, São Raimundo, Santo Inácio III e Santo Inácio IV.

Os parques eólicos Beberibe e Paracuru não apresentaram registros de geração válidos durante todo o ano de 2020. Por esse motivo, não foram considerados no conjunto de usinas avaliadas neste documento.

O parque eólico Xangri-lá passou por revisão de garantia física em 2020, em conformidade com o Art. 9º da Portaria MME 416/2015. A autorização da ANEEL para a alteração de características técnicas deste parque foi em março de 2020, incluindo a alteração de potência. Assim, para atender ao § 1º do Art. 9º da Portaria MME 416/2015, passou a existir a necessidade de realizar o descarte dos registros de geração verificada anteriores à entrada em operação comercial da ampliação, autorizada por meio do Despacho Nº 3.487, de 10 de dezembro de 2020. Desta forma, todos os registros de geração até dezembro de 2020 foram descartados e a usina não foi considerada no conjunto avaliadas neste documento.

Adicionalmente, outros parques em operação tiveram suas garantias físicas revistas no ano de 2020 por alterações de características técnicas, com alteração de potência. Novamente,

casos em que os meses anteriores à alteração de capacidade devem ser descartados. Encontram-se neste grupo os seguintes parques eólicos: Cabeço Vermelho II, Cabeço Vermelho, Vento Formoso, Ventos de São Clemente 1, Ventos de São Clemente 2, Ventos de São Clemente 3, Ventos de São Clemente 4, Ventos de São Clemente 5, Ventos de São Clemente 6, Ventos de São Clemente 7, Ventos de São Clemente 8, Ventos de Tianguá, Ventos de Tianguá Norte, Ventos do Morro do Chapéu e Ventos do Parazinho. Não foram encontrados documentos oficiais que indicassem as datas de início de operação das ampliações e, portanto, a data da publicação da garantia física vigente foi tomada como referência para o corte. Para as usinas Cabeço Vermelho e Cabeço Vermelho II, o mês da publicação da GF vigente foi fevereiro de 2020 (março/2020 passou a ser o primeiro mês de dados válidos). As demais usinas deste grupo tiveram novos montantes de GF publicados em agosto de 2020 (setembro de 2020 passou a ser o primeiro mês de dados válidos).

Através do Ofício nº 053/2021-SRG/ANEEL, de 21 de setembro de 2021, a agência informou que, desde o início de 2020 não houve reconhecimento pela ANEEL de pedido de “Agente de Usina Eólica (EOL)” para a desconsideração de período afetado por obras de modernização ou reforma que resultassem em ganhos operativos ao sistema elétrico.

Em relação à indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros, para fins de aplicação da Portaria MME 416 de 1º de setembro de 2015, o Ofício nº 053/2021-SRG/ANEEL não indica expressamente nenhuma usina contemplada com o reconhecimento dos expurgos. No documento é feita referência à resolução normativa REN 927 de 31 de março de 2021, indicando que as informações estariam disponíveis na base de dados da CCEE. Entretanto, a REN 927 possui data posterior à data em que os expurgos deveriam ter sido informados pela agência (1º de março de 2021) e, além disso, a identificação dos expurgos só seria possível após à data de referência para o envio de dados da CCEE (31 de março de 2021), tomando como base o que foi estabelecido na portaria. Assim, o entendimento da EPE e do MME é de que os possíveis expurgos identificados após a REN 927 só poderão ser aplicados na revisão de GF por geração verificada a ser realizada no ano de 2022. A presente nota técnica não considera nenhum caso de indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros.

Em relação a casos de suspensão de operação comercial, o ofício cita dois casos de eólicas elegíveis para a revisão. O primeiro é da EOL São Clemente 06, com a suspensão da UG14

de 26/10/20 a 20/02/21, sendo que os registros dos três meses foram substituídos pelos valores de garantia física sazonalizada disponíveis na CCEE. O segundo caso é de São Pedro do Lago com suspensão da UG13 a partir de 09/07/2019

Alguns fatos relevantes, relatados nos anos anteriores, foram considerados nas revisões, formando um histórico de expurgos informados pela ANEEL ao longo do tempo. Os que permanecem válidos são descritos na sequência.


Através do Ofício nº 021/2020-SRG/ANEEL, de 13 de março de 2020, a agência informou que, desde o encaminhamento do Ofício nº 039/2019-SRG/ANEEL, de 4 de abril de 2019, não houve reconhecimento pela ANEEL de pedido de Agente de Usina Eólica (EOL) para a desconsideração de período afetado por obras de modernização ou reforma que resultem em ganhos operativos ao sistema elétrico, tampouco de pedido para a desconsideração de indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros, para fins de aplicação da referida Portaria.

De acordo com o Ofício nº 021/2020-SRG/ANEEL, em conformidade com o despacho nº 3373/2015-SFG/ANEEL, a suspensão da operação comercial das usinas eólicas Cerro Chato IV, Cerro Chato V, Cerro Chato VI e Cerro dos Trindade teve início em outubro de 2015.

Os dados enviados pela CCEE em 2021 indicam que as usinas permaneceram, pelo menos, até o final de 2020 sem registros. Consequentemente, dada a representatividade do período de operação suspensa, e em conformidade com orientação do Ministério de Minas e Energia, essas usinas foram desconsideradas do conjunto avaliado neste documento.

Para a eólica Dois Riachos, foi desconsiderado o período de 30 de abril de 2016 a 11 de setembro de 2017, em conformidade com os Ofícios: nº 172/2017-SRG/ANEEL, de 12/09/2017; nº 202/2017-SRG/ANEEL, de 10/11/2017 e nº 021/2018/DPE/SPE-MME, de 13/04/2018.

O diagrama abaixo apresenta a avaliação do enquadramento das usinas com Registros Mensais de Medição de Energia Elétrica nos procedimentos definidos na Portaria MME nº 416/2015.



Obs.: As usinas não consideradas por motivos diversos são: Beberibe, Paracuru, Cerro Chato IV, V e V, CerroTrindade e Xangri-lá.

Anexo 1 – Revisão das Garantias Físicas de Usinas Eólicas com base na Geração Verificada

Tabela 1 – Resumo dos dados de Geração Verificada informados pela CCEE

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.030779-3.01	Ametista	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2020	mar/2016 a fev/2020	-	0
EOL.CV.RN.030622-3.01	Arizona 1	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jul/2013	out/2013	out/2014	out/2014 a dez/2020	out/2014 a set/2020	-	0
EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.RN.030505-7.01	Asa Branca I	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mar/2015	ago/2015	ago/2016	ago/2016 a dez/2020	ago/2016 a jul/2020	-	0
EOL.CV.RN.030547-2.01	Asa Branca II	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mar/2015	set/2015	set/2016	set/2016 a dez/2020	set/2016 a ago/2020	-	0
EOL.CV.RN.030548-0.01	Asa Branca III	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mar/2015	set/2015	set/2016	set/2016 a dez/2020	set/2016 a ago/2020	-	0
EOL.CV.RN.030498-0.01	Asa Branca IV	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030507-3.01	Asa Branca V	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030520-0.01	Asa Branca VI	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030513-8.01	Asa Branca VII	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030508-1.01	Asa Branca VIII	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.030457-3.01	Atlântica I	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	fev/2014	fev/2015	fev/2015 a dez/2020	fev/2015 a jan/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RS.030462-0.01	Atlântica II	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	mar/2014	mar/2015	mar/2015 a dez/2020	mar/2015 a fev/2020	-	0
EOL.CV.RS.030461-1.01	Atlântica IV	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	mar/2014	mar/2015	mar/2015 a dez/2020	mar/2015 a fev/2020	-	0
EOL.CV.RS.030480-8.01	Atlântica V	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	nov/2013	nov/2014	nov/2014 a dez/2020	nov/2014 a out/2020	-	0
EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa do Barro 01	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	out/2018	out/2019	out/2019 a dez/2020	out/2019 a dez/2020	-	33
EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa do Barro 02	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa do Barro 03	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa do Barro 04	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa do Barro 05	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2020	nov/2019 a dez/2020	-	34
EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa do Barro 06	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa do Barro 07	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2020	nov/2019 a dez/2020	-	34
EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.RS.031805-1.01	Aura Mangueira VII	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2020	dez/2017 a dez/2020	-	11
EOL.CV.RS.031719-5.01	Aura Mangueira XI	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	fev/2017	fev/2018	fev/2018 a dez/2020	fev/2018 a dez/2020	-	13
EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2020	jun/2018 a dez/2020	-	17
EOL.CV.RS.031646-6.01	Aura Mangueira XIII	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mai/2017	mai/2018	mai/2018 a dez/2020	mai/2018 a dez/2020	-	16
EOL.CV.RS.031647-4.01	Aura Mangueira XV	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2020	mar/2018 a dez/2020	-	14
EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RS.031806-0.01	Aura Mirim II	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2020	dez/2017 a dez/2020	-	11
EOL.CV.RS.031663-6.01	Aura Mirim IV	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	fev/2017	fev/2018	fev/2018 a dez/2020	fev/2018 a dez/2020	-	13
EOL.CV.RS.031701-2.01	Aura Mirim VI	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	18º Leilão de Energia Nova	Não	mar/2018	mar/2018	mar/2019	mar/2019 a dez/2020	mar/2019 a dez/2020	-	26
EOL.CV.RN.030932-0.01	Baixa do Feijão I	13º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2020	mai/2017 a dez/2020	-	4
EOL.CV.RN.030933-8.01	Baixa do Feijão II	13º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2020	mai/2017 a dez/2020	-	4
EOL.CV.RN.030934-6.01	Baixa do Feijão III	13º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2020	mai/2017 a dez/2020	-	4
EOL.CV.RN.030931-1.01	Baixa do Feijão IV	13º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2020	mai/2017 a dez/2020	-	4
EOL.CV.BA.031607-5.01	Banda de Couro	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mar/2016	mar/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.BA.031667-9.01	Baraúnas II	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mar/2016	mar/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperança I	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jan/2019	jan/2020	jan/2020 a dez/2020	jan/2020 a dez/2020	-	36
EOL.CV.BA.032759-0.01	Boa Vista da Lagoinha	ACL	Não	-	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29
EOL.CV.CE.030697-5.01	Boca do Córrego	ACL	Não	-	ago/2014	ago/2015	ago/2015 a dez/2020	ago/2015 a jul/2020	-	0
EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29
EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2020	mai/2019 a dez/2020	-	28
EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2020	mai/2019 a dez/2020	-	28
EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2020	mai/2019 a dez/2020	-	28
EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.030837-4.01	Borgo	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RN.031015-8.01	Cabeço Preto III	13º Leilão de Energia Nova	Não	jul/2016	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2020	nov/2017 a dez/2020	-	10
EOL.CV.RN.030876-5.01	Cabeço Preto V	13º Leilão de Energia Nova	Não	jul/2016	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2020	nov/2017 a dez/2020	-	10
EOL.CV.RN.030900-1.01	Cabeço Preto VI	13º Leilão de Energia Nova	Não	jul/2016	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2020	nov/2017 a dez/2020	-	10
EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	mai/2018	mar/2020**	mai/2019 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	mai/2018	mar/2020**	mai/2019 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.CE.032011-0.01	Cacimbas 1	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.BA.030792-0.01	Caetité	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.BA.030976-1.01	Caetité 1	ACL	Não	-	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2020	out/2015 a set/2020	-	0
EOL.CV.BA.030437-9.01	Caetité 2	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2013	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2020	out/2015 a set/2020	-	0
EOL.CV.BA.030448-4.01	Caetité 3	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2013	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2020	out/2015 a set/2020	-	0
EOL.CV.BA.031523-0.01	Caetité C	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	set/2015	set/2016	set/2016 a dez/2020	set/2016 a ago/2020	-	0
EOL.CV.RN.030895-1.02	Caiçara I	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030915-0.02	Caiçara II	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030511-1.01	Calango 1	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RN.030519-7.01	Calango 2	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RN.030545-6.01	Calango 3	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030537-5.01	Calango 4	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RN.030552-9.01	Calango 5	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RN.031812-4.01	Calango 6	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2020	dez/2017 a dez/2020	-	11
EOL.CV.RN.031072-7.01	Campo dos Ventos I	ACL	Não	-	jun/2016	jun/2017	jun/2017 a dez/2020	jun/2017 a dez/2020	-	5
EOL.CV.RN.031071-9.01	Campo dos Ventos III	ACL	Não	-	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2020	mai/2017 a dez/2020	-	4
EOL.CV.RN.031069-7.01	Campo dos Ventos V	ACL	Não	-	jun/2016	jun/2017	jun/2017 a dez/2020	jun/2017 a dez/2020	-	5
EOL.CV.BA.034613-6.01	Campo Largo I	ACL	Não	-	set/2018	set/2019	set/2019 a dez/2020	set/2019 a dez/2020	-	32
EOL.CV.BA.034633-0.01	Campo Largo II	ACL	Não	-	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	ago/2018	ago/2019	ago/2019 a dez/2020	ago/2019 a dez/2020	-	31
EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	ago/2018	ago/2019	ago/2019 a dez/2020	ago/2019 a dez/2020	-	31
EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	out/2018	nov/2019	out/2019 a dez/2020	out/2019 a dez/2020	-	33
EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2020	nov/2019 a dez/2020	-	34
EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jul/2018	jul/2019	jul/2019 a dez/2020	jul/2019 a dez/2020	-	30
EOL.CV.BA.034636-5.01	Campo Largo XV	ACL	Não	-	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2020	nov/2019 a dez/2020	-	34
EOL.CV.BA.034637-3.01	Campo Largo XVI	ACL	Não	-	set/2018	set/2019	set/2019 a dez/2020	set/2019 a dez/2020	-	32
EOL.CV.BA.034643-8.01	Campo Largo XVIII	ACL	Não	-	out/2018	nov/2019	out/2019 a dez/2020	out/2019 a dez/2020	-	33
EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	out/2018	out/2019	out/2019 a dez/2020	out/2019 a dez/2020	-	33
EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	set/2017	out/2018	jan/2019 a dez/2020	jan/2019 a dez/2020	-	24
EOL.CV.RS.031510-9.01	Capão do Inglês	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030897-8.01	Carcará 2	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2014	dez/2015	jan/2016 a dez/2020	jan/2016 a dez/2020	-	0
EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova 2	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova 3	18º Leilão de Energia Nova	Não	fev/2018	jan/2017	jan/2018	mar/2018 a dez/2020	mar/2018 a dez/2020	-	14
EOL.CV.RS.031517-6.01	Chuí 09	ACL	RESCISÃO	-	out/2015	out/2016	out/2016 a dez/2020	out/2016 a set/2020	-	0
EOL.CV.RS.030767-0.01	Chuí I	ACL	RESCISÃO	-	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2020	jun/2016 a mai/2020	-	0
EOL.CV.RS.030790-4.01	Chuí II	ACL	RESCISÃO	-	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2020	jun/2016 a mai/2020	-	0
EOL.CV.RS.030754-8.01	Chuí IV	ACL	RESCISÃO	-	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2020	jun/2016 a mai/2020	-	0
EOL.CV.RS.030760-2.01	Chuí V	ACL	RESCISÃO	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020	-	0
EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	set/2019	set/2020	set/2020 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.RN.030672-0.01	Costa Branca	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.031487-0.01	Coxilha Seca	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.BA.032081-1.01	Cristalândia I	3º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jul/2017	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.BA.032082-0.01	Cristalândia II	3º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jul/2017	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.BA.032083-8.01	Cristalândia III	3º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jul/2017	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.BA.032521-0.01	Delfina 3	ACL	Não	-	nov/2017	nov/2018	nov/2018 a dez/2020	nov/2018 a dez/2020	-	22
EOL.CV.BA.032522-8.01	Delfina 4	ACL	Não	-	out/2017	nov/2018	out/2018 a dez/2020	out/2018 a dez/2020	-	21
EOL.CV.BA.032523-6.01	Delfina 6	ACL	Não	-	out/2017	nov/2018	out/2018 a dez/2020	out/2018 a dez/2020	-	21
EOL.CV.BA.032524-4.01	Delfina 7	ACL	Não	-	out/2017	nov/2018	out/2018 a dez/2020	out/2018 a dez/2020	-	21

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5I	26º leilão de energia nova	Não	-	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5II	26º leilão de energia nova	Não	-	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6I	26º leilão de energia nova	Não	-	jan/2019	jan/2020	jan/2020 a dez/2020	jan/2020 a dez/2020	-	36
EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6II	26º leilão de energia nova	Não	-	jan/2019	jan/2020	jan/2020 a dez/2020	jan/2020 a dez/2020	-	36
EOL.CV.MA.040572-8.01	Delta 7 I	ACL	Não	-	out/2019	out/2020	out/2020 a dez/2020	out/2020 a dez/2020	-	45
EOL.CV.MA.040573-6.01	Delta 7 II	ACL	Não	-	out/2019	out/2020	out/2020 a dez/2020	out/2020 a dez/2020	-	45
EOL.CV.MA.040574-4.01	Delta 8 I	ACL	Não	-	nov/2019	nov/2020	nov/2020 a dez/2020	nov/2020 a dez/2020	-	46
EOL.CV.PI.030838-2.01	Delta do Parnaíba	12º Leilão de Energia Nova	Não	jun/2014	jul/2014	jul/2015	jul/2015 a dez/2020	jul/2015 a jun/2020	-	0
EOL.CV.BA.031121-9.01	Dois Riachos	ACL	RESCISÃO	-	nov/2015	out/2017	jan/2017 a dez/2020	out/2017 a dez/2020	11	0
EOL.CV.RS.030894-3.01	Dos Índios 3	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2014	dez/2015	jan/2016 a dez/2020	jan/2016 a dez/2020	-	0
EOL.CV.BA.030778-5.01	Dourados	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2020	mar/2016 a fev/2020	-	0
EOL.CV.RN.030512-0.01	Dreen Boa Vista	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020 *	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030549-9.01	Dreen Olho D'Água	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020 *	-	0
EOL.CV.RN.030536-7.01	Dreen São Bento do Norte	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020 *	-	0
EOL.CV.BA.030807-2.01	Emiliana	ACL	RESCISÃO	-	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2020	out/2015 a set/2020	-	0
EOL.CV.BA.030803-0.01	Espigão	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.CE.032010-2.01	Estrela	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2020	mar/2018 a dez/2020	-	14
EOL.CV.RN.030509-0.01	Eurus IV	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mar/2015	ago/2015	ago/2016	ago/2016 a dez/2020	ago/2016 a jul/2020	-	0
EOL.CV.RN.030502-2.01	Farol	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020 *	-	0
EOL.CV.CE.030670-3.01	Flexeiras I	ACL	Não	-	jan/2014	jan/2015	jan/2015 a dez/2020	jan/2015 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RS.031477-3.01	Galpões	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.CE.035197-0.01	Garrote	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.CE.030663-0.01	Guajiru	ACL	Não	-	nov/2013	nov/2014	nov/2014 a dez/2020	nov/2014 a out/2020	-	0
EOL.CV.RS.030750-5.01	Ibirapuitã	ACL	RESCISÃO	-	ago/2015	ago/2016	ago/2016 a dez/2020	ago/2016 a jul/2020	-	0
EOL.CV.CE.030691-6.01	Ilha Grande	ACL	Não	-	ago/2014	ago/2015	ago/2015 a dez/2020	ago/2015 a jul/2020	-	0
EOL.CV.CE.031485-4.01	Itarema I	17º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2016	abr/2016	abr/2017	abr/2017 a dez/2020	abr/2017 a dez/2020	-	3
EOL.CV.CE.031483-8.01	Itarema II	17º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2016	fev/2016	fev/2017	fev/2017 a dez/2020	fev/2017 a dez/2020	-	1
EOL.CV.CE.031484-6.01	Itarema III	17º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2016	abr/2016	abr/2017	abr/2017 a dez/2020	abr/2017 a dez/2020	-	3
EOL.CV.CE.031813-2.01	Itarema IV	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.CE.031814-0.01	Itarema IX	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6
EOL.CV.CE.031482-0.01	Itarema V	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.CE.031815-9.01	Itarema VI	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6
EOL.CV.CE.031816-7.01	Itarema VII	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6
EOL.CV.CE.031817-5.01	Itarema VIII	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6
EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.BA.030801-3.01	Joana	ACL	RESCISÃO	-	set/2014	set/2015	set/2015 a dez/2020	set/2015 a ago/2020	-	0
EOL.CV.RN.030902-8.02	Junco I	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030914-1.02	Junco II	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030660-6.01	Juremas	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	out/2017	nov/2018	jan/2019 a dez/2020	jan/2019 a dez/2020	-	24
EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	set/2017	out/2018	jan/2019 a dez/2020	jan/2019 a dez/2020	-	24
EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2020	abr/2020 a dez/2020	-	39
EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2020	abr/2020 a dez/2020	-	39
EOL.CV.RN.030661-4.01	Macacos	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.031025-5.01	Macambira I	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6
EOL.CV.RN.031026-3.01	Macambira II	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6
EOL.CV.BA.030768-8.01	Maron	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2020	mar/2016 a fev/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030454-9.01	Mel 02	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2013	fev/2013	fev/2014	fev/2014 a dez/2020	fev/2014 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RN.030370-4.01	Miassaba 2	ACL	Não	-	dez/2011	dez/2012	dez/2012 a dez/2020	dez/2012 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.030844-7.01	Minuano I	ACL	RESCISÃO	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020	-	0
EOL.CV.RS.030791-2.01	Minuano II	ACL	RESCISÃO	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020	-	0
EOL.CV.RN.030787-4.01	Modelo I	ACL	RESCISÃO	-	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2020	out/2015 a set/2020	-	0
EOL.CV.RN.030788-2.01	Modelo II	ACL	RESCISÃO	-	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2020	out/2015 a set/2020	-	0
EOL.CV.RN.030889-7.01	Morro dos Ventos II	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	abr/2015	abr/2016	abr/2016 a dez/2020	abr/2016 a mar/2020	-	0
EOL.CV.CE.030656-8.01	Mundaú	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RS.030449-2.01	Osório 3	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2013	fev/2013	fev/2014	fev/2014 a dez/2020	fev/2014 a jan/2020	-	0
EOL.CV.CE.032012-9.01	Ouro Verde	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	abr/2017	abr/2018	abr/2018 a dez/2020	abr/2018 a dez/2020	-	15
EOL.CV.RS.028855-1.01	Palmares	ACL	Não	-	dez/2010	dez/2011	dez/2011 a dez/2020	dez/2011 a nov/2020*tubara	-	0
EOL.CV.PR.027908-0.01	Palmas	ACL	Não	-	fev/1999	fev/2000	jul/2008 a dez/2020	jul/2008 a jun/2020	-	0
EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	out/2019	out/2020	out/2020 a dez/2020	out/2020 a dez/2020	-	45
EOL.CV.PE.030805-6.01	Pau Ferro	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.BA.030443-3.01	Pedra Branca	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2013	mar/2013	mar/2014	mar/2014 a dez/2020	mar/2014 a fev/2020	-	0
EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa 1	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa 2	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.PE.030806-4.01	Pedra do Gerônimo	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030671-1.01	Pedra Preta	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.BA.030793-9.01	Pelourinho	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.BA.030776-9.01	Pilões	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2020	mar/2016 a fev/2020	-	0
EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.RS.031509-5.01	Pontal 2A	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2020	dez/2017 a dez/2020	-	11
EOL.CV.RS.030460-3.01	Pontal 2B	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	mai/2014	abr/2015	abr/2016	abr/2016 a dez/2020	abr/2016 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RS.030901-0.01	Pontal 3B	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2017	jan/2018	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.PI.030827-7.01	Porto das Barcas	12º Leilão de Energia Nova	Não	jun/2014	jul/2014	jul/2015	jul/2015 a dez/2020	jul/2015 a jun/2020	-	0
EOL.CV.PI.030639-8.01	Porto do Delta	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	nov/2016	nov/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.PI.030830-7.01	Porto Salgado	12º Leilão de Energia Nova	Não	jul/2014	jul/2014	jul/2015	jul/2015 a dez/2020	jul/2015 a jun/2020	-	0
EOL.CV.RS.030469-7.01	REB Cassino I	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2015	jan/2015	jan/2016	jan/2016 a dez/2020	jan/2016 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RS.030477-8.01	REB Cassino II	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2015	jan/2015	jan/2016	jan/2016 a dez/2020	jan/2016 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RS.030468-9.01	REB Cassino III	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2015	jan/2015	jan/2016	jan/2016 a dez/2020	jan/2016 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RN.030515-4.01	Renascença I	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030516-2.01	Renascença II	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030527-8.01	Renascença III	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030551-0.01	Renascença IV	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RN.030870-6.01	Riachão I	ACL	Não	-	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2020	jun/2016 a mai/2020	-	0
EOL.CV.RN.030871-4.01	Riachão II	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020	-	0
EOL.CV.RN.030874-9.01	Riachão IV	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020	-	0
EOL.CV.RN.030872-2.01	Riachão VI	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020	-	0
EOL.CV.RN.030873-0.01	Riachão VII	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020	-	0
EOL.CV.CE.030695-9.01	Ribeirão Eolos	ACL	Não	-	set/2014	set/2015	set/2015 a dez/2020	set/2015 a ago/2020	-	0
EOL.CV.PI.031275-4.01	Santa Angelina	ACL	Não	-	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2020	jul/2017 a dez/2020	-	6
EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.RN.031427-7.01	Santa Mônica	ACL	Não	-	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2020	dez/2017 a dez/2020	-	11
EOL.CV.CE.032013-7.01	Santa Mônica I	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	out/2016	out/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.RN.031425-0.01	Santa Úrsula	ACL	Não	-	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2020	nov/2017 a dez/2020	-	10
EOL.CV.RN.031810-8.01	Santana I	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2020	dez/2017 a dez/2020	-	11
EOL.CV.RN.031811-6.01	Santana II	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2020	dez/2017 a dez/2020	-	11
EOL.CV.CE.030916-8.01	Santo Antônio de Pádua	12º Leilão de Energia Nova	Não	nov/2014	nov/2014	nov/2015	nov/2015 a dez/2020	nov/2015 a out/2020	-	0
EOL.CV.PE.031761-6.01	Santo Estevão I	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2020	jun/2018 a dez/2020	-	17
EOL.CV.PE.031762-4.01	Santo Estevão II	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mai/2017	mai/2018	mai/2018 a dez/2020	mai/2018 a dez/2020	-	16
EOL.CV.PE.031763-2.01	Santo Estevão III	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.PE.031764-0.01	Santo Estevão V	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.CE.035217-9.01	Santo Inácio III	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.CE.031866-3.01	Santo Inácio IV	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.RN.031373-4.01	São Benedito	ACL	Não	-	ago/2016	ago/2017	ago/2017 a dez/2020	ago/2017 a dez/2020	-	7
EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento do Norte I	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jan/2019	fev/2020	jan/2020 a dez/2020	jan/2020 a dez/2020	-	36
EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento do Norte II	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jan/2019	jan/2020	jan/2020 a dez/2020	jan/2020 a dez/2020	-	36
EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento do Norte III	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2020	abr/2020 a dez/2020	-	39
EOL.CV.CE.030912-5.01	São Cristóvão	12º Leilão de Energia Nova	Não	nov/2014	nov/2014	nov/2015	nov/2015 a dez/2020	nov/2015 a out/2020	-	0
EOL.CV.RN.032215-6.01	São Domingos	ACL	Não	-	ago/2016	ago/2017	ago/2017 a dez/2020	ago/2017 a dez/2020	-	7
EOL.CV.CE.030911-7.01	São Jorge	12º Leilão de Energia Nova	Não	nov/2014	nov/2014	nov/2015	nov/2015 a dez/2020	nov/2015 a out/2020	-	0
EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2020	fev/2020 a dez/2020	-	37
EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2020	fev/2020 a dez/2020	-	37
EOL.CV.BA.030456-5.01	São Pedro do Lago	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2013	mar/2013	mar/2014	mar/2014 a dez/2020	mar/2014 a fev/2019	18	0
EOL.CV.CE.035219-5.01	São Raimundo	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.PE.031537-0.01	Serra das Vacas I	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.PE.031540-0.01	Serra das Vacas II	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.PE.031560-5.01	Serra das Vacas III	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.PE.031574-5.01	Serra das Vacas IV	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.BA.030802-1.01	Serra do Espinhaço	12º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.BA.030455-7.01	Sete Gamelheiras	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	jan/2013	mar/2013	mar/2014	mar/2014 a dez/2020	mar/2014 a fev/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.PE.030789-0.01	Tacaicó	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	18º Leilão de Energia Nova	Não	mai/2018	nov/2019	nov/2020	nov/2020 a dez/2020	nov/2020 a dez/2020	-	46
EOL.CV.RN.030898-6.01	Terral	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2020	mar/2016 a fev/2020	-	0
EOL.CV.PI.031666-0.01	Testa Branca I	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2016	set/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.PI.033479-0.01	Testa Branca III	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	ago/2016	ago/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.CE.030662-2.01	Trairi	ACL	Não	-	nov/2013	nov/2014	nov/2014 a dez/2020	nov/2014 a out/2020	-	0
EOL.CV.SC.032016-1.01	Tubarão	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2020	mai/2016 a abr/2020*	-	0
EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.BA.031738-1.01	Uburanas 01	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2020	abr/2020 a dez/2020	-	39
EOL.CV.BA.031740-3.01	Uburanas 02	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2020	abr/2020 a dez/2020	-	39
EOL.CV.BA.031741-1.01	Uburanas 03	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2020	abr/2020 a dez/2020	-	39
EOL.CV.BA.031737-3.01	Uburanas 05	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.BA.031796-9.01	Uburanas 06	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.BA.031832-9.01	Uburanas 08	ACL	RESCISÃO	-	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2020	fev/2020 a dez/2020	-	37
EOL.CV.BA.031743-8.01	Uburanas 09	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.BA.031742-0.01	Uburanas 10	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.BA.031744-6.01	Uburanas 11	ACL	RESCISÃO	-	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2020	fev/2020 a dez/2020	-	37
EOL.CV.BA.031752-7.01	Uburanas 13	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.BA.031754-3.01	Uburanas 15	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2020	abr/2020 a dez/2020	-	39
EOL.CV.BA.033634-3.01	Uburanas 17	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2020	fev/2020 a dez/2020	-	37

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.031756-0.01	Uburanas 18	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.BA.033635-1.01	Uburanas 19	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2020	fev/2020 a dez/2020	-	37
EOL.CV.BA.033637-8.01	Uburanas 23	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.BA.033639-4.01	Uburanas 25	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2020	mar/2020 a dez/2020	-	38
EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	18º Leilão de Energia Nova	Não	mar/2018	mar/2018	mar/2019	mar/2019 a dez/2020	mar/2019 a dez/2020	-	26
EOL.CV.RN.030562-6.01	União dos Ventos 1	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.030571-5.01	União dos Ventos 10	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.031645-8.01	União dos Ventos 12	18º Leilão de Energia Nova	REDUÇÃO PERMANENTE	fev/2018	fev/2018	fev/2019	fev/2019 a dez/2020	fev/2019 a dez/2020	-	25
EOL.CV.RN.031697-0.01	União dos Ventos 13	18º Leilão de Energia Nova	REDUÇÃO PERMANENTE	jan/2018	jan/2018	jan/2019	jan/2019 a dez/2020	jan/2019 a dez/2020	-	24
EOL.CV.RN.031643-1.01	União dos Ventos 14	18º Leilão de Energia Nova	REDUÇÃO PERMANENTE	jan/2018	jan/2018	jan/2019	jan/2019 a dez/2020	jan/2019 a dez/2020	-	24
EOL.CV.RN.031642-3.01	União dos Ventos 15	ACL	RESCISÃO	-	dez/2019	dez/2020	dez/2020 a dez/2020	dez/2020 a dez/2020	-	47
EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	ACL	RESCISÃO	-	dez/2019	dez/2020	dez/2020 a dez/2020	dez/2020 a dez/2020	-	47
EOL.CV.RN.030563-4.01	União dos Ventos 2	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.030564-2.01	União dos Ventos 3	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.030565-0.01	União dos Ventos 4	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.030566-9.01	União dos Ventos 5	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.030567-7.01	União dos Ventos 6	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.030568-5.01	União dos Ventos 7	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030569-3.01	União dos Ventos 8	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.RN.030570-7.01	União dos Ventos 9	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2020	abr/2015 a mar/2020	-	0
EOL.CV.CE.030595-2.01	Vento Formoso	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	dez/2016	out/2016	set/2020**	out/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.BA.030944-3.01	Ventos da Andorinha	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2020	nov/2016 a out/2020	-	0
EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos da Bahia 2	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.BA.031770-5.01	Ventos da Bahia 4	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.BA.031771-3.01	Ventos da Bahia 8	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos da Santa Dulce	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29
EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos da Santa Esperança	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29
EOL.CV.BA.030943-5.01	Ventos de Campo Formoso I	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.BA.031010-7.01	Ventos de Campo Formoso II	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.BA.031563-0.01	Ventos de Guarás I	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	abr/2016	abr/2017	abr/2017 a dez/2020	abr/2017 a dez/2020	-	3
EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos de Horizonte	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2020	dez/2019 a dez/2020	-	35
EOL.CV.BA.030945-1.01	Ventos de Morrinhos	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2020	nov/2016 a out/2020	-	0
EOL.CV.PI.031270-3.01	Ventos de Santa Edwiges	ACL	Não	-	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2020	jun/2018 a dez/2020	-	17
EOL.CV.PI.031273-8.01	Ventos de Santa Fátima	ACL	Não	-	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.PI.031581-8.01	Ventos de Santa Joana I	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.PI.031580-0.01	Ventos de Santa Joana III	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	mar/2016	mar/2017	mar/2017 a dez/2020	mar/2017 a dez/2020	-	2
EOL.CV.PI.031520-6.01	Ventos de Santa Joana IV	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.PI.031538-9.01	Ventos de Santa Joana V	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.PI.031597-4.01	Ventos de Santa Joana VII	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.PI.031276-2.01	Ventos de Santa Regina	ACL	Não	-	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.PI.031271-1.01	Ventos de Santo Adriano	ACL	Não	-	ago/2017	ago/2018	ago/2018 a dez/2020	ago/2018 a dez/2020	-	19
EOL.CV.PI.031272-0.01	Ventos de Santo Albano	ACL	Não	-	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2020	jul/2018 a dez/2020	-	18
EOL.CV.PI.031746-2.02	Ventos de Santo Augusto I	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	fev/2017	fev/2018	fev/2018 a dez/2020	fev/2018 a dez/2020	-	13
EOL.CV.PI.031747-0.02	Ventos de Santo Augusto II	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.PI.031662-8.01	Ventos de Santo Augusto III	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.PI.031603-2.01	Ventos de Santo Augusto IV	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	fev/2016	fev/2017	fev/2017 a dez/2020	fev/2017 a dez/2020	-	1
EOL.CV.PI.031661-0.01	Ventos de Santo Augusto V	17º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.PI.031766-7.01	Ventos de Santo Augusto VI	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2020	mar/2018 a dez/2020	-	14
EOL.CV.PI.031749-7.01	Ventos de Santo Augusto VII	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2020	mar/2018 a dez/2020	-	14
EOL.CV.PI.031767-5.01	Ventos de Santo Augusto VIII	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.RN.031372-6.01	Ventos de Santo Dimas	ACL	Não	-	out/2016	out/2017	out/2017 a dez/2020	out/2017 a dez/2020	-	9
EOL.CV.BA.032884-7.01	Ventos de São Abraão	ACL	Não	-	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29
EOL.CV.PE.031818-3.01	Ventos de São Clemente 1	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	mai/2016	set/2020**	mai/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.PE.031819-1.01	Ventos de São Clemente 2	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	mai/2016	set/2020**	mai/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.PE.031820-5.01	Ventos de São Clemente 3	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	mai/2016	set/2020**	mai/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.PE.031821-3.01	Ventos de São Clemente 4	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	mai/2016	set/2020**	mai/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.PE.031822-1.01	Ventos de São Clemente 5	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	jun/2016	set/2020**	jun/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.PE.031823-0.01	Ventos de São Clemente 6	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	mai/2016	set/2020**	mai/2017 a dez/2020	set/2020	3	47
EOL.CV.PE.031824-8.01	Ventos de São Clemente 7	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	mai/2016	set/2020**	mai/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.PE.031825-6.01	Ventos de São Clemente 8	19º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2017	jun/2016	set/2020**	jun/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.RN.031412-9.01	Ventos de São Martinho	ACL	Não	-	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2020	nov/2017 a dez/2020	-	10
EOL.CV.RN.030514-6.01	Ventos de São Miguel	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2020	dez/2015 a nov/2020	-	0
EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	out/2017	out/2018	out/2018 a dez/2020	out/2018 a dez/2020	-	21
EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2020	dez/2018 a dez/2020	-	23
EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	nov/2017	nov/2018	nov/2018 a dez/2020	nov/2018 a dez/2020	-	22
EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	nov/2017	nov/2018	nov/2018 a dez/2020	nov/2018 a dez/2020	-	22
EOL.CV.PI.033140-6.01	Ventos de São Vicente 12	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	ago/2017	ago/2018	ago/2018 a dez/2020	ago/2018 a dez/2020	-	19
EOL.CV.PI.033139-2.01	Ventos de São Vicente 13	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2020	set/2018 a dez/2020	-	20
EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	22º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	ago/2017	ago/2018	ago/2018 a dez/2020	ago/2018 a dez/2020	-	19
EOL.CV.PI.033667-0.01	Ventos de São Virgílio 02	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	fev/2017	fev/2018	jan/2019 a dez/2020	jan/2019 a dez/2020	-	24
EOL.CV.CE.030585-5.01	Ventos de Tianguá	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	dez/2016	set/2016	set/2020**	set/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.CE.030584-7.01	Ventos de Tianguá Norte	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	dez/2016	set/2016	set/2020**	set/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.CE.030582-0.01	Ventos do Morro do Chapéu	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	dez/2016	out/2016	set/2020**	out/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44
EOL.CV.CE.030596-0.01	Ventos do Parazinho	2º Leilão de Fontes Alternativas	Não	dez/2016	set/2016	set/2020**	set/2017 a dez/2020	set/2020 a dez/2020	-	44

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos do São Mário	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29
EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos do São Paulo	20º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2020	jun/2019 a dez/2020	-	29
EOL.CV.BA.030946-0.01	Ventos do Sertão	13º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.PI.031274-6.01	Ventos Santa Bárbara	ACL	Não	-	mai/2017	mai/2018	mai/2018 a dez/2020	mai/2018 a dez/2020	-	16
EOL.CV.RS.031561-3.01	Verace 24	ACL	RESCISÃO	-	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2020	nov/2016 a out/2020	-	0
EOL.CV.RS.031541-9.01	Verace 25	ACL	RESCISÃO	-	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2020	nov/2016 a out/2020	-	0
EOL.CV.RS.031559-1.01	Verace 26	ACL	RESCISÃO	-	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2020	nov/2016 a out/2020	-	0
EOL.CV.RS.031600-8.01	Verace 27	ACL	RESCISÃO	-	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2020	nov/2016 a out/2020	-	0
EOL.CV.RS.031578-8.01	Verace 28	ACL	RESCISÃO	-	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.031557-5.01	Verace 29	ACL	RESCISÃO	-	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.031602-4.01	Verace 30	ACL	RESCISÃO	-	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.031558-3.01	Verace 31	ACL	RESCISÃO	-	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.031601-6.01	Verace 34	ACL	RESCISÃO	-	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2020	jan/2017 a dez/2020	-	0
EOL.CV.RS.031539-7.01	Verace 35	ACL	RESCISÃO	-	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.031610-5.01	Verace 36	ACL	RESCISÃO	-	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2020	dez/2016 a nov/2020	-	0
EOL.CV.RS.030745-9.01	Verace I	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030742-4.01	Verace II	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030746-7.01	Verace III	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030741-6.01	Verace IV	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030748-3.01	Verace IX	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op.comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses expurgados por orientação da ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RS.030829-3.01	Verace V	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030740-8.01	Verace VI	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030747-5.01	Verace VII	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030755-6.01	Verace VIII	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RS.030749-1.01	Verace X	ACL	RESCISÃO	-	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2020	fev/2016 a jan/2020	-	0
EOL.CV.RN.031750-0.01	Vila Amazonas V	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	ago/2016	ago/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.RN.031759-4.01	Vila Pará I	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2016	set/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.RN.031757-8.01	Vila Pará II	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	set/2016	set/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.RN.031765-9.01	Vila Pará III	18º Leilão de Energia Nova	Não	jan/2018	out/2016	out/2017	jan/2018 a dez/2020	jan/2018 a dez/2020	-	12
EOL.CV.CE.002801-0.01	WWP Taiba	ACL	Não	-	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2020	jun/2018 a dez/2020	-	17

Obs.: "*" - Usinas com meses de geração nula dentro do período de geração verificada considerado

"**" – Usinas que passaram por alteração de características técnicas incluindo alteração de capacidade e, por esse motivo, tiveram os meses anteriores à entrada em operação da ampliação descartados.

Tabela 2 - Garantia Física Vigente Sazonalizada disponível na CCEE

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.BA.030779-3.01	Ametista	CCEE	13940	12591	13940	13491	13940	13491	8835	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030622-3.01	Arizona 1	CCEE	9598	8669	9598	9288	9598	9288	9598	9598	9288	9598	9288	9598
EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	CCEE	8407	7594	8407	8136	8407	8136	8407	8407	8136	8407	8136	8407
EOL.CV.RN.030505-7.01	Asa Branca I	CCEE	9002	8131	9002	8712	9002	8712	9002	9002	8712	9002	8712	9002
EOL.CV.RN.030547-2.01	Asa Branca II	CCEE	8854	7997	8854	8568	8854	8568	8854	8854	8568	8854	8568	8854
EOL.CV.RN.030548-0.01	Asa Branca III	CCEE	9151	8266	9151	8856	9151	8856	9151	9151	8856	9151	8856	9151
EOL.CV.RN.030498-0.01	Asa Branca IV	CCEE	23808	21504	23808	23040	15588	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030507-3.01	Asa Branca V	CCEE	23808	21504	23808	23040	23808	567	586	586	567	586	567	586
EOL.CV.RN.030520-0.01	Asa Branca VI	CCEE	23808	21504	23808	23040	20844	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030513-8.01	Asa Branca VII	CCEE	23808	21504	23808	21984	0	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030508-1.01	Asa Branca VIII	CCEE	23808	21504	23808	23040	1086	1051	1086	1086	1051	1086	1051	1086
EOL.CV.RS.030457-3.01	Atlântica I	CCEE	9746	8803	9746	9432	9746	9432	9746	9746	9432	9746	9432	9746
EOL.CV.RS.030462-0.01	Atlântica II	CCEE	8556	7728	8556	8280	8556	8280	8556	8556	8280	8556	8280	8556
EOL.CV.RS.030461-1.01	Atlântica IV	CCEE	9672	8736	9672	9360	9672	9360	9672	9672	9360	9672	9360	9672
EOL.CV.RS.030480-8.01	Atlântica V	CCEE	9151	8266	9151	8856	9151	8856	9151	9151	8856	9151	8856	9151
EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa do Barro 01	CCEE	11532	10416	11532	11160	11532	11160	11532	11532	11160	11532	11160	11532
EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa do Barro 02	CCEE	11160	10080	11160	10800	11160	10800	11160	11160	10800	11160	10800	11160
EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa do Barro 03	CCEE	11383	10282	11383	11016	11383	11016	11383	11383	11016	11383	11016	11383

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa do Barro 04	CCEE	11234	10147	11234	10872	11234	10872	11234	11234	10872	11234	10872	11234
EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa do Barro 05	CCEE	9821	8870	9821	9504	9821	9504	9821	9821	9504	9821	9504	9821
EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa do Barro 06	CCEE	11011	9946	11011	10656	11011	10656	11011	11011	10656	11011	10656	11011
EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa do Barro 07	CCEE	10639	9610	10639	10296	10639	10296	10639	10639	10296	10639	10296	10639
EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	CCEE	7514	6787	7514	7272	7514	7272	7514	7514	7272	7514	7272	7514
EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	CCEE	9821	8870	9821	9504	9821	9504	9821	9821	9504	9821	9504	9821
EOL.CV.RS.031805-1.01	Aura Mangueira VII	CCEE	8779	7930	8779	8496	8779	8496	8779	8779	8496	8779	8496	8779
EOL.CV.RS.031719-5.01	Aura Mangueira XI	CCEE	3348	3024	3348	3240	3348	3240	3348	3348	3240	3348	3240	3348
EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	CCEE	5580	5040	5580	5400	5580	5400	5580	5580	5400	5580	5400	5580
EOL.CV.RS.031646-6.01	Aura Mangueira XIII	CCEE	5506	4973	5506	5328	5506	5328	5506	5506	5328	5506	5328	5506
EOL.CV.RS.031647-4.01	Aura Mangueira XV	CCEE	6622	5981	6622	6408	6622	6408	6622	6622	6408	6622	6408	6622
EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	CCEE	5431	4906	5431	5256	5431	5256	5431	5431	5256	5431	5256	5431
EOL.CV.RS.031806-0.01	Aura Mirim II	CCEE	10862	9811	10862	10512	10862	10512	10862	10862	10512	10862	10512	10862
EOL.CV.RS.031663-6.01	Aura Mirim IV	CCEE	5580	5040	5580	5400	5580	5400	5580	5580	5400	5580	5400	5580
EOL.CV.RS.031701-2.01	Aura Mirim VI	CCEE	3274	2957	3274	3168	3274	3168	3274	3274	3168	3274	3168	3274
EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	CCEE	3274	2957	3274	3168	3274	3168	3274	3274	3168	3274	3168	3274
EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	CCEE	3794	3427	3794	3672	3794	3672	3794	3794	3672	3794	3672	3794
EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	CCEE	8266	7443	8219	8027	8446	8319	8738	8847	8511	8601	8137	8310
EOL.CV.RN.030932-0.01	Baixa do Feijão I	CCEE	10788	9744	10788	10440	10788	10440	10788	10788	10440	10788	10440	10788
EOL.CV.RN.030933-8.01	Baixa do Feijão II	CCEE	10700	9637	10643	10340	10754	10491	10891	10937	10587	10870	10441	10728
EOL.CV.RN.030934-6.01	Baixa do Feijão III	CCEE	10565	9542	10565	10224	10565	10224	10565	10565	10224	10565	10224	10565
EOL.CV.RN.030931-1.01	Baixa do Feijão IV	CCEE	10122	9121	10077	9784	10166	9905	10275	10312	9981	10258	9865	10145
EOL.CV.BA.031607-5.01	Banda de Couro	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.BA.031667-9.01	Baraúnas II	CCEE	7946	6955	7433	7085	7864	8071	8519	8749	8114	8258	7452	7285
EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperança I	CCEE	12417	11215	12417	10689	11045	10689	11045	11045	10689	11045	10689	11045
EOL.CV.BA.032759-0.01	Boa Vista da Lagoinha	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	16428	0	0	0	0
EOL.CV.CE.030697-5.01	Boca do Córrego	CCEE	8067	11084	11798	11023	13115	5087	1532	2627	3631	2501	2118	1876

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	CCEE	7514	6787	7514	7272	7514	7272	7514	7514	7272	7514	7272	7514
EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	CCEE	4464	4032	4464	4320	4464	4320	4464	4464	4320	4464	4320	4464
EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	CCEE	3199	2890	3199	3096	3199	3096	3199	3199	3096	3199	3096	3199
EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	CCEE	7217	6518	7217	6984	7217	6984	7217	7217	6984	7217	6984	7217
EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	CCEE	4836	4368	4836	4680	4836	4680	4836	4836	4680	4836	4680	4836
EOL.CV.BA.030837-4.01	Borgo	CCEE	14999	13548	14999	14515	14999	14515	10537	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.031015-8.01	Cabeço Preto III	CCEE	10725	9628	10591	10313	10729	10485	10872	10965	10607	10910	10427	10767
EOL.CV.RN.030876-5.01	Cabeço Preto V	CCEE	11300	10102	11057	10809	11262	11068	11498	11657	11280	11574	11045	11376
EOL.CV.RN.030900-1.01	Cabeço Preto VI	CCEE	7606	6799	7464	7287	7584	7464	7730	7845	7601	7797	7411	7641
EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	CCEE	6696	6048	6696	6480	6696	6480	6696	6696	6480	6696	6480	6696
EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	CCEE	13990	12636	13990	10095	10431	10095	10431	10431	10095	10431	10095	10431
EOL.CV.CE.032011-0.01	Cacimbas 1	CCEE	7589	6854	7589	7344	7589	7344	7589	7589	7344	7589	7344	7589
EOL.CV.BA.030792-0.01	Caetité	CCEE	22499	20321	22499	21773	22499	21773	14053	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030976-1.01	Caetité 1	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	5160	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030437-9.01	Caetité 2	CCEE	10937	9878	10937	10584	10937	10584	10937	10937	10584	10937	10584	10937
EOL.CV.BA.030448-4.01	Caetité 3	CCEE	8333	7526	8333	8064	8333	8064	8333	8333	8064	8333	8064	8333
EOL.CV.BA.031523-0.01	Caetité C	CCEE	3388	3099	3482	2985	3116	3041	3169	3162	3059	3117	2989	3061
EOL.CV.RN.030895-1.02	Caiçara I	CCEE	10044	9072	10044	9720	10044	9720	10044	10044	9720	10044	9720	10044
EOL.CV.RN.030915-0.02	Caiçara II	CCEE	7142	6451	7142	6912	7142	6912	7142	7142	6912	7142	6912	7142
EOL.CV.RN.030511-1.01	Calango 1	CCEE	10342	9341	10342	10008	10342	10008	10342	10342	10008	10342	10008	10342
EOL.CV.RN.030519-7.01	Calango 2	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.RN.030545-6.01	Calango 3	CCEE	10342	9341	10342	10008	10342	10008	10342	10342	10008	10342	10008	10342
EOL.CV.RN.030537-5.01	Calango 4	CCEE	10044	9072	10044	9720	10044	9720	10044	10044	9720	10044	9720	10044
EOL.CV.RN.030552-9.01	Calango 5	CCEE	10193	9206	10193	9864	10193	9864	10193	10193	9864	10193	9864	10193
EOL.CV.RN.031812-4.01	Calango 6	CCEE	13764	12432	13764	13320	13764	13320	13764	13764	13320	13764	13320	13764
EOL.CV.RN.031072-7.01	Campo dos Ventos I	CCEE	8949	6832	6413	5571	8779	11028	12726	12722	12233	11574	11580	10728
EOL.CV.RN.031071-9.01	Campo dos Ventos III	CCEE	8744	6714	6276	5598	8657	11030	12488	12508	12001	11341	11389	10639

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RN.031069-7.01	Campo dos Ventos V	CCEE	7156	5290	4616	4286	7263	9132	10898	11111	11511	10980	10693	9557
EOL.CV.BA.034613-6.01	Campo Largo I	CCEE	17075	15422	17075	16524	17075	16524	5692	5692	5508	5692	5508	6242
EOL.CV.BA.034633-0.01	Campo Largo II	CCEE	18191	16430	18191	17604	18191	17604	6064	6064	5868	6064	5868	6650
EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	CCEE	10862	9811	10862	10512	10862	10512	10862	10862	10512	10862	10512	10862
EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	CCEE	11532	10416	11532	11160	11532	11160	11532	11532	11160	11532	11160	11532
EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	10152	10490	10152	10490
EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	CCEE	10267	9274	10267	9936	10267	9936	10267	10267	9936	10267	9936	10267
EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	CCEE	12127	10954	12127	11736	12127	11736	12127	12127	11736	12127	11736	12127
EOL.CV.BA.034636-5.01	Campo Largo XV	CCEE	17186	15523	17186	16632	17186	16632	5729	5729	5544	5729	5544	6283
EOL.CV.BA.034637-3.01	Campo Largo XVI	CCEE	17298	15624	17298	16740	17298	16740	5766	5766	5580	5766	5580	6324
EOL.CV.BA.034643-8.01	Campo Largo XVIII	CCEE	16182	14616	16182	15660	16182	15660	5394	5394	5220	5394	5220	5916
EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	CCEE	13169	11894	13169	12744	13169	12744	13169	13169	12744	13169	12744	13169
EOL.CV.RS.031510-9.01	Capão do Inglês	CCEE	3348	3024	3348	3240	3348	3240	3348	3348	3240	3348	3240	3348
EOL.CV.RN.030897-8.01	Carcará 2	CCEE	10355	9353	10355	10021	10355	10021	13103	13103	12769	13103	12769	13103
EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova 2	CCEE	5945	5559	6294	6328	7693	7783	8939	8966	7811	5737	5552	5737
EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova 3	CCEE	5945	5559	6294	6328	7693	7783	9441	9441	8461	5189	5021	5189
EOL.CV.RS.031517-6.01	Chuí 09	CCEE	4531	4092	5377	5613	5800	5613	4108	4108	3975	4108	4385	6106
EOL.CV.RS.030767-0.01	Chuí I	CCEE	5924	5470	6126	8515	7510	6158	6457	6584	6639	8850	6698	6539
EOL.CV.RS.030790-4.01	Chuí II	CCEE	4986	4495	4928	6953	6614	5375	5477	5625	5979	7463	5700	5610
EOL.CV.RS.030754-8.01	Chuí IV	CCEE	4864	4413	4699	7142	6663	5277	5575	5626	5895	7357	5355	5462
EOL.CV.RS.030760-2.01	Chuí V	CCEE	6763	5240	6271	10265	9692	7617	8181	8015	8285	10406	7646	7979
EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	CCEE	5506	4973	5506	5328	5506	5328	5506	5506	5328	5506	5328	5506
EOL.CV.RN.030672-0.01	Costa Branca	CCEE	7291	6586	7291	7056	7291	7056	7291	7291	7056	7291	7056	7291
EOL.CV.RS.031487-0.01	Coxilha Seca	CCEE	9821	8870	9821	9504	9821	9504	9821	9821	9504	9821	9504	9821
EOL.CV.BA.032081-1.01	Cristalândia I	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	10152	10490	10152	10490
EOL.CV.BA.032082-0.01	Cristalândia II	CCEE	11307	10363	10489	10877	10979	10816	11702	11965	11833	11899	10435	10487

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.BA.032083-8.01	Cristalândia III	CCEE	10342	9341	10342	10008	10342	10008	10342	10342	10008	10342	10008	10342
EOL.CV.BA.032521-0.01	Delfina 3	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	20832	2952	0	0	0	0
EOL.CV.BA.032522-8.01	Delfina 4	CCEE	5952	5376	5952	5760	5952	5760	2040	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.032523-6.01	Delfina 6	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	5916	0	0	0	0
EOL.CV.BA.032524-4.01	Delfina 7	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	5916	0	0	0	0
EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	CCEE	8138	6438	6938	6238	6438	7438	6938	6938	19851	19851	19851	19851
EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	CCEE	8400	6700	7200	6500	6700	7700	14554	14554	14554	14554	14554	14554
EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	CCEE	9200	7500	8000	7300	7500	8500	8000	8000	18383	18383	18383	18383
EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	CCEE	10400	8700	9200	8500	8700	9700	17226	17226	17226	17226	17226	17226
EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	CCEE	9300	7600	8100	7400	7600	8600	17158	17158	17158	17158	17158	17158
EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	CCEE	9600	7900	8400	7700	7900	8900	16858	16858	16858	16858	16858	16858
EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	CCEE	10700	9000	9500	8800	9000	10000	17218	17218	17218	17218	17218	17218
EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5I	CCEE	11138	10060	11138	10778	11138	10778	11138	11830	12384	12499	11664	11236
EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5II	CCEE	10740	9701	10740	10394	10740	10394	10740	12648	13392	13690	12672	10804
EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6I	CCEE	11589	10467	11589	11215	11589	11215	11589	13392	13896	14062	13176	11640
EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6II	CCEE	9428	8516	9428	9124	9428	9124	9428	10193	10728	10788	10008	9440
EOL.CV.MA.040572-8.01	Delta 7 I	CCEE	8363	7460	8069	8151	7952	7796	8135	12663	14809	14910	13328	11006
EOL.CV.MA.040573-6.01	Delta 7 II	CCEE	10800	9925	10420	10254	10268	10065	10548	16156	19418	19538	17478	14562
EOL.CV.MA.040574-4.01	Delta 8 I	CCEE	10701	9836	10366	10122	10177	9981	10412	15321	19010	19265	17223	13512
EOL.CV.PI.030838-2.01	Delta do Parnaíba	CCEE	11011	9946	11011	5400	11011	10656	11011	11011	10656	11011	10656	11011
EOL.CV.BA.031121-9.01	Dois Riachos	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	8544	0	0	0	0
EOL.CV.RS.030894-3.01	Dos Índios 3	CCEE	5952	5376	5952	5760	5952	5760	5952	5952	5760	5952	5760	5952
EOL.CV.BA.030778-5.01	Dourados	CCEE	15673	14156	15673	15167	15673	14507	256	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030512-0.01	Dreen Boa Vista	CCEE	3869	3494	3869	3744	3869	3744	3869	3869	3744	3869	3744	3869
EOL.CV.RN.030549-9.01	Dreen Olho D'Água	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.RN.030536-7.01	Dreen São Bento do Norte	CCEE	8407	7594	8407	8136	8407	8136	8407	8407	8136	8407	8136	8407
EOL.CV.BA.030807-2.01	Emiliana	CCEE	20981	18950	20981	20304	20981	20304	1891	0	0	0	0	0

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.BA.030803-0.01	Espigão	CCEE	7500	6774	7500	7258	7500	7258	7020	0	0	0	0	0
EOL.CV.CE.032010-2.01	Estrela	CCEE	10416	9408	10416	10080	10416	10080	10416	10416	10080	10416	10080	10416
EOL.CV.RN.030509-0.01	Eurus IV	CCEE	9226	8333	9226	8928	9226	8928	9226	9226	8928	9226	8928	9226
EOL.CV.RN.030502-2.01	Farol	CCEE	6547	5914	6547	6336	6547	6336	6547	6547	6336	6547	6336	6547
EOL.CV.CE.030670-3.01	Flexeiras I	CCEE	14396	13003	14396	13932	14396	13932	4799	4799	4644	4799	4644	5263
EOL.CV.RS.031477-3.01	Galpões	CCEE	2604	2352	2604	2520	2604	2520	2604	2604	2520	2604	2520	2604
EOL.CV.CE.035197-0.01	Garrote	CCEE	6472	6350	7812	7560	7812	7560	7812	7812	9450	7656	7409	8275
EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	CCEE	8779	7930	8779	8496	8779	8496	8779	8779	8496	8779	8496	8779
EOL.CV.CE.030663-0.01	Guajiru	CCEE	17521	15826	17521	16956	17521	16956	5840	5840	5652	5840	5652	6406
EOL.CV.RS.030750-5.01	Ibirapuitã	CCEE	6513	5015	6677	7202	7689	7561	8482	8850	9042	9358	7529	6311
EOL.CV.CE.030691-6.01	Ilha Grande	CCEE	18864	16994	16994	11412	13596	850	850	850	1699	850	1699	314
EOL.CV.CE.031485-4.01	Itarema I	CCEE	11513	10485	11641	10050	10375	10119	10541	10810	10565	10845	10489	10462
EOL.CV.CE.031483-8.01	Itarema II	CCEE	10976	10036	11165	9678	9991	9653	10026	10197	9949	10236	9896	9962
EOL.CV.CE.031484-6.01	Itarema III	CCEE	6403	5869	6527	5658	5841	5642	5839	5922	5759	5934	5739	5824
EOL.CV.CE.031813-2.01	Itarema IV	CCEE	7594	6893	7650	6569	6818	6731	7036	7279	7130	7310	7034	6929
EOL.CV.CE.031814-0.01	Itarema IX	CCEE	10251	9164	10115	8639	9120	9130	9593	10126	9997	10193	9793	9511
EOL.CV.CE.031482-0.01	Itarema V	CCEE	7085	6304	6961	5936	6282	6265	6609	6980	6900	7028	6768	6599
EOL.CV.CE.031815-9.01	Itarema VI	CCEE	8634	7834	8690	7477	7731	7614	7958	8224	8081	8266	7968	7884
EOL.CV.CE.031816-7.01	Itarema VII	CCEE	7457	6782	7531	6499	6709	6594	6874	7065	6922	7115	6863	6808
EOL.CV.CE.031817-5.01	Itarema VIII	CCEE	7982	7179	7943	6775	7130	7081	7390	7608	7597	7804	7497	7365
EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	CCEE	8482	7661	8482	8208	8482	8208	8482	8482	8208	8482	8208	8482
EOL.CV.BA.030801-3.01	Joana	CCEE	20981	18950	20981	20304	20981	16063	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030902-8.02	Junco I	CCEE	9746	8803	9746	9432	9746	9432	9746	9746	9432	9746	9432	9746
EOL.CV.RN.030914-1.02	Junco II	CCEE	8779	7930	8779	8496	8779	8496	8779	8779	8496	8779	8496	8779
EOL.CV.RN.030660-6.01	Juremas	CCEE	4910	4435	4910	4752	4910	4752	4910	4910	4752	4910	4752	4910
EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	CCEE	13913	12566	13913	13464	13913	13464	13913	13913	13464	13913	13464	13913
EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	CCEE	13020	11760	13020	12600	13020	12600	13020	13020	12600	13020	12600	13020

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	CCEE	18600	16800	18600	5672	5861	5672	5861	5861	5672	5861	5672	5861
EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	CCEE	18600	16800	18600	5768	5960	5768	5960	5960	5768	5960	5768	5960
EOL.CV.RN.030661-4.01	Macacos	CCEE	6473	5846	6473	6264	6473	6264	6473	6473	6264	6473	6264	6473
EOL.CV.RN.031025-5.01	Macambira I	CCEE	8016	7146	7795	7689	8071	7973	8284	8299	8020	8213	7910	8071
EOL.CV.RN.031026-3.01	Macambira II	CCEE	7169	6431	7058	6887	7173	7024	7295	7320	7101	7291	7020	7202
EOL.CV.BA.030768-8.01	Maron	CCEE	19805	17888	19805	19166	19805	13030	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030454-9.01	Mel 02	CCEE	6547	5914	6547	6336	6547	6336	6547	6547	6336	6547	6336	6547
EOL.CV.RN.030370-4.01	Miassaba 2	CCEE	4910	4435	4910	4752	4910	4752	4910	4910	4752	4910	4752	4910
EOL.CV.RS.030844-7.01	Minuano I	CCEE	2829	3923	4600	7329	6418	5290	5787	5634	5619	7340	5260	5671
EOL.CV.RS.030791-2.01	Minuano II	CCEE	5012	4419	4975	8153	7638	5993	6437	6176	6328	8187	5805	6214
EOL.CV.RN.030787-4.01	Modelo I	CCEE	22729	20530	22729	21996	22729	21996	6575	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030788-2.01	Modelo II	CCEE	19232	17371	19232	18612	19232	18448	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030889-7.01	Morro dos Ventos II	CCEE	10193	9206	10193	9864	10193	9864	10193	10193	9864	10193	9864	10193
EOL.CV.CE.030656-8.01	Mundaú	CCEE	12053	10886	12053	11664	12053	11664	4018	4018	3888	4018	3888	4406
EOL.CV.RS.030449-2.01	Osório 3	CCEE	6919	6250	6919	6696	6919	6696	6919	6919	6696	6919	6696	6919
EOL.CV.CE.032012-9.01	Ouro Verde	CCEE	9821	8870	9821	9504	9821	9504	9821	9821	9504	9821	9504	9821
EOL.CV.RS.028855-1.01	Palmares	CCEE	74	67	74	72	74	72	74	74	72	74	72	74
EOL.CV.PR.027908-0.01	Palmas	CCEE	312	285	314	298	306	299	281	284	277	285	278	286
EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	CCEE	3646	3293	3646	3528	3646	3528	3646	3646	3528	3646	3528	3646
EOL.CV.PE.030805-6.01	Pau Ferro	CCEE	22729	20530	22729	21996	22729	21996	14459	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030443-3.01	Pedra Branca	CCEE	10267	9274	10267	9936	10267	9936	10267	10267	9936	10267	9936	10267
EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa 1	CCEE	10788	9744	10788	10440	10788	10440	10788	10788	10440	10788	10440	10788
EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa 2	CCEE	9672	8736	9672	9360	9672	9360	9672	9672	9360	9672	9360	9672
EOL.CV.PE.030806-4.01	Pedra do Gerônimo	CCEE	22729	20530	22729	21996	22729	21996	22729	6622	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030671-1.01	Pedra Preta	CCEE	7663	6922	7663	7416	7663	7416	7663	7663	7416	7663	7416	7663
EOL.CV.BA.030793-9.01	Pelourinho	CCEE	16249	14676	16249	15725	16249	15725	13751	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030776-9.01	Pilões	CCEE	19579	17684	19579	18947	19579	4496	0	0	0	0	0	0

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	CCEE	11011	9946	11011	10656	11011	10656	11011	11011	10656	11011	10656	11011
EOL.CV.RS.031509-5.01	Pontal 2A	CCEE	5282	4771	5282	5112	5282	5112	5282	5282	5112	5282	5112	5282
EOL.CV.RS.030460-3.01	Pontal 2B	CCEE	3125	2822	3125	3024	3125	3024	3125	3125	3024	3125	3024	3125
EOL.CV.RS.030901-0.01	Pontal 3B	CCEE	8184	7392	8184	7920	8184	7920	8184	8184	7920	8184	7920	8184
EOL.CV.PI.030827-7.01	Porto das Barcas	CCEE	6696	6048	6696	6480	6696	6480	6696	6696	6480	6696	6480	6696
EOL.CV.PI.030639-8.01	Porto do Delta	CCEE	12276	10496	11619	11213	11617	11241	12053	14508	15120	16368	15120	14298
EOL.CV.PI.030830-7.01	Porto Salgado	CCEE	6770	6115	3474	1756	3474	6552	6770	6770	6552	6770	6552	6770
EOL.CV.RS.030469-7.01	REB Cassino I	CCEE	6026	5443	6026	5832	6026	5832	6026	6026	5832	6026	5832	6026
EOL.CV.RS.030477-8.01	REB Cassino II	CCEE	5580	5040	5580	5400	5580	5400	5580	5580	5400	5580	5400	5580
EOL.CV.RS.030468-9.01	REB Cassino III	CCEE	6398	5779	6398	6192	6398	6192	6398	6398	6192	6398	6192	6398
EOL.CV.RN.030515-4.01	Renascença I	CCEE	11234	10147	11234	10872	11234	10872	11234	11234	10872	11234	10872	11234
EOL.CV.RN.030516-2.01	Renascença II	CCEE	11086	10013	11086	10728	11086	10728	11086	11086	10728	11086	10728	11086
EOL.CV.RN.030527-8.01	Renascença III	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	10152	10490	10152	10490
EOL.CV.RN.030551-0.01	Renascença IV	CCEE	10416	9408	10416	10080	10416	10080	10416	10416	10080	10416	10080	10416
EOL.CV.RN.030870-6.01	Riachão I	CCEE	5146	8167	6551	7490	8088	11437	9792	13038	15861	11300	15219	7047
EOL.CV.RN.030871-4.01	Riachão II	CCEE	499	1496	5135	6981	7150	13068	8891	11615	14460	9474	8975	4235
EOL.CV.RN.030874-9.01	Riachão IV	CCEE	21024	6682	6283	6183	8477	5256	5256	13666	9913	14263	7919	199
EOL.CV.RN.030872-2.01	Riachão VI	CCEE	21550	6557	5699	6852	6914	8620	8620	8620	10236	15604	7657	821
EOL.CV.RN.030873-0.01	Riachão VII	CCEE	18392	5932	6026	6425	7444	9198	13797	11038	10798	2759	80	90
EOL.CV.CE.030695-9.01	Ribeirão Eolos	CCEE	13876	12614	10665	8833	8830	1261	786	1310	2327	983	1236	349
EOL.CV.PI.031275-4.01	Santa Angelina	CCEE	22097	19958	22097	6091	7782	6771	6998	6998	6771	4183	6771	6999
EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	CCEE	7142	6451	7142	6912	7142	6912	7142	7142	6912	7142	6912	7142
EOL.CV.RN.031427-7.01	Santa Mônica	CCEE	9320	6943	6208	6225	10528	13434	15095	14571	14426	13612	13651	12642
EOL.CV.CE.032013-7.01	Santa Mônica I	CCEE	6696	6048	6696	6480	6696	6480	6696	6696	6480	6696	6480	6696
EOL.CV.RN.031425-0.01	Santa Úrsula	CCEE	9417	6974	5991	5760	10261	13252	15298	15363	16755	15809	15855	14682
EOL.CV.RN.031810-8.01	Santana I	CCEE	12871	11626	12871	12456	12871	12456	12871	12871	12456	12871	12456	12871
EOL.CV.RN.031811-6.01	Santana II	CCEE	9746	8803	9746	9432	9746	9432	9746	9746	9432	9746	9432	9746

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.CE.030916-8.01	Santo Antônio de Pádua	CCEE	4241	3830	4241	4104	4241	4104	4241	4241	4104	4241	4104	4241
EOL.CV.PE.031761-6.01	Santo Estevão I	CCEE	9084	8204	9056	8839	9250	9048	9392	9405	9081	9292	8869	9104
EOL.CV.PE.031762-4.01	Santo Estevão II	CCEE	8809	7956	8800	8540	8861	8606	8906	8910	8616	8874	8550	8816
EOL.CV.PE.031763-2.01	Santo Estevão III	CCEE	10188	9199	10112	9985	10630	10544	11009	11042	10633	10741	10067	10241
EOL.CV.PE.031764-0.01	Santo Estevão V	CCEE	10118	9139	10118	9792	10118	9792	10118	10118	9792	10118	9792	10118
EOL.CV.CE.035217-9.01	Santo Inácio III	CCEE	8811	8225	10118	9792	10118	9792	10118	10118	12240	9916	9596	10290
EOL.CV.CE.031866-3.01	Santo Inácio IV	CCEE	7165	6471	7961	7704	7961	7704	7961	7961	9630	7802	7550	7863
EOL.CV.RN.031373-4.01	São Benedito	CCEE	10584	8528	8060	9975	13195	12826	13801	14629	14755	13923	13963	12930
EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento do Norte I	CCEE	7514	6787	7514	7272	7514	7272	7514	7514	7272	7514	7272	7514
EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento do Norte II	CCEE	8035	7258	8035	7776	8035	7776	8035	8035	7776	8035	7776	8035
EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento do Norte III	CCEE	7589	6854	7589	7344	7589	7344	7589	7589	7344	7589	7344	7589
EOL.CV.CE.030912-5.01	São Cristóvão	CCEE	8258	7459	8258	7992	8258	7992	8258	8258	7992	8258	7992	8258
EOL.CV.RN.032215-6.01	São Domingos	CCEE	8158	6144	5573	5491	9335	11719	13032	12588	12039	11360	11393	10550
EOL.CV.CE.030911-7.01	São Jorge	CCEE	8035	7258	8035	7776	8035	7776	8035	8035	7776	8035	7776	8035
EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	CCEE	6919	6250	6919	6696	6919	6696	6919	6919	6696	6919	6696	6919
EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	CCEE	6845	6182	6845	6624	6845	6624	6845	6845	6624	6845	6624	6845
EOL.CV.BA.030456-5.01	São Pedro do Lago	CCEE	10044	9072	10044	9720	10044	9720	10044	10044	9720	10044	9720	10044
EOL.CV.CE.035219-5.01	São Raimundo	CCEE	8333	6774	8333	8064	8333	8064	8333	8333	10080	8166	7903	7397
EOL.CV.PE.031537-0.01	Serra das Vacas I	CCEE	9077	8198	9077	8784	9077	8784	9077	9077	8784	9077	8784	9077
EOL.CV.PE.031540-0.01	Serra das Vacas II	CCEE	7961	7190	7961	7704	7961	7704	7961	7961	7704	7961	7704	7961
EOL.CV.PE.031560-5.01	Serra das Vacas III	CCEE	8556	7728	8556	8280	8556	8280	8556	8556	8280	8556	8280	8556
EOL.CV.PE.031574-5.01	Serra das Vacas IV	CCEE	8333	7526	8333	8064	8333	8064	8333	8333	8064	8333	8064	8333
EOL.CV.BA.030802-1.01	Serra do Espinhaço	CCEE	13749	12419	13749	13306	13749	13306	12579	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030455-7.01	Sete Gamelheiras	CCEE	9374	8467	9374	9072	9374	9072	9374	9374	9072	9374	9072	9374
EOL.CV.PE.030789-0.01	Tacaicó	CCEE	13987	12634	13987	13536	13987	13536	13987	1582	0	0	0	0
EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	CCEE	5506	4973	5506	5328	5506	5328	5506	5506	5328	5506	5328	5506
EOL.CV.RN.030898-6.01	Terral	CCEE	15585	14583	15585	15251	15585	15251	10355	10355	10021	10355	10021	10355

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.031666-0.01	Testa Branca I	CCEE	8407	7428	8230	7963	8236	7971	8928	10788	11520	12276	11520	9737
EOL.CV.PI.033479-0.01	Testa Branca III	CCEE	8407	6774	7668	7403	7855	7620	8671	9449	9504	10193	9504	9445
EOL.CV.CE.030662-2.01	Trairi	CCEE	12722	11491	12722	12312	12722	12312	4241	4241	4104	4241	4104	4651
EOL.CV.SC.032016-1.01	Tubarão	CCEE	223	202	223	216	223	216	223	223	216	223	216	223
EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	CCEE	4464	4032	4464	4320	4464	4320	4464	4464	4320	4464	4320	4464
EOL.CV.BA.031738-1.01	Umburanas 01	CCEE	12053	10886	12053	11664	12053	11664	12053	12053	11664	12053	11664	12053
EOL.CV.BA.031740-3.01	Umburanas 02	CCEE	12350	11155	12350	11952	12350	11952	12350	12350	11952	12350	11952	12350
EOL.CV.BA.031741-1.01	Umburanas 03	CCEE	8258	7459	8258	7992	8258	7992	8258	8258	7992	8258	7992	8258
EOL.CV.BA.031737-3.01	Umburanas 05	CCEE	7812	7056	7812	7560	7812	7560	7812	7812	7560	7812	7560	7812
EOL.CV.BA.031796-9.01	Umburanas 06	CCEE	9895	8938	9895	9576	9895	9576	9895	9895	9576	9895	9576	9895
EOL.CV.BA.031832-9.01	Umburanas 08	CCEE	11458	10349	11458	11088	11458	11088	11458	11458	11088	11458	11088	11458
EOL.CV.BA.031743-8.01	Umburanas 09	CCEE	7514	6787	7514	7272	7514	7272	7514	7514	7272	7514	7272	7514
EOL.CV.BA.031742-0.01	Umburanas 10	CCEE	8854	7997	8854	8568	8854	8568	8854	8854	8568	8854	8568	8854
EOL.CV.BA.031744-6.01	Umburanas 11	CCEE	6101	5510	6101	5904	6101	5904	6101	6101	5904	6101	5904	6101
EOL.CV.BA.031752-7.01	Umburanas 13	CCEE	8110	7325	8110	7848	8110	7848	8110	8110	7848	8110	7848	8110
EOL.CV.BA.031754-3.01	Umburanas 15	CCEE	8407	7594	8407	8136	8407	8136	8407	8407	8136	8407	8136	8407
EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	CCEE	9895	8938	9895	9576	9895	9576	9895	9895	9576	9895	9576	9895
EOL.CV.BA.031756-0.01	Umburanas 18	CCEE	3571	3226	3571	3456	3571	3456	3571	3571	3456	3571	3456	3571
EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	CCEE	9895	8938	9895	9576	9895	9576	9895	9895	9576	9895	9576	9895
EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	CCEE	6250	5645	6250	6048	6250	6048	6250	6250	6048	6250	6048	6250
EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	CCEE	6919	6250	6919	6696	6919	6696	6919	6919	6696	6919	6696	6919
EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	CCEE	8854	7997	8854	8568	8854	8568	8854	8854	8568	8854	8568	8854
EOL.CV.RN.030562-6.01	União dos Ventos 1	CCEE	11877	10700	11003	5974	3045	5691	5145	6380	5189	8184	7760	8402
EOL.CV.RN.030571-5.01	União dos Ventos 10	CCEE	7569	6819	7012	3807	1941	3627	3279	4066	3307	5215	4945	5354
EOL.CV.RN.031645-8.01	União dos Ventos 12	CCEE	10186	9548	9887	9182	9930	9800	10770	11719	11575	11341	10555	10775
EOL.CV.RN.031697-0.01	União dos Ventos 13	CCEE	7363	6881	7164	6677	7193	7087	7750	8380	8265	8128	7588	7754
EOL.CV.RN.031643-1.01	União dos Ventos 14	CCEE	8078	7549	7860	7326	7892	7775	8502	9192	9066	8917	8324	8506

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RN.031642-3.01	União dos Ventos 15	CCEE	11425	10209	10695	9762	11911	11291	13491	14707	14232	13856	11291	11668
EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	CCEE	10177	9094	9526	8693	10611	10059	12022	13107	12684	12347	10059	10394
EOL.CV.RN.030563-4.01	União dos Ventos 2	CCEE	12227	11015	11327	6150	3135	5859	5296	6568	5342	8425	7988	8649
EOL.CV.RN.030564-2.01	União dos Ventos 3	CCEE	11994	10805	11111	6033	3075	5747	5195	6443	5240	8264	7836	8484
EOL.CV.RN.030565-0.01	União dos Ventos 4	CCEE	5240	4721	4854	2636	1344	2511	2270	2815	2289	3611	3423	3707
EOL.CV.RN.030566-9.01	União dos Ventos 5	CCEE	13391	12064	12405	6736	3434	6417	5801	7193	5851	9227	8749	9473
EOL.CV.RN.030567-7.01	União dos Ventos 6	CCEE	6870	6189	6364	3456	1762	3292	2976	3690	3002	4734	4488	4860
EOL.CV.RN.030568-5.01	União dos Ventos 7	CCEE	8035	7238	7443	4042	2060	3850	3480	4316	3511	5536	5249	5684
EOL.CV.RN.030569-3.01	União dos Ventos 8	CCEE	9199	8287	8522	4627	2359	4408	3985	4941	4019	6339	6010	6507
EOL.CV.RN.030570-7.01	União dos Ventos 9	CCEE	6055	5455	5609	3046	1553	2902	2623	3253	2646	4172	3956	4283
EOL.CV.CE.030595-2.01	Vento Formoso	CCEE	10852	9718	10757	10371	10762	10420	10795	10919	10630	11031	10682	10959
EOL.CV.BA.030944-3.01	Ventos da Andorinha	CCEE	13318	12029	13318	12888	13318	12888	13318	13318	12888	13318	12888	13318
EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos da Bahia 2	CCEE	10313	9315	10313	10579	10931	9980	10313	10313	9980	10313	9980	10313
EOL.CV.BA.031770-5.01	Ventos da Bahia 4	CCEE	4408	3982	4408	4589	4742	4266	4408	4408	4266	4408	4266	4408
EOL.CV.BA.031771-3.01	Ventos da Bahia 8	CCEE	10129	9149	10129	10173	10512	9802	10129	10129	9802	10129	9802	10129
EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos da Santa Dulce	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	15024	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos da Santa Esperança	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	14148	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030943-5.01	Ventos de Campo Formoso I	CCEE	12574	11357	12574	12168	12574	12168	12574	12574	12168	12574	12168	12574
EOL.CV.BA.031010-7.01	Ventos de Campo Formoso II	CCEE	13243	11962	13243	12816	13243	12816	13243	13243	12816	13243	12816	13243
EOL.CV.BA.031563-0.01	Ventos de Guarás I	CCEE	12648	11424	12648	12240	12648	12240	12648	12648	12240	12648	12240	12648
EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos de Horizonte	CCEE	6473	5846	6473	6264	6473	6264	6473	6473	6264	6473	6264	6473
EOL.CV.BA.030945-1.01	Ventos de Morrinhos	CCEE	12722	11491	12722	12312	12722	12312	12722	12722	12312	12722	12312	12722
EOL.CV.PI.031270-3.01	Ventos de Santa Edwiges	CCEE	9275	8676	9275	8975	9275	16425	16425	16425	8180	2190	2190	2190
EOL.CV.PI.031273-8.01	Ventos de Santa Fátima	CCEE	9942	9301	9942	9622	9942	9622	17608	17608	16751	2348	2348	2351
EOL.CV.PI.031581-8.01	Ventos de Santa Joana I	CCEE	21502	19421	21502	20808	21502	20808	987	987	955	987	955	987
EOL.CV.PI.031580-0.01	Ventos de Santa Joana III	CCEE	22022	19891	22022	21312	22022	1418	1465	1465	1418	1465	1418	1465
EOL.CV.PI.031520-6.01	Ventos de Santa Joana IV	CCEE	20237	18278	20237	19584	20237	19584	1050	1050	1017	1050	1017	1050

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.031538-9.01	Ventos de Santa Joana V	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	11465	10490	10152	9177
EOL.CV.PI.031597-4.01	Ventos de Santa Joana VII	CCEE	21502	19421	21502	20808	21502	20808	839	839	812	839	812	839
EOL.CV.PI.031276-2.01	Ventos de Santa Regina	CCEE	9349	8746	9349	9047	9349	16556	16556	16556	8245	2208	2208	2208
EOL.CV.PI.031271-1.01	Ventos de Santo Adriano	CCEE	3497	3158	3497	3384	3497	3384	3497	3497	3384	3497	3384	3497
EOL.CV.PI.031272-0.01	Ventos de Santo Albano	CCEE	9200	8607	9200	8904	9200	16294	16294	16294	10862	1086	1086	1597
EOL.CV.PI.031746-2.02	Ventos de Santo Augusto I	CCEE	6538	5904	6506	6380	6723	6614	6882	6896	6652	6770	6414	6560
EOL.CV.PI.031747-0.02	Ventos de Santo Augusto II	CCEE	10380	9374	10357	10082	10509	10246	10621	10631	10272	10542	10106	10395
EOL.CV.PI.031662-8.01	Ventos de Santo Augusto III	CCEE	22022	19891	22022	21312	22022	478	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.PI.031603-2.01	Ventos de Santo Augusto IV	CCEE	21502	19421	21502	20808	21502	20808	1725	1725	1669	1725	1669	1725
EOL.CV.PI.031661-0.01	Ventos de Santo Augusto V	CCEE	22022	19891	22022	21312	16368	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.PI.031766-7.01	Ventos de Santo Augusto VI	CCEE	11724	10588	11687	11406	11935	11673	12116	12132	11716	11988	11445	11749
EOL.CV.PI.031749-7.01	Ventos de Santo Augusto VII	CCEE	6711	6059	6654	6589	7042	7009	7327	7352	7075	7126	6650	6751
EOL.CV.PI.031767-5.01	Ventos de Santo Augusto VIII	CCEE	6696	6048	6696	6480	6696	6480	6696	6696	6480	6696	6480	6696
EOL.CV.RN.031372-6.01	Ventos de Santo Dimas	CCEE	10339	7641	6885	6799	11524	14692	16446	15928	16042	15137	15180	14058
EOL.CV.BA.032884-7.01	Ventos de São Abraão	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	20832	20832	6648	0	0	0
EOL.CV.PE.031818-3.01	Ventos de São Clemente 1	CCEE	12732	11460	12578	12153	12587	12349	12877	12835	12558	13003	12614	12927
EOL.CV.PE.031819-1.01	Ventos de São Clemente 2	CCEE	11513	10375	11429	11018	11371	11102	11545	11524	11265	11658	11339	11641
EOL.CV.PE.031820-5.01	Ventos de São Clemente 3	CCEE	11309	10202	11282	10903	11265	10926	11304	11308	10972	11348	10992	11342
EOL.CV.PE.031821-3.01	Ventos de São Clemente 4	CCEE	11680	10527	11627	11198	11566	11237	11643	11683	11401	11781	11431	11759
EOL.CV.PE.031822-1.01	Ventos de São Clemente 5	CCEE	13875	12435	13620	12997	13346	13096	13637	13810	13742	14241	13950	14186
EOL.CV.PE.031823-0.01	Ventos de São Clemente 6	CCEE	11338	10213	11201	10696	10971	10691	11076	11262	11197	11615	11343	11549
EOL.CV.PE.031824-8.01	Ventos de São Clemente 7	CCEE	9646	8638	9438	9023	9316	9254	9617	9690	9612	9956	9772	9918
EOL.CV.PE.031825-6.01	Ventos de São Clemente 8	CCEE	8759	7805	8579	8058	8256	8096	8462	8728	8739	9080	8935	8996
EOL.CV.RN.031412-9.01	Ventos de São Martinho	CCEE	5287	3980	3588	3754	6132	7733	8465	7985	7312	6899	6919	6407
EOL.CV.RN.030514-6.01	Ventos de São Miguel	CCEE	10788	9744	10788	10440	10788	10440	10788	10788	10440	10788	10440	10788
EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	CCEE	10550	9500	10371	10347	11371	11326	11888	11903	11380	11495	10623	10647
EOL.CV.PI.033140-6.01	Ventos de São Vicente 12	CCEE	11096	10017	11083	10759	11171	10855	11237	11242	10871	11190	10774	11106
EOL.CV.PI.033139-2.01	Ventos de São Vicente 13	CCEE	10515	9449	10235	10385	11784	11904	12585	12609	11987	11975	10814	10661
EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	CCEE	11383	10282	11383	11016	11383	11016	11383	11383	11016	11383	11016	11383
EOL.CV.PI.033667-0.01	Ventos de São Virgílio 02	CCEE	12181	11000	12131	11869	12467	12232	12713	12734	12289	12539	11922	12215
EOL.CV.CE.030585-5.01	Ventos de Tianguá	CCEE	11289	10017	11076	10628	11087	10745	11148	11401	11187	11695	11329	11549
EOL.CV.CE.030584-7.01	Ventos de Tianguá Norte	CCEE	11522	10274	11355	10936	11364	11020	11432	11614	11334	11792	11423	11713
EOL.CV.CE.030582-0.01	Ventos do Morro do Chapéu	CCEE	10473	9385	10394	10031	10400	10074	10437	10546	10258	10644	10300	10575
EOL.CV.CE.030596-0.01	Ventos do Parazinho	CCEE	11495	10227	11306	10915	11350	11009	11416	11633	11377	11859	11484	11710
EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos do São Mário	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	9840	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos do São Paulo	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	13272	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030946-0.01	Ventos do Sertão	CCEE	11011	9946	11011	10656	11011	10656	11011	11011	10656	11011	10656	11011
EOL.CV.PI.031274-6.01	Ventos Santa Bárbara	CCEE	8269	8269	8269	8269	16539	10337	14472	14534	1520	2067	2067	8755
EOL.CV.RS.031561-3.01	Verace 24	CCEE	5208	4704	8561	8285	8561	8285	4369	4369	4228	4369	5040	9359
EOL.CV.RS.031541-9.01	Verace 25	CCEE	1635	1477	2688	2601	2688	2601	1372	1372	1327	1372	1582	2938
EOL.CV.RS.031559-1.01	Verace 26	CCEE	3754	3391	6172	5973	6172	5973	3150	3150	3048	3150	3633	6747
EOL.CV.RS.031600-8.01	Verace 27	CCEE	4239	3828	6968	6743	6968	6743	3556	3556	3442	3556	4102	7618
EOL.CV.RS.031578-8.01	Verace 28	CCEE	3272	2955	3873	4136	4274	3942	3272	2971	2875	2971	3166	4341
EOL.CV.RS.031557-5.01	Verace 29	CCEE	4499	4063	5325	5687	5877	5420	4499	4085	3953	4085	4353	5969
EOL.CV.RS.031602-4.01	Verace 30	CCEE	4567	4125	5406	5773	5966	5502	4567	4147	4013	4147	4419	6060
EOL.CV.RS.031558-3.01	Verace 31	CCEE	2454	2216	2905	3102	3205	2957	2454	2228	2156	2228	2375	3256
EOL.CV.RS.031601-6.01	Verace 34	CCEE	3918	3538	4399	4722	4879	4722	3677	3677	3559	3677	3791	5373
EOL.CV.RS.031539-7.01	Verace 35	CCEE	3299	2980	3704	3976	4109	3976	3097	3097	2997	3097	3193	4525
EOL.CV.RS.031610-5.01	Verace 36	CCEE	5498	4966	6173	6627	6848	6627	5161	5161	4994	5161	5321	7541
EOL.CV.RS.030745-9.01	Verace I	CCEE	2848	4866	5025	6885	6346	5113	5413	5272	5470	7382	5627	5454
EOL.CV.RS.030742-4.01	Verace II	CCEE	2646	4107	4666	6700	6256	5005	5476	5232	5245	7035	5461	5241

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RS.030746-7.01	Verace III	CCEE	3546	5073	6194	8723	8118	6672	6962	6903	7090	9205	6727	7134
EOL.CV.RS.030741-6.01	Verace IV	CCEE	4533	6603	8270	10987	10016	7728	8235	8454	8736	11462	8685	8783
EOL.CV.RS.030748-3.01	Verace IX	CCEE	6745	5479	7199	9765	7039	7537	7455	8450	9228	10648	8147	7791
EOL.CV.RS.030829-3.01	Verace V	CCEE	4309	6325	6867	10225	9552	7617	8333	8028	8000	10656	7462	8109
EOL.CV.RS.030740-8.01	Verace VI	CCEE	2423	3563	4290	6110	5575	4531	4751	4782	4912	6353	4842	4809
EOL.CV.RS.030747-5.01	Verace VII	CCEE	4330	4706	7581	11161	9995	8114	8282	8561	8748	11059	8791	8535
EOL.CV.RS.030755-6.01	Verace VIII	CCEE	3592	4998	5954	9008	8012	6555	6981	6781	7314	9154	6989	7008
EOL.CV.RS.030749-1.01	Verace X	CCEE	4045	6719	7190	9812	8721	7215	7495	7673	7903	10434	7917	7732
EOL.CV.RN.031750-0.01	Vila Amazonas V	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.RN.031759-4.01	Vila Pará I	CCEE	10191	9214	10191	9865	10191	9865	10191	10191	9865	10191	9865	10191
EOL.CV.RN.031757-8.01	Vila Pará II	CCEE	8798	7946	8798	8514	8798	8514	9053	9053	8770	9053	8770	9053
EOL.CV.RN.031765-9.01	Vila Pará III	CCEE	8778	7935	8778	8497	8778	8497	8778	8778	8497	8778	8497	8778
EOL.CV.CE.002801-0.01	WWP Taíba	CCEE	967	874	967	936	967	936	967	967	936	967	936	967

Tabela 3 - Revisão de Garantia Física

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.030779-3.01	Ametista	331100,4	0,0	331100,4	35064,0	9,4	10,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,68	GF mantida de 10,3 MWmed
EOL.CV.RN.030622-3.01	Arizona 1	629360,6	0,0	629360,6	52608,0	12,0	12,9	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	92,74	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	194254,0	189568,8	383822,8	35064,0	10,9	11,3	PRT - SPE/MME Nº 103 de 27/11/2013	96,87	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.RN.030505-7.01	Asa Branca I	388983,4	0,0	388983,4	35064,0	11,1	12,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	91,68	GF mantida de 12,1 MWmed
EOL.CV.RN.030547-2.01	Asa Branca II	385923,6	0,0	385923,6	35064,0	11,0	11,9	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	92,49	GF mantida de 11,9 MWmed
EOL.CV.RN.030548-0.01	Asa Branca III	400820,9	0,0	400820,9	35064,0	11,4	12,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	92,94	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.RN.030498-0.01	Asa Branca IV	522611,7	0,0	522611,7	43848,0	11,9	12,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,90	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.RN.030507-3.01	Asa Branca V	544243,8	0,0	544243,8	43848,0	12,4	13,7	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	90,60	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.RN.030520-0.01	Asa Branca VI	517568,6	0,0	517568,6	43848,0	11,8	12,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,50	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.RN.030513-8.01	Asa Branca VII	411194,6	0,0	411194,6	43848,0	9,4	10,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	90,17	GF mantida de 10,4 MWmed
EOL.CV.RN.030508-1.01	Asa Branca VIII	443044,7	0,0	443044,7	43848,0	10,1	11,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	87,86	Redução de GF para 10,1 MWmed
EOL.CV.RS.030457-3.01	Atlântica I	522296,0	0,0	522296,0	43848,0	11,9	13,1	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	90,93	GF mantida de 13,1 MWmed
EOL.CV.RS.030462-0.01	Atlântica II	501155,8	0,0	501155,8	43848,0	11,4	11,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	99,39	GF mantida de 11,5 MWmed
EOL.CV.RS.030461-1.01	Atlântica IV	535490,3	0,0	535490,3	43848,0	12,2	13,0	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	93,94	GF mantida de 13 MWmed
EOL.CV.RS.030480-8.01	Atlântica V	651371,7	0,0	651371,7	52608,0	12,4	12,3	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	100,66	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa do Barro 01	150048,8	373116,0	523164,8	35064,0	14,9	15,5	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	96,26	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa do Barro 02	107266,9	383040,0	490306,9	35064,0	14,0	15,0	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	93,22	GF mantida de 15 MWmed
EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa do Barro 03	110889,9	390700,8	501590,7	35064,0	14,3	15,3	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	93,50	GF mantida de 15,3 MWmed
EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa do Barro 04	107861,0	385593,6	493454,6	35064,0	14,1	15,1	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	93,20	GF mantida de 15,1 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa do Barro 05	119295,5	327571,2	446866,7	35064,0	12,7	13,2	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	96,55	GF mantida de 13,2 MWmed
EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa do Barro 06	107967,4	377932,8	485900,2	35064,0	13,9	14,8	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	93,63	GF mantida de 14,8 MWmed
EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa do Barro 07	114990,9	354868,8	469859,7	35064,0	13,4	14,3	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	93,71	GF mantida de 14,3 MWmed
EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	195354,2	147379,2	342733,4	35064,0	9,8	10,1	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,78	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	256692,1	192614,4	449306,5	35064,0	12,8	13,2	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	97,07	GF mantida de 13,2 MWmed
EOL.CV.RS.031805-1.01	Aura Mangueira VII	285695,3	94588,8	380284,1	35064,0	10,8	11,8	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	91,91	GF mantida de 11,8 MWmed
EOL.CV.RS.031719-5.01	Aura Mangueira XI	107312,0	42768,0	150080,0	35064,0	4,3	4,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	95,11	GF mantida de 4,5 MWmed
EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	157074,5	92880,0	249954,5	35064,0	7,1	7,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	95,05	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.031646-6.01	Aura Mangueira XIII	163858,6	86136,0	249994,6	35064,0	7,1	7,4	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,35	GF mantida de 7,4 MWmed
EOL.CV.RS.031647-4.01	Aura Mangueira XV	204781,2	90566,4	295347,6	35064,0	8,4	8,9	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	94,64	GF mantida de 8,9 MWmed
EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	146439,8	95659,2	242099,0	35064,0	6,9	7,3	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	94,58	GF mantida de 7,3 MWmed
EOL.CV.RS.031806-0.01	Aura Mirim II	364840,2	117033,6	481873,8	35064,0	13,7	14,6	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	94,13	GF mantida de 14,6 MWmed
EOL.CV.RS.031663-6.01	Aura Mirim IV	181253,8	71280,0	252533,8	35064,0	7,2	7,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,03	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.031701-2.01	Aura Mirim VI	91776,7	57657,6	149434,3	35064,0	4,3	4,4	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,86	GF mantida de 4,4 MWmed
EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	92626,7	57657,6	150284,3	35064,0	4,3	4,4	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	97,41	GF mantida de 4,4 MWmed
EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	34889,2	130233,6	165122,8	35064,0	4,7	5,1	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	92,34	GF mantida de 5,1 MWmed
EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	193834,0	215437,2	409271,2	35064,0	11,7	11,4	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	102,39	GF mantida de 11,4 MWmed
EOL.CV.RN.030932-0.01	Baixa do Feijão I	458367,7	41760,0	500127,7	35064,0	14,3	14,5	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	98,37	GF mantida de 14,5 MWmed
EOL.CV.RN.030933-8.01	Baixa do Feijão II	433812,6	41320,2	475132,8	35064,0	13,6	14,5	PRT - SPE/MME Nº 6, de 13/01/2016	93,45	GF mantida de 14,5 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.030934-6.01	Baixa do Feijão III	425624,5	40896,0	466520,5	35064,0	13,3	14,2	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	93,70	GF mantida de 14,2 MWmed
EOL.CV.RN.030931-1.01	Baixa do Feijão IV	403208,9	39104,2	442313,1	35064,0	12,6	13,7	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	92,08	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.BA.031607-5.01	Banda de Couro	296057,2	112128,0	408185,2	35064,0	11,6	12,8	PRT - SPE/MME Nº 55, de 23/03/2016	90,95	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.BA.031667-9.01	Baraúnas II	231794,0	93732,0	325526,0	35064,0	9,3	10,7	PRT - SPE/MME Nº 55, de 23/03/2016	86,76	Redução de GF para 9,3 MWmed
EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperança I	132747,6	402084,0	534831,6	35064,0	15,3	15,3	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	99,69	GF mantida de 15,3 MWmed
EOL.CV.BA.032759-0.01	Boa Vista da Lagoinha	275084,5	446856,0	721940,5	35064,0	20,6	19,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	106,68	Aumento de GF para 20,6 MWmed
EOL.CV.CE.030697-5.01	Boca do Córrego	354799,2	0,0	354799,2	43848,0	8,1	8,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,19	GF mantida de 8,5 MWmed
EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	132568,3	213554,4	346122,7	35064,0	9,9	10,1	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	97,73	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	91633,4	122400,0	214033,4	35064,0	6,1	6,0	PRT - SPE/MME Nº 103, de 27/11/2013	101,73	GF mantida de 6 MWmed
EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	71211,2	87720,0	158931,2	35064,0	4,5	4,3	PRT - SPE/MME Nº 103, de 27/11/2013	105,41	Aumento de GF para 4,5 MWmed
EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	141921,6	197880,0	339801,6	35064,0	9,7	9,7	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	99,91	GF mantida de 9,7 MWmed
EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	88525,0	137436,0	225961,0	35064,0	6,4	6,5	PRT - SPE/MME Nº 103, de 27/11/2013	99,14	GF mantida de 6,5 MWmed
EOL.CV.BA.030837-4.01	Borgo	391273,3	0,0	391273,3	35064,0	11,2	11,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,63	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.RN.031015-8.01	Cabeço Preto III	345605,7	105826,1	451431,8	35064,0	12,9	14,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	88,79	Redução de GF para 12,9 MWmed
EOL.CV.RN.030876-5.01	Cabeço Preto V	366606,3	111606,9	478213,2	35064,0	13,6	15,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	89,14	Redução de GF para 13,6 MWmed
EOL.CV.RN.030900-1.01	Cabeço Preto VI	242828,5	75176,0	318004,4	35064,0	9,1	10,3	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	88,05	Redução de GF para 9,1 MWmed
EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	77060,1	249264,0	326324,1	35040,0	9,3	9,0	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	103,48	GF mantida de 9 MWmed
EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	115179,4	426082,0	541261,4	35040,0	15,4	15,2	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	101,62	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.CE.032011-0.01	Cacimbas 1	222598,8	89352,0	311950,8	35064,0	8,9	10,2	PRT - SPE-MME Nº 261, de 04/08/2015	87,22	Redução de GF para 8,9 MWmed
EOL.CV.BA.030792-0.01	Caetité	597281,4	0,0	597281,4	35064,0	17,0	16,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	102,61	GF mantida de 16,6 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.030976-1.01	Caetité 1	582446,9	0,0	582446,9	43848,0	13,3	13,0	PRT - SPE/MME Nº 277 de 28/09/2017	102,18	GF mantida de 13 MWmed
EOL.CV.BA.030437-9.01	Caetité 2	643323,6	0,0	643323,6	43848,0	14,7	14,7	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	99,81	GF mantida de 14,7 MWmed
EOL.CV.BA.030448-4.01	Caetité 3	507167,0	0,0	507167,0	43848,0	11,6	11,2	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	103,27	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.BA.031523-0.01	Caetité C	154597,1	0,0	154597,1	35064,0	4,4	4,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	102,53	GF mantida de 4,3 MWmed
EOL.CV.RN.030895-1.02	Caíçara I	445637,0	0,0	445637,0	35064,0	12,7	13,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,14	GF mantida de 13,5 MWmed
EOL.CV.RN.030915-0.02	Caíçara II	309740,7	0,0	309740,7	35064,0	8,8	9,6	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	92,02	GF mantida de 9,6 MWmed
EOL.CV.RN.030511-1.01	Calango 1	468866,6	0,0	468866,6	35064,0	13,4	13,9	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	96,20	GF mantida de 13,9 MWmed
EOL.CV.RN.030519-7.01	Calango 2	460904,9	0,0	460904,9	35064,0	13,1	12,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	102,69	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.030545-6.01	Calango 3	465982,1	0,0	465982,1	35064,0	13,3	13,9	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	95,61	GF mantida de 13,9 MWmed
EOL.CV.RN.030537-5.01	Calango 4	467186,7	0,0	467186,7	35064,0	13,3	13,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,70	GF mantida de 13,5 MWmed
EOL.CV.RN.030552-9.01	Calango 5	454575,5	0,0	454575,5	35064,0	13,0	13,7	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	94,63	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.RN.031812-4.01	Calango 6	470574,5	148296,0	618870,5	35064,0	17,6	18,5	PRT - SPE/MME Nº 142, de 21/05/2014	95,40	GF mantida de 18,5 MWmed
EOL.CV.RN.031072-7.01	Campo dos Ventos I	379178,5	36544,7	415723,2	35064,0	11,9	13,6	PRT - SPE/MME Nº 86, de 26/09/2013.	87,18	Redução de GF para 11,9 MWmed
EOL.CV.RN.031071-9.01	Campo dos Ventos III	379297,1	27331,6	406628,7	35064,0	11,6	13,4	PRT - SPE/MME Nº 86, de 26/09/2013.	86,54	Redução de GF para 11,6 MWmed
EOL.CV.RN.031069-7.01	Campo dos Ventos V	352524,3	28610,4	381134,7	35064,0	10,9	11,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	92,90	GF mantida de 11,7 MWmed
EOL.CV.BA.034613-6.01	Campo Largo I	145075,0	379134,0	524209,0	35064,0	15,0	15,3	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	97,71	GF mantida de 15,3 MWmed
EOL.CV.BA.034633-0.01	Campo Largo II	106230,7	421713,6	527944,3	35064,0	15,1	16,3	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	92,37	GF mantida de 16,3 MWmed
EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	137439,3	330076,8	467516,1	35064,0	13,3	14,6	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	91,32	GF mantida de 14,6 MWmed
EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	174342,7	350424,0	524766,7	35064,0	15,0	15,5	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	96,55	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	156896,1	339415,2	496311,3	35064,0	14,2	14,1	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	100,39	GF mantida de 14,1 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	139459,5	342460,8	481920,3	35064,0	13,7	13,8	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	99,59	GF mantida de 13,8 MWmed
EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	187997,4	356383,2	544380,6	35064,0	15,5	16,3	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	95,25	GF mantida de 16,3 MWmed
EOL.CV.BA.034636-5.01	Campo Largo XV	139262,3	392884,8	532147,1	35064,0	15,2	15,4	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	98,55	GF mantida de 15,4 MWmed
EOL.CV.BA.034637-3.01	Campo Largo XVI	162296,7	384090,0	546386,7	35064,0	15,6	15,5	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	100,53	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.BA.034643-8.01	Campo Largo XVIII	148854,1	364530,0	513384,1	35064,0	14,6	14,5	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	100,97	GF mantida de 14,5 MWmed
EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	139052,4	365894,4	504946,8	35064,0	14,4	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	94,74	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	274677,5	310104,0	584781,5	35064,0	16,7	17,7	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	94,22	GF mantida de 17,7 MWmed
EOL.CV.RS.031510-9.01	Capão do Inglês	153247,0	0,0	153247,0	35064,0	4,4	4,5	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	97,12	GF mantida de 4,5 MWmed
EOL.CV.RN.030897-8.01	Carcará 2	674126,4	0,0	674126,4	43848,0	15,4	15,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	97,30	GF mantida de 15,8 MWmed
EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova 2	178489,1	158951,1	337440,1	35064,0	9,6	9,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	102,38	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova 3	232299,3	93847,3	326146,6	35064,0	9,3	9,4	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	98,95	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.RS.031517-6.01	Chuí 09	223498,3	0,0	223498,3	35064,0	6,4	6,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,58	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.RS.030767-0.01	Chuí I	297503,2	0,0	297503,2	35064,0	8,5	9,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,23	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.RS.030790-4.01	Chuí II	250620,3	0,0	250620,3	35064,0	7,1	7,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	90,47	GF mantida de 7,9 MWmed
EOL.CV.RS.030754-8.01	Chuí IV	244842,8	0,0	244842,8	35064,0	7,0	7,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	89,52	Redução de GF para 7 MWmed
EOL.CV.RS.030760-2.01	Chuí V	346178,0	0,0	346178,0	35064,0	9,9	11,0	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	89,75	Redução de GF para 9,9 MWmed
EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	18493,9	237628,8	256122,7	35040,0	7,3	7,4	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	98,78	GF mantida de 7,4 MWmed
EOL.CV.RN.030672-0.01	Costa Branca	424611,0	0,0	424611,0	43848,0	9,7	9,8	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	98,81	GF mantida de 9,8 MWmed
EOL.CV.RS.031487-0.01	Coxilha Seca	478813,8	0,0	478813,8	35064,0	13,7	13,2	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	103,45	GF mantida de 13,2 MWmed
EOL.CV.BA.032081-1.01	Cristalândia I	296670,2	205747,2	502417,4	35064,0	14,3	14,1	PRT - SPE/MME Nº 132, de 10 /04/2015	101,62	GF mantida de 14,1 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.032082-0.01	Cristalândia II	318267,8	221649,8	539917,6	35064,0	15,4	15,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	101,30	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.BA.032083-8.01	Cristalândia III	271566,1	202828,8	474394,9	35064,0	13,5	13,9	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	97,33	GF mantida de 13,9 MWmed
EOL.CV.BA.032521-0.01	Delfina 3	313132,5	290832,0	603964,5	35064,0	17,2	16,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	103,76	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.BA.032522-8.01	Delfina 4	81541,7	73584,0	155125,7	35064,0	4,4	4,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	105,34	Aumento de GF para 4,4 MWmed
EOL.CV.BA.032523-6.01	Delfina 6	340525,2	317112,0	657637,2	35064,0	18,8	18,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	103,62	GF mantida de 18,1 MWmed
EOL.CV.BA.032524-4.01	Delfina 7	359823,6	317112,0	676935,6	35064,0	19,3	18,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	106,66	Aumento de GF para 19,3 MWmed
EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	251789,3	190404,0	442193,3	35064,0	12,6	15,4	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	81,89	Redução de GF para 12,6 MWmed
EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	291765,4	173724,0	465489,4	35064,0	13,3	14,9	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	89,10	Redução de GF para 13,3 MWmed
EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	257769,4	201532,0	459301,4	35064,0	13,1	15,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	83,43	Redução de GF para 13,1 MWmed
EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	342364,2	213756,0	556120,2	35064,0	15,9	18,1	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	87,63	Redução de GF para 15,9 MWmed
EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	330662,3	200148,0	530810,3	35064,0	15,1	17,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	87,50	Redução de GF para 15,1 MWmed
EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	331563,1	201948,0	533511,1	35064,0	15,2	17,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	87,95	Redução de GF para 15,2 MWmed
EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	354622,3	217308,0	571930,3	35064,0	16,3	18,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	89,13	Redução de GF para 16,3 MWmed
EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5I	125698,5	396104,2	521802,7	35064,0	14,9	15,5	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	96,01	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5II	124122,5	399164,0	523286,5	35064,0	14,9	15,6	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	95,67	GF mantida de 15,6 MWmed
EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 6I	111489,7	436248,0	547737,7	35064,0	15,6	16,6	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	94,10	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 6II	95599,2	346896,0	442495,2	35064,0	12,6	13,2	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	95,60	GF mantida de 13,2 MWmed
EOL.CV.MA.040572-8.01	Delta 7 I	42207,0	451316,6	493523,6	35040,0	14,1	14,0	PRT - SPE/MME Nº 34, de 21/01/2020	100,60	GF mantida de 14 MWmed
EOL.CV.MA.040573-6.01	Delta 7 II	52210,2	586149,5	638359,7	35040,0	18,2	18,2	PRT - SPE/MME Nº 34, de 21/01/2020	100,10	GF mantida de 18,2 MWmed
EOL.CV.MA.040574-4.01	Delta 8 I	33826,0	592976,8	626802,8	35040,0	17,9	17,8	PRT - SPE/MME Nº 34, de 21/01/2020	100,50	GF mantida de 17,8 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.PI.030838-2.01	Delta do Parnaíba	614047,1	0,0	614047,1	43848,0	14,0	14,2	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	98,62	GF mantida de 14,2 MWmed
EOL.CV.BA.031121-9.01	Dois Riachos	488816,6	161184,0	650000,6	35064,0	18,5	18,4	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	100,75	GF mantida de 18,4 MWmed
EOL.CV.RS.030894-3.01	Dos Índios 3	331700,6	0,0	331700,6	43848,0	7,6	8,0	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,56	GF mantida de 8 MWmed
EOL.CV.BA.030778-5.01	Dourados	306469,9	0,0	306469,9	35064,0	8,7	10,4	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	84,04	Redução de GF para 8,7 MWmed
EOL.CV.RN.030512-0.01	Dreen Boa Vista	179155,6	0,0	179155,6	35088,0	5,1	5,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,19	GF mantida de 5,2 MWmed
EOL.CV.RN.030549-9.01	Dreen Olho D'Água	446434,2	0,0	446434,2	35088,0	12,7	12,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,40	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.030536-7.01	Dreen São Bento do Norte	392567,0	0,0	392567,0	35088,0	11,2	11,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,01	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.BA.030807-2.01	Emiliana	616059,6	0,0	616059,6	43848,0	14,0	14,2	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	98,94	GF mantida de 14,2 MWmed
EOL.CV.BA.030803-0.01	Espigão	194527,0	0,0	194527,0	35064,0	5,5	5,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	95,65	GF mantida de 5,8 MWmed
EOL.CV.CE.032010-2.01	Estrela	281247,3	142464,0	423711,3	35064,0	12,1	14,0	PRT - SPE-MME Nº 261, de 04/08/2015	86,31	Redução de GF para 12,1 MWmed
EOL.CV.RN.030509-0.01	Eurus IV	401442,1	0,0	401442,1	35064,0	11,4	12,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	92,33	GF mantida de 12,4 MWmed
EOL.CV.RN.030502-2.01	Farol	303569,8	0,0	303569,8	35088,0	8,7	8,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,31	GF mantida de 8,8 MWmed
EOL.CV.CE.030670-3.01	Flexeiras I	643234,8	0,0	643234,8	52608,0	12,2	12,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,78	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.RS.031477-3.01	Galpões	129748,4	0,0	129748,4	35064,0	3,7	3,5	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	105,72	Aumento de GF para 3,7 MWmed
EOL.CV.CE.035197-0.01	Garrote	194689,8	175684,5	370374,3	35064,0	10,6	10,5	PRT- SPE/MME Nº 118, de 17 /05/2019	100,60	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	72196,8	301324,8	373521,6	35064,0	10,7	11,8	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	90,28	GF mantida de 11,8 MWmed
EOL.CV.CE.030663-0.01	Guajiru	722793,4	0,0	722793,4	52608,0	13,7	15,7	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	87,51	Redução de GF para 13,7 MWmed
EOL.CV.RS.030750-5.01	Ibirapuitã	324797,5	0,0	324797,5	35064,0	9,3	10,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	89,93	Redução de GF para 9,3 MWmed
EOL.CV.CE.030691-6.01	Ilha Grande	405569,0	0,0	405569,0	43848,0	9,2	9,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,35	GF mantida de 9,7 MWmed
EOL.CV.CE.031485-4.01	Itarema I	425393,6	33639,3	459032,9	35064,0	13,1	14,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	89,67	Redução de GF para 13,1 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.CE.031483-8.01	Itarema II	413023,0	10975,7	423998,7	35064,0	12,1	13,9	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	86,99	Redução de GF para 12,1 MWmed
EOL.CV.CE.031484-6.01	Itarema III	231386,6	18798,9	250185,5	35064,0	7,1	8,1	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	88,09	Redução de GF para 7,1 MWmed
EOL.CV.CE.031813-2.01	Itarema IV	262745,3	42254,9	305000,1	35064,0	8,7	9,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	89,67	Redução de GF para 8,7 MWmed
EOL.CV.CE.031814-0.01	Itarema IX	352561,1	56419,3	408980,4	35064,0	11,7	13,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	88,36	Redução de GF para 11,7 MWmed
EOL.CV.CE.031482-0.01	Itarema V	290002,9	0,0	290002,9	35064,0	8,3	9,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	90,89	GF mantida de 9,1 MWmed
EOL.CV.CE.031815-9.01	Itarema VI	302344,2	47980,2	350324,4	35064,0	10,0	11,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	90,83	GF mantida de 11 MWmed
EOL.CV.CE.031816-7.01	Itarema VII	252234,5	41572,0	293806,6	35064,0	8,4	9,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	88,20	Redução de GF para 8,4 MWmed
EOL.CV.CE.031817-5.01	Itarema VIII	267714,6	44089,4	311804,1	35064,0	8,9	10,2	PRT - SPE/MME Nº 142, de 21/05/2014	87,18	Redução de GF para 8,9 MWmed
EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	212558,3	191246,4	403804,7	35064,0	11,5	11,4	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	101,02	GF mantida de 11,4 MWmed
EOL.CV.BA.030801-3.01	Joana	563659,7	0,0	563659,7	43848,0	12,9	13,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	95,22	GF mantida de 13,5 MWmed
EOL.CV.RN.030902-8.02	Junco I	388190,9	0,0	388190,9	35064,0	11,1	13,1	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	84,51	Redução de GF para 11,1 MWmed
EOL.CV.RN.030914-1.02	Junco II	386950,4	0,0	386950,4	35064,0	11,0	11,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,52	GF mantida de 11,8 MWmed
EOL.CV.RN.030660-6.01	Juremas	281267,7	0,0	281267,7	43848,0	6,4	6,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,19	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	269926,0	327624,0	597550,0	35064,0	17,0	18,7	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	91,13	GF mantida de 18,7 MWmed
EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	259300,8	306600,0	565900,8	35064,0	16,1	17,5	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	92,22	GF mantida de 17,5 MWmed
EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	94510,8	371988,0	466498,8	35040,0	13,3	12,1	PRT - SPE/MME Nº 262, de 10/09/2019	110,03	Aumento de GF para 13,3 MWmed
EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	100413,8	374616,0	475029,8	35040,0	13,6	12,2	PRT - SPE/MME Nº 262, de 10/09/2019	111,12	Aumento de GF para 13,6 MWmed
EOL.CV.RN.030661-4.01	Macacos	371598,7	0,0	371598,7	43848,0	8,5	8,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,41	GF mantida de 8,7 MWmed
EOL.CV.RN.031025-5.01	Macambira I	345139,4	46688,2	391827,6	35064,0	11,2	10,9	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	102,52	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.RN.031026-3.01	Macambira II	305471,3	41742,0	347213,3	35064,0	9,9	9,7	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	102,09	GF mantida de 9,7 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.030768-8.01	Maron	403602,2	0,0	403602,2	35064,0	11,5	12,5	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	92,08	GF mantida de 12,5 MWmed
EOL.CV.RN.030454-9.01	Mel 02	455030,3	0,0	455030,3	52608,0	8,6	8,8	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	98,29	GF mantida de 8,8 MWmed
EOL.CV.RN.030370-4.01	Miassaba 2	434431,3	0,0	434431,3	70128,0	6,2	6,6	PRT - SPE/MME Nº 1 de 20/01/2012	93,86	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.RS.030844-7.01	Minuano I	257283,7	0,0	257283,7	35064,0	7,3	7,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,83	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.030791-2.01	Minuano II	275643,9	0,0	275643,9	35064,0	7,9	8,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,41	GF mantida de 8,6 MWmed
EOL.CV.RN.030787-4.01	Modelo I	681137,4	0,0	681137,4	43848,0	15,5	15,9	PRT - SPE/MME Nº 27 de 01/08/2011	97,70	GF mantida de 15,9 MWmed
EOL.CV.RN.030788-2.01	Modelo II	540998,5	0,0	540998,5	43848,0	12,3	12,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	96,39	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.030889-7.01	Morro dos Ventos II	461907,2	0,0	461907,2	35064,0	13,2	13,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,16	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.CE.030656-8.01	Mundaú	455970,1	0,0	455970,1	43848,0	10,4	10,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,29	GF mantida de 10,8 MWmed
EOL.CV.RS.030449-2.01	Osório 3	463004,1	0,0	463004,1	52608,0	8,8	9,3	PRT - SPE/MME Nº 277 de 28/09/2017	94,63	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.CE.032012-9.01	Ouro Verde	256737,9	144144,0	400881,9	35064,0	11,4	13,2	PRT - SPE/MME Nº 261, de 04/08/2015	86,61	Redução de GF para 11,4 MWmed
EOL.CV.RS.028855-1.01	Palmares	8087,1	0,0	8087,1	78912,0	0,1	0,1	PRT - SPE/MME Nº 277 de 28/09/2017	102,48	GF mantida de 0,1 MWmed
EOL.CV.PR.027908-0.01	Palmas	45974,2	0,0	45974,2	105192,0	0,4	0,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	109,26	GF mantida de 0,4 MWmed
EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	8302,0	160876,8	169178,8	35040,0	4,8	4,9	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	98,53	GF mantida de 4,9 MWmed
EOL.CV.PE.030805-6.01	Pau Ferro	573609,7	0,0	573609,7	35088,0	16,3	16,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	97,31	GF mantida de 16,8 MWmed
EOL.CV.BA.030443-3.01	Pedra Branca	713105,4	0,0	713105,4	52608,0	13,6	13,8	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	98,23	GF mantida de 13,8 MWmed
EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa 1	256538,1	190008,0	446546,1	35064,0	12,7	14,5	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	87,83	Redução de GF para 12,7 MWmed
EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa 2	233140,0	170352,0	403492,0	35064,0	11,5	13,0	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	88,52	Redução de GF para 11,5 MWmed
EOL.CV.PE.030806-4.01	Pedra do Gerônimo	635795,0	0,0	635795,0	35088,0	18,1	18,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,95	GF mantida de 18,5 MWmed
EOL.CV.RN.030671-1.01	Pedra Preta	434788,0	0,0	434788,0	43848,0	9,9	10,3	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	96,27	GF mantida de 10,3 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.030793-9.01	Pelourinho	414417,5	0,0	414417,5	35064,0	11,8	12,4	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	95,31	GF mantida de 12,4 MWmed
EOL.CV.BA.030776-9.01	Pilões	346230,8	0,0	346230,8	35064,0	9,9	11,4	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	86,62	Redução de GF para 9,9 MWmed
EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	96052,1	377932,8	473984,9	35064,0	13,5	14,8	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	91,34	GF mantida de 14,8 MWmed
EOL.CV.RS.031509-5.01	Pontal 2A	201966,9	56913,6	258880,5	35064,0	7,4	7,1	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	103,99	GF mantida de 7,1 MWmed
EOL.CV.RS.030460-3.01	Pontal 2B	137840,3	0,0	137840,3	35064,0	3,9	4,2	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	93,60	GF mantida de 4,2 MWmed
EOL.CV.RS.030901-0.01	Pontal 3B	261455,5	96360,0	357815,5	35064,0	10,2	11,0	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	92,77	GF mantida de 11 MWmed
EOL.CV.PI.030827-7.01	Porto das Barcas	379624,3	0,0	379624,3	43848,0	8,7	9,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,20	GF mantida de 9 MWmed
EOL.CV.PI.030639-8.01	Porto do Delta	424359,2	155928,0	580287,2	35064,0	16,5	17,8	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	92,97	GF mantida de 17,8 MWmed
EOL.CV.PI.030830-7.01	Porto Salgado	332722,1	0,0	332722,1	43848,0	7,6	7,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	97,28	GF mantida de 7,8 MWmed
EOL.CV.RS.030469-7.01	REB Cassino I	336357,3	0,0	336357,3	43848,0	7,7	8,1	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,70	GF mantida de 8,1 MWmed
EOL.CV.RS.030477-8.01	REB Cassino II	313759,9	0,0	313759,9	43848,0	7,2	7,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	95,41	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.030468-9.01	REB Cassino III	362291,6	0,0	362291,6	43848,0	8,3	8,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	96,07	GF mantida de 8,6 MWmed
EOL.CV.RN.030515-4.01	Renascença I	651743,0	0,0	651743,0	43848,0	14,9	15,1	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	98,44	GF mantida de 15,1 MWmed
EOL.CV.RN.030516-2.01	Renascença II	633182,1	0,0	633182,1	43848,0	14,4	14,9	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	96,92	GF mantida de 14,9 MWmed
EOL.CV.RN.030527-8.01	Renascença III	583506,7	0,0	583506,7	43848,0	13,3	14,1	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	94,38	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.RN.030551-0.01	Renascença IV	595547,7	0,0	595547,7	43848,0	13,6	14,0	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	97,01	GF mantida de 14 MWmed
EOL.CV.RN.030870-6.01	Riachão I	428226,9	0,0	428226,9	35064,0	12,2	13,6	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	89,80	Redução de GF para 12,2 MWmed
EOL.CV.RN.030871-4.01	Riachão II	340783,2	0,0	340783,2	35064,0	9,7	10,5	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	92,56	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.RN.030874-9.01	Riachão IV	385230,5	0,0	385230,5	35064,0	11,0	12,0	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	91,55	GF mantida de 12 MWmed
EOL.CV.RN.030872-2.01	Riachão VI	394169,3	0,0	394169,3	35064,0	11,2	12,3	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	91,39	GF mantida de 12,3 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.030873-0.01	Riachão VII	330772,0	0,0	330772,0	35064,0	9,4	10,5	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	89,84	Redução de GF para 9,4 MWmed
EOL.CV.CE.030695-9.01	Ribeirão Eolos	305865,0	0,0	305865,0	43848,0	7,0	7,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,88	GF mantida de 7,2 MWmed
EOL.CV.PI.031275-4.01	Santa Angelina	406919,0	84796,5	491715,5	35064,0	14,0	14,1	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	99,46	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	63439,7	245145,6	308585,3	35064,0	8,8	9,6	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	91,67	GF mantida de 9,6 MWmed
EOL.CV.RN.031427-7.01	Santa Mônica	395451,5	124014,1	519465,6	35064,0	14,8	15,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,97	GF mantida de 15,6 MWmed
EOL.CV.CE.032013-7.01	Santa Mônica I	204560,6	78840,0	283400,6	35064,0	8,1	9,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	89,80	Redução de GF para 8,1 MWmed
EOL.CV.RN.031425-0.01	Santa Úrsula	440627,9	114879,4	555507,3	35064,0	15,8	16,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	95,44	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.RN.031810-8.01	Santana I	455900,9	138676,8	594577,7	35064,0	17,0	17,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	98,02	GF mantida de 17,3 MWmed
EOL.CV.RN.031811-6.01	Santana II	332031,1	105009,6	437040,7	35064,0	12,5	13,1	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	95,15	GF mantida de 13,1 MWmed
EOL.CV.CE.030916-8.01	Santo Antônio de Pádua	219018,2	0,0	219018,2	43848,0	5,0	5,7	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	87,63	Redução de GF para 5 MWmed
EOL.CV.PE.031761-6.01	Santo Estevão I	231998,5	153056,5	385055,0	35064,0	11,0	12,4	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	88,56	Redução de GF para 11 MWmed
EOL.CV.PE.031762-4.01	Santo Estevão II	252370,6	138349,8	390720,4	35064,0	11,1	11,9	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	93,64	GF mantida de 11,9 MWmed
EOL.CV.PE.031763-2.01	Santo Estevão III	301349,4	124392,0	425741,4	35064,0	12,1	14,2	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	85,51	Redução de GF para 12,1 MWmed
EOL.CV.PE.031764-0.01	Santo Estevão V	320557,0	119136,0	439693,0	35064,0	12,5	13,6	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	92,20	GF mantida de 13,6 MWmed
EOL.CV.CE.035217-9.01	Santo Inácio III	245349,4	227981,7	473331,2	35064,0	13,5	13,6	PRT - SPE/MME Nº 118, de 17 /05/2019	99,26	GF mantida de 13,6 MWmed
EOL.CV.CE.031866-3.01	Santo Inácio IV	195819,3	179600,8	375420,1	35064,0	10,7	10,7	PRT - SPE/MME Nº 118, de 17 /05/2019	100,06	GF mantida de 10,7 MWmed
EOL.CV.RN.031373-4.01	São Benedito	472660,1	76968,3	549628,4	35064,0	15,7	16,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	93,30	GF mantida de 16,8 MWmed
EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento do Norte I	88104,0	265428,0	353532,0	35064,0	10,1	10,1	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	99,83	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento do Norte II	98018,7	283824,0	381842,7	35064,0	10,9	10,8	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	100,83	GF mantida de 10,8 MWmed
EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento do Norte III	71893,5	290088,0	361981,5	35040,0	10,3	10,2	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	101,28	GF mantida de 10,2 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.CE.030912-5.01	São Cristóvão	461610,3	0,0	461610,3	43848,0	10,5	11,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,84	GF mantida de 11,1 MWmed
EOL.CV.RN.032215-6.01	São Domingos	382577,4	59453,4	442030,7	35064,0	12,6	13,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,08	GF mantida de 13,4 MWmed
EOL.CV.CE.030911-7.01	São Jorge	443209,7	0,0	443209,7	43848,0	10,1	10,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,59	GF mantida de 10,8 MWmed
EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	65610,7	251323,2	316933,9	35064,0	9,0	9,3	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	97,19	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	68788,1	248620,8	317408,9	35064,0	9,1	9,2	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	98,39	GF mantida de 9,2 MWmed
EOL.CV.BA.030456-5.01	São Pedro do Lago	551971,5	0,0	551971,5	43824,0	12,6	13,5	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	93,30	GF mantida de 13,5 MWmed
EOL.CV.CE.035219-5.01	São Raimundo	196672,9	188826,6	385499,5	35064,0	11,0	11,2	PRT - SPE/MME Nº 118, de 17 /05/2019	98,16	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.PE.031537-0.01	Serra das Vacas I	415874,1	0,0	415874,1	35064,0	11,9	12,2	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	97,22	GF mantida de 12,2 MWmed
EOL.CV.PE.031540-0.01	Serra das Vacas II	358569,7	0,0	358569,7	35064,0	10,2	10,7	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	95,57	GF mantida de 10,7 MWmed
EOL.CV.PE.031560-5.01	Serra das Vacas III	361488,0	0,0	361488,0	35064,0	10,3	11,5	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	89,65	Redução de GF para 10,3 MWmed
EOL.CV.PE.031574-5.01	Serra das Vacas IV	375682,5	0,0	375682,5	35064,0	10,7	11,2	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	95,66	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.BA.030802-1.01	Serra do Espinheiro	356028,9	0,0	356028,9	35064,0	10,2	10,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	95,79	GF mantida de 10,6 MWmed
EOL.CV.BA.030455-7.01	Sete Gamelheiras	658266,4	0,0	658266,4	52608,0	12,5	12,6	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	99,31	GF mantida de 12,6 MWmed
EOL.CV.PE.030789-0.01	Tacaicó	367970,6	0,0	367970,6	35088,0	10,5	11,1	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	94,48	GF mantida de 11,1 MWmed
EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	6202,6	248462,4	254665,0	35040,0	7,3	7,4	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	98,21	GF mantida de 7,4 MWmed
EOL.CV.RN.030898-6.01	Terral	587034,6	0,0	587034,6	35064,0	16,7	17,5	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	95,67	GF mantida de 17,5 MWmed
EOL.CV.PI.031666-0.01	Testa Branca I	322856,3	113004,0	435860,3	35064,0	12,4	12,9	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,36	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.PI.033479-0.01	Testa Branca III	297655,0	102492,0	400147,0	35064,0	11,4	11,7	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	97,54	GF mantida de 11,7 MWmed
EOL.CV.CE.030662-2.01	Trairi	578582,1	0,0	578582,1	52608,0	11,0	11,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,47	GF mantida de 11,4 MWmed
EOL.CV.SC.032016-1.01	Tubarão	11084,2	0,0	11084,2	35064,0	0,3	0,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	105,37	GF mantida de 0,3 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	41227,7	153216,0	194443,7	35064,0	5,5	6,0	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	92,42	GF mantida de 6 MWmed
EOL.CV.BA.031738-1.01	Umburanas 01	101741,3	460728,0	562469,3	35040,0	16,1	16,2	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,09	GF mantida de 16,2 MWmed
EOL.CV.BA.031740-3.01	Umburanas 02	94166,4	472104,0	566270,4	35040,0	16,2	16,6	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	97,35	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.BA.031741-1.01	Umburanas 03	73957,4	315684,0	389641,4	35040,0	11,1	11,1	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	100,18	GF mantida de 11,1 MWmed
EOL.CV.BA.031737-3.01	Umburanas 05	76443,9	290808,0	367251,9	35040,0	10,5	10,5	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,82	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.BA.031796-9.01	Umburanas 06	93022,6	368356,8	461379,4	35040,0	13,2	13,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,00	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.BA.031832-9.01	Umburanas 08	117330,5	416169,6	533500,1	35064,0	15,2	15,4	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	98,80	GF mantida de 15,4 MWmed
EOL.CV.BA.031743-8.01	Umburanas 09	66980,0	279729,6	346709,6	35040,0	9,9	10,1	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	97,97	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.BA.031742-0.01	Umburanas 10	81388,5	329582,4	410970,9	35040,0	11,7	11,9	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	98,56	GF mantida de 11,9 MWmed
EOL.CV.BA.031744-6.01	Umburanas 11	58614,2	221596,8	280211,0	35064,0	8,0	8,2	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	97,46	GF mantida de 8,2 MWmed
EOL.CV.BA.031752-7.01	Umburanas 13	66956,3	301886,4	368842,7	35040,0	10,5	10,9	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	96,57	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.BA.031754-3.01	Umburanas 15	71281,3	321372,0	392653,3	35040,0	11,2	11,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,17	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	106783,8	359419,2	466203,0	35064,0	13,3	13,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,97	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.BA.031756-0.01	Umburanas 18	31206,8	132940,8	164147,6	35040,0	4,7	4,8	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	97,60	GF mantida de 4,8 MWmed
EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	103930,5	359419,2	463349,7	35064,0	13,2	13,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,36	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	65850,9	232646,4	298497,3	35040,0	8,5	8,4	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	101,41	GF mantida de 8,4 MWmed
EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	66025,3	257572,8	323598,1	35040,0	9,2	9,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,30	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	211487,2	225338,4	436825,6	35064,0	12,5	11,9	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	104,69	GF mantida de 11,9 MWmed
EOL.CV.RN.030562-6.01	União dos Ventos 1	407254,0	0,0	407254,0	43848,0	9,3	10,2	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,06	GF mantida de 10,2 MWmed
EOL.CV.RN.030571-5.01	União dos Ventos 10	273442,0	0,0	273442,0	43848,0	6,2	6,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,94	GF mantida de 6,5 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.031645-8.01	União dos Ventos 12	227941,5	260722,5	488664,0	35064,0	13,9	14,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	97,46	GF mantida de 14,3 MWmed
EOL.CV.RN.031697-0.01	União dos Ventos 13	162785,0	180456,0	343241,0	35064,0	9,8	10,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	95,04	GF mantida de 10,3 MWmed
EOL.CV.RN.031643-1.01	União dos Ventos 14	181071,1	197976,0	379047,1	35064,0	10,8	11,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	95,67	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.RN.031642-3.01	União dos Ventos 15	13727,9	566492,2	580220,1	35040,0	16,6	16,5	PRT - SPE/MME Nº 30, de 10/01/2020	100,36	GF mantida de 16,5 MWmed
EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	12048,8	504694,1	516742,9	35040,0	14,7	14,7	PRT - SPE/MME Nº 30, de 10/01/2020	100,32	GF mantida de 14,7 MWmed
EOL.CV.RN.030563-4.01	União dos Ventos 2	423692,3	0,0	423692,3	43848,0	9,7	10,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,03	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.RN.030564-2.01	União dos Ventos 3	434692,6	0,0	434692,6	43848,0	9,9	10,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,25	GF mantida de 10,3 MWmed
EOL.CV.RN.030565-0.01	União dos Ventos 4	192511,9	0,0	192511,9	43848,0	4,4	4,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,57	GF mantida de 4,5 MWmed
EOL.CV.RN.030566-9.01	União dos Ventos 5	462312,0	0,0	462312,0	43848,0	10,5	11,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,68	GF mantida de 11,5 MWmed
EOL.CV.RN.030567-7.01	União dos Ventos 6	235555,1	0,0	235555,1	43848,0	5,4	5,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,05	GF mantida de 5,9 MWmed
EOL.CV.RN.030568-5.01	União dos Ventos 7	295465,8	0,0	295465,8	43848,0	6,7	6,9	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,66	GF mantida de 6,9 MWmed
EOL.CV.RN.030569-3.01	União dos Ventos 8	313185,0	0,0	313185,0	43848,0	7,1	7,9	PRT - SPE/MME Nº 69, de 15/04/2016	90,41	GF mantida de 7,9 MWmed
EOL.CV.RN.030570-7.01	União dos Ventos 9	219494,2	0,0	219494,2	43848,0	5,0	5,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,27	GF mantida de 5,2 MWmed
EOL.CV.CE.030595-2.01	Vento Formoso	47560,8	468281,6	515842,4	35040,0	14,7	14,6	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	100,83	GF mantida de 14,6 MWmed
EOL.CV.BA.030944-3.01	Ventos da Andorinha	605811,6	0,0	605811,6	35064,0	17,3	17,9	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	96,52	GF mantida de 17,9 MWmed
EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos da Bahia 2	282682,7	204695,0	487377,7	35064,0	13,9	14,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	99,28	GF mantida de 14 MWmed
EOL.CV.BA.031770-5.01	Ventos da Bahia 4	123805,6	87771,6	211577,2	35064,0	6,0	6,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	100,57	GF mantida de 6 MWmed
EOL.CV.BA.031771-3.01	Ventos da Bahia 8	282668,7	200162,2	482830,9	35064,0	13,8	13,7	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	100,51	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos da Santa Dulce	250970,4	374784,0	625754,4	35064,0	17,8	15,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	114,40	Aumento de GF para 17,8 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos da Santa Esperança	250089,8	373032,0	623121,8	35064,0	17,8	15,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	114,65	Aumento de GF para 17,8 MWmed
EOL.CV.BA.030943-5.01	Ventos de Campo Formoso I	534966,4	0,0	534966,4	35064,0	15,3	16,9	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	90,28	GF mantida de 16,9 MWmed
EOL.CV.BA.031010-7.01	Ventos de Campo Formoso II	604282,0	0,0	604282,0	35064,0	17,2	17,8	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	96,82	GF mantida de 17,8 MWmed
EOL.CV.BA.031563-0.01	Ventos de Guarás I	579494,7	36720,0	616214,7	35064,0	17,6	17,0	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	103,38	GF mantida de 17 MWmed
EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos de Horizonte	56170,2	222163,2	278333,4	35064,0	7,9	8,7	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	91,24	GF mantida de 8,7 MWmed
EOL.CV.BA.030945-1.01	Ventos de Morrinhos	575562,6	0,0	575562,6	35064,0	16,4	17,1	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	95,99	GF mantida de 17,1 MWmed
EOL.CV.PI.031270-3.01	Ventos de Santa Edwiges	302023,4	154975,4	456998,8	35064,0	13,0	12,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	104,27	GF mantida de 12,5 MWmed
EOL.CV.PI.031273-8.01	Ventos de Santa Fátima	305482,3	175755,3	481237,6	35064,0	13,7	13,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	102,42	GF mantida de 13,4 MWmed
EOL.CV.PI.031581-8.01	Ventos de Santa Joana I	464937,9	0,0	464937,9	35064,0	13,3	15,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	88,40	Redução de GF para 13,3 MWmed
EOL.CV.PI.031580-0.01	Ventos de Santa Joana III	369214,5	41913,6	411128,1	35064,0	11,7	13,4	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	87,50	Redução de GF para 11,7 MWmed
EOL.CV.PI.031520-6.01	Ventos de Santa Joana IV	458177,9	0,0	458177,9	35064,0	13,1	14,2	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	92,02	GF mantida de 14,2 MWmed
EOL.CV.PI.031538-9.01	Ventos de Santa Joana V	473512,2	0,0	473512,2	35064,0	13,5	14,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,77	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.PI.031597-4.01	Ventos de Santa Joana VII	477099,1	0,0	477099,1	35064,0	13,6	14,9	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	91,32	GF mantida de 14,9 MWmed
EOL.CV.PI.031276-2.01	Ventos de Santa Regina	285892,3	172771,6	458663,9	35064,0	13,1	12,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	103,82	GF mantida de 12,6 MWmed
EOL.CV.PI.031271-1.01	Ventos de Santo Adriano	97223,7	65085,6	162309,3	35064,0	4,6	4,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,49	GF mantida de 4,7 MWmed
EOL.CV.PI.031272-0.01	Ventos de Santo Albano	292208,1	170029,1	462237,3	35064,0	13,2	12,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	106,31	Aumento de GF para 13,2 MWmed
EOL.CV.PI.031746-2.02	Ventos de Santo Augusto I	198772,7	85377,9	284150,6	35064,0	8,1	9,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	90,04	GF mantida de 9 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.PI.031747-0.02	Ventos de Santo Augusto II	327165,8	123516,0	450681,8	35064,0	12,9	14,1	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	91,16	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.PI.031662-8.01	Ventos de Santo Augusto III	404637,9	0,0	404637,9	35064,0	11,5	12,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,82	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.PI.031603-2.01	Ventos de Santo Augusto IV	451680,5	21501,6	473182,1	35064,0	13,5	15,5	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	87,06	Redução de GF para 13,5 MWmed
EOL.CV.PI.031661-0.01	Ventos de Santo Augusto V	380575,2	0,0	380575,2	35064,0	10,9	11,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,57	GF mantida de 11,6 MWmed
EOL.CV.PI.031766-7.01	Ventos de Santo Augusto VI	329345,2	162471,5	491816,7	35064,0	14,0	16,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	87,66	Redução de GF para 14 MWmed
EOL.CV.PI.031749-7.01	Ventos de Santo Augusto VII	205508,6	95113,6	300622,3	35064,0	8,6	9,4	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	91,21	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.PI.031767-5.01	Ventos de Santo Augusto VIII	213970,0	78840,0	292810,0	35064,0	8,4	9,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	92,79	GF mantida de 9 MWmed
EOL.CV.RN.031372-6.01	Ventos de Santo Dimas	466606,1	106297,3	572903,4	35064,0	16,3	17,2	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,99	GF mantida de 17,2 MWmed
EOL.CV.BA.032884-7.01	Ventos de São Abraão	275338,8	441360,0	716698,8	35064,0	20,4	19,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	105,36	Aumento de GF para 20,4 MWmed
EOL.CV.PE.031818-3.01	Ventos de São Clemente 1	47978,0	551587,3	599565,3	35040,0	17,1	17,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	99,48	GF mantida de 17,2 MWmed
EOL.CV.PE.031819-1.01	Ventos de São Clemente 2	47576,2	497217,2	544793,4	35040,0	15,5	15,5	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	100,31	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.PE.031820-5.01	Ventos de São Clemente 3	51346,2	487954,4	539300,6	35040,0	15,4	15,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	101,26	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PE.031821-3.01	Ventos de São Clemente 4	50984,5	503756,1	554740,7	35040,0	15,8	15,7	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	100,84	GF mantida de 15,7 MWmed
EOL.CV.PE.031822-1.01	Ventos de São Clemente 5	54166,6	595623,7	649790,3	35040,0	18,5	18,6	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	99,70	GF mantida de 18,6 MWmed
EOL.CV.PE.031823-0.01	Ventos de São Clemente 6	9428,4	521410,9	530839,3	35040,0	15,1	15,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	99,67	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PE.031824-8.01	Ventos de São Clemente 7	44018,4	416262,3	460280,6	35040,0	13,1	13,0	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	101,05	GF mantida de 13 MWmed
EOL.CV.PE.031825-6.01	Ventos de São Clemente 8	34794,9	374218,3	409013,2	35040,0	11,7	11,7	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	99,77	GF mantida de 11,7 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.031412-9.01	Ventos de São Martinho	221823,7	61133,8	282957,5	35064,0	8,1	8,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,94	GF mantida de 8,5 MWmed
EOL.CV.RN.030514-6.01	Ventos de São Miguel	608906,5	0,0	608906,5	43848,0	13,9	14,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	95,77	GF mantida de 14,5 MWmed
EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	273247,8	232742,4	505990,2	35064,0	14,4	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	94,94	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	245988,7	254995,2	500983,9	35064,0	14,3	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	94,00	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	257330,0	244051,2	501381,2	35064,0	14,3	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	94,07	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	259085,5	241530,6	500616,1	35064,0	14,3	15,0	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	95,18	GF mantida de 15 MWmed
EOL.CV.PI.033140-6.01	Ventos de São Vicente 12	292117,3	207617,3	499734,6	35064,0	14,3	15,0	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	95,01	GF mantida de 15 MWmed
EOL.CV.PI.033139-2.01	Ventos de São Vicente 13	286060,7	224370,7	510431,4	35064,0	14,6	15,4	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	94,53	GF mantida de 15,4 MWmed
EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	312834,0	211874,4	524708,4	35064,0	15,0	15,3	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	97,81	GF mantida de 15,3 MWmed
EOL.CV.PI.033667-0.01	Ventos de São Virgílio 02	242036,5	292584,0	534620,5	35064,0	15,2	16,7	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	91,30	GF mantida de 16,7 MWmed
EOL.CV.CE.030585-5.01	Ventos de Tianguá	49306,6	486847,8	536154,4	35040,0	15,3	15,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	100,67	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.CE.030584-7.01	Ventos de Tianguá Norte	48403,4	496857,7	545261,1	35040,0	15,6	15,5	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	100,39	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.CE.030582-0.01	Ventos do Morro do Chapéu	41918,6	452287,7	494206,3	35040,0	14,1	14,1	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	100,03	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.CE.030596-0.01	Ventos do Parazinho	47279,6	496690,3	543969,9	35040,0	15,5	15,5	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	100,16	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos do São Mário	250521,2	389040,0	639561,2	35064,0	18,2	16,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	114,00	Aumento de GF para 18,2 MWmed
EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos do São Paulo	247704,8	371280,0	618984,8	35064,0	17,7	15,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	114,63	Aumento de GF para 17,7 MWmed
EOL.CV.BA.030946-0.01	Ventos do Sertão	494420,4	0,0	494420,4	35064,0	14,1	14,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	95,27	GF mantida de 14,8 MWmed
EOL.CV.PI.031274-6.01	Ventos Santa Bárbara	299511,7	136445,8	435957,5	35064,0	12,4	11,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	105,37	Aumento de GF para 12,4 MWmed
EOL.CV.RS.031561-3.01	Verace 24	267177,2	0,0	267177,2	35064,0	7,6	8,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	88,60	Redução de GF para 7,6 MWmed
EOL.CV.RS.031541-9.01	Verace 25	92511,6	0,0	92511,6	35064,0	2,6	2,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,72	GF mantida de 2,7 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RS.031559-1.01	Verace 26	196000,4	0,0	196000,4	35064,0	5,6	6,2	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	90,16	GF mantida de 6,2 MWmed
EOL.CV.RS.031600-8.01	Verace 27	221890,2	0,0	221890,2	35064,0	6,3	7,0	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	90,40	GF mantida de 7 MWmed
EOL.CV.RS.031578-8.01	Verace 28	161447,2	0,0	161447,2	35064,0	4,6	4,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,92	GF mantida de 4,8 MWmed
EOL.CV.RS.031557-5.01	Verace 29	223053,0	0,0	223053,0	35064,0	6,4	6,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,38	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.RS.031602-4.01	Verace 30	225484,0	0,0	225484,0	35064,0	6,4	6,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,98	GF mantida de 6,7 MWmed
EOL.CV.RS.031558-3.01	Verace 31	118969,7	0,0	118969,7	35064,0	3,4	3,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,25	GF mantida de 3,6 MWmed
EOL.CV.RS.031601-6.01	Verace 34	191882,6	0,0	191882,6	35064,0	5,5	5,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,01	GF mantida de 5,7 MWmed
EOL.CV.RS.031539-7.01	Verace 35	162193,4	0,0	162193,4	35064,0	4,6	4,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,37	GF mantida de 4,8 MWmed
EOL.CV.RS.031610-5.01	Verace 36	270960,9	0,0	270960,9	35064,0	7,7	8,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,60	GF mantida de 8 MWmed
EOL.CV.RS.030745-9.01	Verace I	258609,1	0,0	258609,1	35088,0	7,4	7,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,27	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.030742-4.01	Verace II	249500,2	0,0	249500,2	35088,0	7,1	7,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,76	GF mantida de 7,2 MWmed
EOL.CV.RS.030746-7.01	Verace III	324998,6	0,0	324998,6	35088,0	9,3	9,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,54	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.RS.030741-6.01	Verace IV	403797,5	0,0	403797,5	35088,0	11,5	11,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,36	GF mantida de 11,7 MWmed
EOL.CV.RS.030748-3.01	Verace IX	347147,1	0,0	347147,1	35088,0	9,9	10,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	90,77	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.RS.030829-3.01	Verace V	354212,6	0,0	354212,6	35088,0	10,1	10,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,61	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.RS.030740-8.01	Verace VI	223470,4	0,0	223470,4	35088,0	6,4	6,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,98	GF mantida de 6,5 MWmed
EOL.CV.RS.030747-5.01	Verace VII	371981,8	0,0	371981,8	35088,0	10,6	11,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,99	GF mantida de 11,4 MWmed
EOL.CV.RS.030755-6.01	Verace VIII	304999,5	0,0	304999,5	35088,0	8,7	9,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,47	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.RS.030749-1.01	Verace X	366549,3	0,0	366549,3	35088,0	10,4	10,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,55	GF mantida de 10,6 MWmed
EOL.CV.RN.031750-0.01	Vila Amazonas V	338796,9	112128,0	450924,9	35064,0	12,9	12,8	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	100,47	GF mantida de 12,8 MWmed

CEG	Usina	Ger.Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) *100 (%)	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.031759-4.01	Vila Pará I	360932,6	120012,0	480944,6	35064,0	13,7	13,7	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	100,12	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.RN.031757-8.01	Vila Pará II	332829,7	105120,0	437949,7	35064,0	12,5	12,0	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	104,08	GF mantida de 12 MWmed
EOL.CV.RN.031765-9.01	Vila Pará III	322766,7	103368,0	426134,7	35064,0	12,2	11,8	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	102,99	GF mantida de 11,8 MWmed
EOL.CV.CE.002801-0.01	WWP Taíba	30424,4	16099,2	46523,6	35064,0	1,3	1,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	102,06	GF mantida de 1,3 MWmed

Anexo 2 – Cálculo das Garantias Físicas de Usinas Eólicas com base na Geração Verificada

Tabela 4 - Resumo dos dados de Geração Verificada informados pela CCEE para casos de "Cálculo de GF"

CEG	Usina	Parcialmente PROINFA	Operação Comercial	Data Limite 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período considerado no cálculo da Geração Verificada	Meses expurgados a partir de informações da ANEEL
EOL.CV.CE.033756-0.01	Cataventos Acaraú I	-	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2020	mai/2019 a abr/2020	-

Tabela 5 - Cálculo de Garantia Física

CEG	Usina	Ger. Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	Resultado do Cálculo de GF por Geração Verificada
EOL.CV.CE.033756-0.01	Cataventos Acaraú I	92544,7	92544,7	8784,0	10,5	GF = 10,5 MWmed